

#122666#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 13.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (основной)
4578

Заводской номер счётчика 20110758	Показания прибора, ГДж 13.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10924,55	10673,421	251.129	59.981

Подпись исполнителя _____



с 14.04.25 по 13.04.25



#122665#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 13.04.2025.

Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнап, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	-	11,546	0,003	466,069	0	0,17	456,251	0	0,167	24	0	68,4	62,5	0,64	0,47
22.03.2025	-	10,918	0,04	438,795	0	0,315	429,429	0	0,309	24	0	68,9	62,9	0,64	0,47
23.03.2025	-	10,485	0,074	406,616	0	0,124	398,254	0	0,122	24	0	67,5	61,3	0,62	0,47
24.03.2025	-	10,93	0,029	412,788	0	0,167	404,067	0	0,164	24	0	68,6	62,2	0,63	0,47
25.03.2025	-	10,659	0,039	416,166	0	0,391	407,362	0	0,384	24	0	68,7	62,5	0,63	0,47
26.03.2025	-	11,487	0,092	425,92	0	0,287	416,938	0	0,282	24	0	68,5	62	0,63	0,47
27.03.2025	-	10,994	0,067	405,679	0	0,267	397,05	0	0,262	24	0	68,8	62,2	0,64	0,47
28.03.2025	-	8,941	0,063	321,152	0	0,282	314,366	0	0,277	24	0	68,6	61,9	0,66	0,47
29.03.2025	-	7,658	0,066	269,93	0	0,333	264,224	0	0,327	24	0	68,6	61,8	0,66	0,47
30.03.2025	-	7,31	0,078	261,016	0	0,431	255,532	0	0,423	24	0	68,4	61,7	0,65	0,47
31.03.2025	-	8,497	0,1	306,584	0	0,421	300,105	0	0,414	24	0	68,6	62	0,65	0,47
01.04.2025	-	9,23	0,098	362,576	0	0,008	354,916	0	0,008	24	0	68,6	62,4	0,64	0,47
02.04.2025	-	9,018	0,002	340,231	0	0	333,024	0	0	24	0	68,7	62,2	0,64	0,46
03.04.2025	-	7,849	0	244,251	0	0	238,944	0	0	24	0	69,6	61,8	0,66	0,45
04.04.2025	-	7,512	0	209,235	0	0	204,616	0	0	24	0	70,3	61,5	0,65	0,45
05.04.2025	-	10,009	0	267,706	0	0,055	261,574	0	0,054	24	0	71,7	62,6	0,63	0,46
06.04.2025	-	13,242	0,013	332,87	0	0,029	324,923	0	0,028	24	0	73,4	63,7	0,63	0,46
07.04.2025	-	12,986	0,007	324,253	0	0,004	316,754	0	0,004	24	0	72,1	62,3	0,64	0,46
08.04.2025	-	11,988	0,001	330,739	0	0,01	323,428	0	0,01	24	0	70,4	61,5	0,63	0,46
09.04.2025	-	12,831	0,002	382,219	0	0,164	373,707	0	0,161	24	0	70,6	62,4	0,64	0,46
10.04.2025	-	13,747	0,038	406,266	0	0	397,145	0	0	24	0	71	62,8	0,64	0,47
11.04.2025	-	12,45	0	371,301	0	0,023	363,068	0	0,023	24	0	70,4	62,3	0,64	0,46
12.04.2025	-	11,675	0,005	331,675	0	0,128	324,272	0	0,126	24	0	70,8	62,2	0,65	0,46
13.04.2025	-	9,166	0,03	239,89	0	0	234,541	0	0	24	0	70,7	61,4	0,67	0,46
Итого:	-	251,128	0,847	8273,927	0	3,609	8094,49	0	3,545	576	0	69,66	62,17	0,64	0,46

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 576 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	10673,421	260510,169	0	29,751	254369,889	0	29,295	31801	11
13.04.2025	10924,55	268784,096	0	33,36	262464,379	0	32,84	32377	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения