

#296602#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	10,633	0	548,323	0	0,032	535,443	0	0,031	24	0	72,6	67,9	0,62	0,48	-
22.03.2026	10,295	0,008	515,922	0	0	503,799	0	0	24	0	72,7	67,9	0,63	0,48	-
23.03.2026	10,379	0	536,281	0	0	523,674	0	0	24	0	72,7	68	0,64	0,48	-
24.03.2026	10,704	0	519,615	0	0	507,45	0	0	24	0	72,6	67,6	0,63	0,47	-
25.03.2026	10,523	0	509,894	0	0	497,808	0	0	24	0	73	68	0,64	0,47	-
26.03.2026	11,263	0	491,166	0	0,006	479,59	0	0,006	24	0	72,8	67,2	0,63	0,47	-
27.03.2026	11,747	0,002	488,959	0	0,227	477,493	0	0,222	24	0	72,6	66,8	0,64	0,48	-
28.03.2026	11,569	0,058	492,656	0	0	481,064	0	0	24	0	72,8	67,1	0,64	0,48	-
29.03.2026	11,445	0	499,151	0	0	487,476	0	0	24	0	72,6	67	0,65	0,48	-
30.03.2026	10,81	0	495,142	0	0	483,379	0	0	24	0	73,1	67,8	0,64	0,48	-
31.03.2026	11,484	0	482,419	0	0	471,087	0	0	24	0	72,7	66,9	0,63	0,48	-
01.04.2026	11,278	0	477,86	0	0	466,551	0	0	24	0	73	67,2	0,63	0,48	-
02.04.2026	10,755	0	474,971	0	0	463,76	0	0	24	0	72,9	67,4	0,63	0,48	-
03.04.2026	10,873	0	475,956	0	0	464,781	0	0	24	0	72,6	67,1	0,63	0,47	-
04.04.2026	11,252	0	479,138	0	0	467,829	0	0	24	0	72,9	67,2	0,63	0,48	-
05.04.2026	10,919	0	486,071	0	0	474,615	0	0	24	0	72,8	67,4	0,63	0,47	-
06.04.2026	10,492	0	481,129	0	0,009	469,83	0	0,009	24	0	72,7	67,4	0,63	0,47	-
07.04.2026	11,064	0,002	475,255	0	0	464,05	0	0	24	0	72,8	67,1	0,63	0,47	-
08.04.2026	11,713	0	468,108	0	0	457,126	0	0	24	0	72,7	66,6	0,62	0,47	-
09.04.2026	11,532	0	437,261	0	0	427,338	0	0	24	0	71,3	64,8	0,6	0,47	-
10.04.2026	10,905	0	462,944	0	0	452,127	0	0	24	0	72,5	66,7	0,61	0,47	-
11.04.2026	10,787	0	473,784	0	0,014	462,598	0	0,014	24	0	72,8	67,3	0,62	0,47	-
12.04.2026	10,547	0,004	480,744	0	0	469,298	0	0	24	0	73,2	67,9	0,63	0,47	-
13.04.2026	9,464	0	476,203	0	0	464,953	0	0	24	0	72,9	68,1	0,62	0,47	-
14.04.2026	8,262	0	475,651	0	0	464,35	0	0	24	0	73,1	68,9	0,62	0,47	-
15.04.2026	8,738	0	476,068	0	0	464,692	0	0	24	0	73,4	68,9	0,62	0,47	-
16.04.2026	9,569	0	469,736	0	0,002	458,682	0	0,002	24	0	72,8	67,8	0,62	0,47	-
17.04.2026	9,32	0,001	473,095	0	0	461,958	0	0	24	0	72,8	68	0,62	0,47	-
18.04.2026	8,487	0	481,892	0	0,012	470,533	0	0,012	24	0	72,8	68,5	0,63	0,47	-
19.04.2026	8,795	0,003	488,406	0	0	476,868	0	0	24	0	73	68,6	0,63	0,47	-
20.04.2026	8,826	0	479,265	0	0	467,985	0	0	24	0	72,7	68,2	0,63	0,47	-
Итого:	324,43	0	15073,065	0	0,302	14718,187	0	0,296	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,489														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	3567,644	97141,666	0	0,727	94652,332	0	0,714	7810	3
20.04.2026	3892,073	112214,731	0	1,029	109370,521	0	1,01	8554	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 10:21:20