

#4447#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2023 по 20.05.2023

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2023	6,419	0	144,561	0	0	141,352	0	0	24	0	70,4	59,6	0,55	0,4	-
22.04.2023	5,672	0	130,27	0	0	127,383	0	0	24	0	70,4	59,8	0,56	0,4	-
23.04.2023	4,62	0	109,562	0	0	107,137	0	0	24	0	70,3	60	0,56	0,4	-
24.04.2023	3,735	0	102,631	0	0	100,416	0	0	24	0	69,3	60,4	0,56	0,4	-
25.04.2023	5,076	0	127,776	0	0	124,993	0	0	24	0	69,6	59,9	0,55	0,4	-
26.04.2023	6,492	0	148,626	0	0	145,336	0	0	22	2	70,3	59,7	0,54	0,4	-
27.04.2023	7,276	0	159,35	0	0	155,783	0	0	24	0	70,7	59,6	0,53	0,4	-
28.04.2023	7,396	0	162,67	0	0	159,046	0	0	24	0	70,6	59,6	0,54	0,41	-
29.04.2023	6,108	0	142,678	0	0	139,522	0	0	24	0	70,3	59,8	0,55	0,41	-
30.04.2023	6,739	0	163,482	0	0	159,907	0	0	24	0	69,9	59,8	0,54	0,41	-
01.05.2023	4,847	0	114,88	0	0	112,346	0	0	24	0	70,2	60	0,55	0,41	-
02.05.2023	5,913	0	137,991	0	0	134,939	0	0	24	0	70,2	59,8	0,55	0,41	-
03.05.2023	6,494	0	156,305	0	0	152,877	0	0	24	0	69,9	59,8	0,54	0,41	-
04.05.2023	6,265	0	162,044	0	0	158,546	0	0	24	0	69,2	59,8	0,53	0,41	-
05.05.2023	6,852	0	151,595	0	0	148,221	0	0	24	0	70,6	59,6	0,54	0,41	-
06.05.2023	6,259	0	147,081	0	0	143,838	0	0	24	0	70,2	59,8	0,53	0,41	-
07.05.2023	5,551	0	132,092	0	0	129,182	0	0	24	0	70,1	59,8	0,54	0,41	-
08.05.2023	4,511	0	110,55	0	0	108,125	0	0	24	0	70	60,1	0,54	0,41	-
09.05.2023	3,681	0	93,049	0	0	91,015	0	0	24	0	69,8	60,2	0,54	0,41	-
10.05.2023	4,108	0	99,535	0	0	97,342	0	0	24	0	70,1	60,1	0,54	0,41	-
11.05.2023	3,878	0	95,07	0	0	92,971	0	0	24	0	70,1	60,2	0,55	0,41	-
12.05.2023	3,528	0	89,488	0	0	87,532	0	0	24	0	69,9	60,3	0,55	0,41	-
13.05.2023	3,724	0	93,237	0	0	91,195	0	0	24	0	70	60,3	0,55	0,41	-
14.05.2023	3,321	0	85,014	0	0	83,156	0	0	24	0	69,9	60,3	0,55	0,41	-
15.05.2023	3,137	0	81,497	0	0	79,718	0	0	24	0	69,8	60,4	0,55	0,41	-
16.05.2023	3,403	0	88,599	0	0	86,669	0	0	24	0	69,7	60,4	0,55	0,41	-
17.05.2023	3,931	0	180,965	0	0	177,479	0	0	24	0	65	59,8	0,53	0,4	-
18.05.2023	4,552	0	112,7	0	0	110,229	0	0	24	0	69,9	60,1	0,55	0,42	-
19.05.2023	4,777	0	114,636	0	0	112,111	0	0	24	0	70,1	59,9	0,55	0,41	-
20.05.2023	3,231	0	83,094	0	0	81,273	0	0	24	0	69,9	60,4	0,56	0,41	-
Итого:	151,496	0	3721,028	0	0	3639,639	0	0	718	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,184														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 718

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2023	4344,736	104179,176	0	9,468	101708,073	0	9,329	15007	5
20.05.2023	4496,233	107900,206	0	9,468	105347,712	0	9,329	15725	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2023 7:31:43