

#83872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2024 по 20.05.2024

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.04.2024 | 12,27 | 0,097 | 245,425 | 0 | 0,44 | 239,957 | 0 | 0,433 | 24 | 0 | 70,6 | 58,5 | 0,58 | 0,46 | 3,6 |
| 22.04.2024 | 12,145 | 0,097 | 247,025 | 0 | 0,434 | 241,485 | 0 | 0,427 | 24 | 0 | 70,9 | 59 | 0,6 | 0,46 | 3,7 |
| 23.04.2024 | 12,316 | 0,096 | 233,194 | 0 | 0,439 | 227,916 | 0 | 0,432 | 24 | 0 | 71,2 | 58,4 | 0,62 | 0,47 | 3,1 |
| 24.04.2024 | 12,332 | 0,097 | 276,04 | 0 | 0,444 | 270,061 | 0 | 0,437 | 24 | 0 | 69,5 | 58,7 | 0,62 | 0,47 | 2,9 |
| 25.04.2024 | 11,285 | 0,098 | 216,165 | 0 | 0,468 | 211,346 | 0 | 0,461 | 24 | 0 | 70,6 | 58 | 0,63 | 0,46 | 4,9 |
| 26.04.2024 | 10,546 | 0,102 | 207,586 | 0 | 0,468 | 203,002 | 0 | 0,461 | 24 | 0 | 70,3 | 58 | 0,63 | 0,46 | 6,4 |
| 27.04.2024 | 8,296 | 0,102 | 157,41 | 0 | 0,468 | 153,91 | 0 | 0,461 | 24 | 0 | 70,6 | 57,9 | 0,66 | 0,46 | 7,8 |
| 28.04.2024 | 5,388 | 0,102 | 108,886 | 0 | 0,468 | 106,493 | 0 | 0,461 | 24 | 0 | 70,2 | 58,4 | 0,66 | 0,45 | 12,1 |
| 29.04.2024 | 5,458 | 0,103 | 109,978 | 0 | 0,465 | 107,559 | 0 | 0,458 | 24 | 0 | 70,2 | 58,3 | 0,66 | 0,45 | 14,6 |
| 30.04.2024 | 5,021 | 0,102 | 105,376 | 0 | 0,459 | 103,067 | 0 | 0,452 | 24 | 0 | 70 | 58,6 | 0,67 | 0,45 | 16,9 |
| 01.05.2024 | 4,43 | 0,102 | 128,645 | 0 | 0,461 | 126,04 | 0 | 0,454 | 24 | 0 | 67 | 58,8 | 0,62 | 0,44 | 16,1 |
| 02.05.2024 | 4,133 | 0,102 | 84,226 | 0 | 0,46 | 82,374 | 0 | 0,453 | 24 | 0 | 70 | 58,4 | 0,58 | 0,43 | - |
| 03.05.2024 | 4,17 | 0,101 | 83,076 | 0 | 0,444 | 81,231 | 0 | 0,437 | 24 | 0 | 70,3 | 58,4 | 0,58 | 0,43 | - |
| 04.05.2024 | 4,433 | 0,098 | 100,075 | 0 | 0,441 | 97,932 | 0 | 0,434 | 24 | 0 | 69,1 | 58,5 | 0,56 | 0,43 | - |
| 05.05.2024 | 4,377 | 0,097 | 96,16 | 0 | 0,447 | 94,082 | 0 | 0,44 | 24 | 0 | 69,3 | 58,5 | 0,57 | 0,43 | - |
| 06.05.2024 | 5,266 | 0,099 | 115,372 | 0 | 0,417 | 112,899 | 0 | 0,41 | 24 | 0 | 69,2 | 58,3 | 0,56 | 0,43 | - |
| 07.05.2024 | 6,191 | 0,092 | 122,43 | 0 | 0,396 | 119,727 | 0 | 0,39 | 24 | 0 | 70,2 | 58,1 | 0,56 | 0,44 | - |
| 08.05.2024 | 6,333 | 0,087 | 130,511 | 0 | 0,346 | 127,668 | 0 | 0,341 | 24 | 0 | 69,7 | 58,1 | 0,56 | 0,44 | - |
| 09.05.2024 | 5,939 | 0,076 | 116,989 | 0 | 0,337 | 114,394 | 0 | 0,332 | 23 | 1 | 70,4 | 58,1 | 0,56 | 0,44 | - |
| 10.05.2024 | 7,971 | 0,074 | 166,825 | 0 | 0,319 | 163,2 | 0 | 0,314 | 24 | 0 | 69,6 | 58 | 0,56 | 0,44 | - |
| 11.05.2024 | 8,339 | 0,07 | 161,999 | 0 | 0,306 | 158,4 | 0 | 0,301 | 24 | 0 | 70,4 | 58 | 0,56 | 0,44 | - |
| 12.05.2024 | 7,855 | 0,067 | 163,81 | 0 | 0,295 | 160,238 | 0 | 0,29 | 24 | 0 | 69,7 | 58,2 | 0,56 | 0,44 | - |
| 13.05.2024 | 7,001 | 0,065 | 140,188 | 0 | 0,291 | 137,108 | 0 | 0,286 | 24 | 0 | 70,1 | 58,1 | 0,56 | 0,44 | - |
| 14.05.2024 | 5,727 | 0,064 | 126,035 | 0 | 0,28 | 123,325 | 0 | 0,276 | 24 | 0 | 69,2 | 58,3 | 0,55 | 0,44 | - |
| 15.05.2024 | 5,248 | 0,062 | 106,512 | 0 | 0,273 | 104,169 | 0 | 0,269 | 24 | 0 | 70 | 58,2 | 0,56 | 0,44 | - |
| 16.05.2024 | 5,56 | 0,06 | 117,442 | 0 | 0,265 | 114,886 | 0 | 0,261 | 24 | 0 | 69,6 | 58,2 | 0,56 | 0,44 | - |
| 17.05.2024 | 5,08 | 0,058 | 102,785 | 0 | 0,257 | 100,526 | 0 | 0,253 | 24 | 0 | 70,1 | 58,2 | 0,56 | 0,44 | - |
| 18.05.2024 | 5,658 | 0,056 | 124,609 | 0 | 0,235 | 121,938 | 0 | 0,231 | 24 | 0 | 69,1 | 58,2 | 0,56 | 0,44 | - |
| 19.05.2024 | 4,469 | 0,052 | 97,334 | 0 | 0,206 | 95,219 | 0 | 0,203 | 24 | 0 | 69,6 | 58,5 | 0,56 | 0,44 | - |
| 20.05.2024 | 3,982 | 0,045 | 90,285 | 0 | 0,151 | 88,34 | 0 | 0,149 | 24 | 0 | 69,2 | 58,6 | 0,56 | 0,44 | - |
| Итого: | 207,219 | 0 | 4282,393 | 0 | 11,18 | 4188,492 | 0 | 11,007 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 49,493 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|---------|--------|
| 20.04.2024 | 7476,422 | 177947,996 | 0 | 17,016 | 173727,475 | 0 | 16,761 | 23786 | 10 |
| 20.05.2024 | 7683,64 | 182230,39 | 0 | 28,196 | 177915,967 | 0 | 27,765 | 24505 | 11 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.05.2024 12:11:53