

# #13060#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель СПАРУС, ООО  
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)  
Номер абонента 4578  
Порядковый номер 5581  
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106  
Заводской номер 230040  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,228	67,859	66,758	66,406	65,867	24	24	0	0	0	0	0	69	53	0,9	0,6	8,6
22.04.2021	1,337	71,266	70,109	69,719	69,188	24	24	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	4,6
23.04.2021	1,332	71,508	70,344	69,977	69,422	24	24	0	0	0	0	0	69	53	0,9	0,6	4,6
26.04.2021	0,854	47,086	46,336	46,078	45,734	15,78	15,78	0	0	0	0	0	69	53	0,9	0,6	4
27.04.2021	0,578	30,219	29,727	29,562	29,344	9,42	9,42	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	4,1
28.04.2021	1,149	66,539	65,398	65,117	64,508	24	24	0	0	0	0	0	69	54	0,9	0,6	6,7
29.04.2021	1,146	64,102	62,953	62,719	62,109	24	24	0	0	0	0	3	69	54	0,9	0,6	9,3
30.04.2021	1,412	78,625	77,461	76,961	76,453	24	24	0	0	0	0	0	69	53	0,9	0,6	7
01.05.2021	1,585	81,383	80,125	79,609	79,086	24	24	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	7,3
02.05.2021	1,618	83,695	82,414	81,891	81,352	24	24	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	6,2
03.05.2021	1,562	79,852	78,531	78,102	77,516	24	24	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	5,8
04.05.2021	1,457	76,891	75,688	75,234	74,703	24	24	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	9,6
05.05.2021	1,374	73,43	72,156	71,844	71,219	24	24	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	10,4
06.05.2021	1,514	79,367	77,891	77,648	76,883	24	24	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	6,9
07.05.2021	1,537	78,844	77,477	77,125	76,469	24	24	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	6,9
08.05.2021	1,602	82,172	80,703	80,383	79,656	24	24	0	0	0	0	0	70	53	0,9	0,6	6,3
09.05.2021	1,009	57,156	56,047	55,93	55,297	24	24	0	0	0	0	0	69	54	0,9	0,6	11,1
10.05.2021	0,686	41,867	40,969	40,984	40,406	24	24	0	0	0	0	3	69	54	0,9	0,6	17,8
11.05.2021	0,538	34,625	33,805	33,898	33,336	24	24	0	0	0	0	3	68	55	0,9	0,6	19,7
12.05.2021	0,679	41,984	41,07	41,102	40,508	24	24	0	0	0	0	3	69	55	0,9	0,6	19,2
13.05.2021	0,637	40,234	39,297	39,383	38,758	24	24	0	0	0	0	3	69	55	0,9	0,6	9,9
14.05.2021	0,668	41,414	40,508	40,547	39,945	24	24	0	0	0	0	3	69	55	0,9	0,6	10,6
15.05.2021	0,764	45,031	44,094	44,07	43,492	24	24	0	0	0	0	3	69	54	0,9	0,6	10
16.05.2021	0,721	44,023	43,102	43,086	42,516	24	24	0	0	0	0	3	69	54	0,9	0,6	12,5
17.05.2021	0,544	51,508	50,836	50,555	50,133	23,21	23,21	0	0	0	0	3	64	55	0,9	0,6	14,5
18.05.2021	0,52	38,227	37,461	37,461	36,938	24	24	0	0	0	0	3	67	55	0,9	0,6	11,4
19.05.2021	0,682	89,227	88,562	87,703	87,344	24	24	0	0	0	0	3	61	55	0,9	0,6	10,4
20.05.2021	0,703	71,047	70,484	69,758	69,508	24	24	0	0	0	0	3	63	55	0,9	0,6	-
Итого:	29,436	1729,181	1700,306	1692,852	1677,69	648,41	648,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,315																

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 648,41

### Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	1625,588	96809	95620,734	94576,305	94166,094	31751,36	0,64
20.05.2021	1655,024	98538,18	97321,039	96269,156	95843,781	32399,76	0,64

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.05.2021 8:52:28