

#128555#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 29.04.2025 по 18.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (основной)
4578

Заводской номер счётчика 20110758	Показания прибора, ГДж 18.05.2025	Предыдущие показания, ГДж 29.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	175,279	4,019	171.26	40.905

Подпись исполнителя



#128554#

Отчёт за период с 29.04.2025 по 18.05.2025.

Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1
Отчёт сформирован 20.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
30.04.2025	-	9,352	0	197,429	0	0	192,844	0	0	11	2	72,2	60,7	0,54	0,44
01.05.2025	-	7,882	0	171,137	0	0	167,185	0	0	24	0	71,9	60,7	0,54	0,44
02.05.2025	-	6,728	0	141,954	0	0	138,654	0	0	24	0	72,2	60,6	0,54	0,43
03.05.2025	-	7,257	0	206,333	0	0	201,938	0	0	24	0	68,8	60,3	0,51	0,42
04.05.2025	-	8,899	0	193,577	0	0	189,058	0	0	24	0	72,4	61,1	0,54	0,44
05.05.2025	-	9,345	0	206,83	0	0	202,013	0	0	24	0	72,2	61,2	0,53	0,44
06.05.2025	-	8,374	0	186,337	0	0	182,012	0	0	24	0	72,1	61,1	0,53	0,44
07.05.2025	-	9,841	0	233,275	0	0	227,977	0	0	24	0	71,3	61	0,53	0,42
08.05.2025	-	8,942	0	198,225	0	0	193,629	0	0	24	0	72,1	61,1	0,56	0,44
09.05.2025	-	9,862	0	212,894	0	0	207,923	0	0	24	0	72,3	61,1	0,56	0,44
10.05.2025	-	9,212	0	198,731	0	0	194,094	0	0	24	0	72,3	61	0,56	0,44
11.05.2025	-	8,549	0	192,768	0	0	188,333	0	0	24	0	71,9	61	0,56	0,44
12.05.2025	-	8,749	0	195,507	0	0	190,982	0	0	24	0	72	61,1	0,56	0,44
13.05.2025	-	9,147	0	198,654	0	0	194,029	0	0	24	0	72,3	61,1	0,56	0,44
14.05.2025	-	9,602	0	217,031	0	0	212,006	0	0	24	0	72,1	61,3	0,54	0,44
15.05.2025	-	10,019	0	231,827	0	0	226,49	0	0	24	0	71,8	61,3	0,54	0,44
16.05.2025	-	9,583	0	206,562	0	0	201,749	0	0	24	0	72,4	61,1	0,54	0,44
17.05.2025	-	10,382	0	230,156	0	0	224,815	0	0	24	0	72,2	61,2	0,55	0,44
18.05.2025	-	9,533	0	207,7	0	0	202,871	0	0	24	0	72,3	61,1	0,56	0,44
Итого:	-	171,258	0	3826,927	0	0	3738,602	0	0	443	2	71,94	61,01	0,54	0,44

Общее время работы системы 456 час.

Период нормальной работы системы 443 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
29.04.2025	4,019	82,171	0	0	80,247	0	0	11	2
18.05.2025	175,279	3909,1	0	0	3818,852	0	0	467	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения