

#133733#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

СПАРУС, ООО
Ялтинская 20А, Калининград (основной)
4578
9301
ТВ7 (АСЦП)
20110758
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.05.2025	7,604	0	164,906	0	0	161,073	0	0	24	0	72,2	60,9	0,56	0,44	-
20.05.2025	6,945	0	149,704	0	0	146,223	0	0	24	0	72,3	61	0,56	0,43	-
21.05.2025	6,598	0	149,512	0	0	146,061	0	0	24	0	71,9	61,1	0,56	0,43	-
22.05.2025	7,203	0	158,845	0	0	155,162	0	0	24	0	72,1	61,1	0,56	0,43	-
23.05.2025	6,034	0	138,779	0	0	135,593	0	0	24	0	71,7	61,1	0,56	0,43	-
24.05.2025	6,469	0	142,601	0	0	139,299	0	0	24	0	72,1	61	0,56	0,43	-
25.05.2025	6,443	0	138,775	0	0	135,545	0	0	24	0	72,3	61	0,56	0,43	-
26.05.2025	6,193	0	136,148	0	0	132,988	0	0	24	0	72,2	61,1	0,56	0,44	-
27.05.2025	5,653	0	124,717	0	0	121,828	0	0	24	0	72,1	61	0,56	0,43	-
28.05.2025	6,246	0	138,497	0	0	135,287	0	0	24	0	72,1	61,1	0,56	0,43	-
29.05.2025	5,889	0	131,901	0	0	128,846	0	0	24	0	72,1	61,2	0,55	0,43	-
30.05.2025	5,522	0	121,609	0	0	118,771	0	0	24	0	72,3	61,3	0,55	0,44	-
31.05.2025	7,506	0	168,799	0	0	164,867	0	0	24	0	72,2	61,4	0,55	0,44	-
01.06.2025	9,733	0	208,511	0	0	203,616	0	0	24	0	72,6	61,2	0,55	0,44	-
02.06.2025	8,315	0	185,022	0	0	180,732	0	0	24	0	72,1	61,2	0,56	0,44	-
03.06.2025	7,6	0	167,805	0	0	163,898	0	0	24	0	72,3	61,3	0,56	0,44	-
04.06.2025	7,026	0	156,616	0	0	152,977	0	0	24	0	72,2	61,3	0,56	0,44	-
05.06.2025	6,071	0	137,009	0	0	133,842	0	0	24	0	72	61,2	0,56	0,44	-
06.06.2025	5,11	0	119,285	0	0	116,549	0	0	24	0	71,7	61,3	0,56	0,44	-
07.06.2025	6,093	0	132,79	0	0	129,705	0	0	24	0	72,2	61	0,56	0,44	-
08.06.2025	6,572	0	147,65	0	0	144,244	0	0	24	0	71,9	61	0,56	0,44	-
09.06.2025	8,65	0	186,041	0	0	181,703	0	0	24	0	72,2	60,9	0,56	0,44	-
10.06.2025	7,352	0	168,429	0	0	164,552	0	0	24	0	71,8	61,2	0,56	0,44	-
11.06.2025	6,88	0	147,432	0	0	143,995	0	0	24	0	72,2	60,9	0,56	0,44	-
12.06.2025	6,478	0	139,686	0	0	136,441	0	0	24	0	72,2	60,9	0,56	0,44	-
13.06.2025	6,662	0	141,178	0	0	137,89	0	0	24	0	72,3	60,8	0,56	0,44	-
14.06.2025	6,891	0	157,88	0	0	154,247	0	0	24	0	71,8	61,2	0,56	0,44	-
15.06.2025	4,8	0	111,014	0	0	108,452	0	0	24	0	72	61,5	0,56	0,44	-
16.06.2025	4,604	0	104,724	0	0	102,312	0	0	24	0	71,8	61,1	0,56	0,44	-
17.06.2025	6,536	0	143,251	0	0	139,923	0	0	24	0	72,2	61,1	0,56	0,44	-
18.06.2025	7,202	0	172,68	0	0	168,757	0	0	24	0	71,3	61,1	0,55	0,44	-
19.06.2025	7,813	0	174,12	0	0	170,104	0	0	24	0	72	61	0,54	0,43	-
20.06.2025	6,857	0	146,126	0	0	142,717	0	0	24	0	72,4	61	0,55	0,43	-
Итого:	221,55	0	4912,042	0	0	4798,199	0	0	792	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,916														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

792
792

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
18.05.2025	175,279	3909,1	0	0	3818,852	0	0	467	2
20.06.2025	396,827	8821,144	0	0	8617,051	0	0	1259	2

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.06.2025 7:31:28