

#4446#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	3,156	0	85,402	0	0	83,55	0	0	24	0	69,4	60,4	0,56	0,42	-
22.05.2023	2,652	0	71,996	0	0	70,427	0	0	24	0	69,7	60,7	0,56	0,41	-
23.05.2023	3,018	0	79,607	0	0	77,869	0	0	24	0	69,7	60,5	0,56	0,41	-
24.05.2023	3,148	0	80,591	0	0	78,825	0	0	24	0	69,9	60,4	0,55	0,41	-
25.05.2023	3,234	0	81,213	0	0	79,426	0	0	24	0	70	60,3	0,55	0,41	-
26.05.2023	3,47	0	86,713	0	0	84,799	0	0	23	1	70,2	60,4	0,55	0,41	-
27.05.2023	3,456	0	92,202	0	0	90,196	0	0	24	0	69,5	60,4	0,55	0,41	-
28.05.2023	2,958	0	79,669	0	0	77,932	0	0	24	0	69,7	60,6	0,55	0,41	-
29.05.2023	4,582	0	108,654	0	0	106,252	0	0	24	0	70,2	60	0,55	0,41	-
30.05.2023	6,608	0	147,18	0	0	143,891	0	0	24	0	70,6	59,7	0,55	0,41	-
31.05.2023	6,488	0	149,075	0	0	145,763	0	0	24	0	70,4	59,8	0,55	0,41	-
01.06.2023	6,868	0	153,565	0	0	150,139	0	0	24	0	70,6	59,7	0,55	0,41	-
02.06.2023	7,424	0	163,193	0	0	159,541	0	0	24	0	70,7	59,6	0,55	0,41	-
03.06.2023	6,515	0	143,124	0	0	139,922	0	0	24	0	70,7	59,6	0,55	0,41	-
04.06.2023	5,484	0	129,8	0	0	126,93	0	0	24	0	70,2	60	0,55	0,41	-
05.06.2023	4,742	0	112,51	0	0	110,025	0	0	24	0	70,2	60	0,56	0,41	-
06.06.2023	3,904	0	94,444	0	0	92,354	0	0	24	0	70,2	60,2	0,56	0,41	-
07.06.2023	4,137	0	98,964	0	0	96,783	0	0	24	0	70,2	60	0,56	0,41	-
08.06.2023	3,631	0	88,475	0	0	86,523	0	0	24	0	70,2	60,2	0,56	0,41	-
09.06.2023	4,647	0	110,446	0	0	107,998	0	0	24	0	70,2	60	0,55	0,41	-
10.06.2023	5,034	0	120,101	0	0	117,457	0	0	24	0	70,2	60	0,55	0,41	-
11.06.2023	5,131	0	117,399	0	0	114,776	0	0	24	0	70,6	60	0,56	0,41	-
12.06.2023	4,482	0	111,525	0	0	109,088	0	0	24	0	69,9	60,1	0,55	0,41	-
13.06.2023	4,138	0	99,679	0	0	97,472	0	0	24	0	70,2	60,1	0,56	0,41	-
14.06.2023	3,842	0	97,338	0	0	95,212	0	0	24	0	69,8	60,2	0,56	0,41	-
15.06.2023	4,745	0	121,939	0	0	119,283	0	0	24	0	69,6	60,1	0,55	0,41	-
16.06.2023	4,703	0	112,171	0	0	109,694	0	0	24	0	70,2	60	0,56	0,42	-
17.06.2023	3,766	0	93,372	0	0	91,323	0	0	24	0	70	60,2	0,55	0,41	-
18.06.2023	3,265	0	85,651	0	0	83,785	0	0	24	0	69,7	60,4	0,55	0,41	-
19.06.2023	3,237	0	83,484	0	0	81,662	0	0	24	0	69,8	60,4	0,55	0,41	-
20.06.2023	3,086	0	90,402	0	0	88,479	0	0	24	0	68,8	60,5	0,56	0,42	-
Итого:	135,551	0	3289,884	0	0	3217,376	0	0	743	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,376														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	4496,233	107900,206	0	9,468	105347,712	0	9,329	15725	7
20.06.2023	4631,785	111190,09	0	9,468	108565,089	0	9,329	16468	8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.06.2023 7:43:35