

#88221#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (основной)

4578

9301

ТВ7 (АСЦП)

20110758

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	3,4	0,033	75,312	0	0,172	73,679	0	0,169	24	0	69,5	58,6	0,57	0,44	-
22.05.2024	4,222	0,038	97,561	0	0,154	95,485	0	0,152	24	0	68,7	58,3	0,56	0,44	-
23.05.2024	6,482	0,034	128,212	0	0,055	125,382	0	0,054	24	0	70,2	57,9	0,56	0,44	-
24.05.2024	6,275	0,012	124,551	0	0,027	121,799	0	0,027	24	0	70,2	58	0,56	0,44	-
25.05.2024	5,707	0,006	115,363	0	0,036	112,823	0	0,035	24	0	70,1	58	0,56	0,44	-
26.05.2024	4,866	0,008	100,509	0	0,009	98,314	0	0,009	24	0	69,8	58	0,56	0,44	-
27.05.2024	4,86	0,002	97,845	0	0,004	95,688	0	0,004	24	0	70,1	58	0,56	0,44	-
28.05.2024	4,577	0,001	94,925	0	0,001	92,836	0	0,001	24	0	70,1	58,3	0,56	0,44	-
29.05.2024	4,849	0	97,976	0	0,002	95,815	0	0,002	24	0	70,1	58	0,56	0,44	-
30.05.2024	6,203	0	132,652	0	0,001	129,781	0	0,001	24	0	69,5	58,2	0,56	0,44	-
31.05.2024	4,544	0	91,555	0	0	89,528	0	0	24	0	70,3	58,2	0,56	0,43	-
01.06.2024	4,208	0	85,116	0	0	83,242	0	0	24	0	70,2	58,1	0,56	0,44	-
02.06.2024	6,007	0	137,997	0	0	135,051	0	0	24	0	68,9	58,3	0,55	0,44	-
03.06.2024	5,439	0	106,576	0	0	104,201	0	0	24	0	70,6	58,2	0,56	0,44	-
04.06.2024	4,803	0	96,946	0	0	94,801	0	0	24	0	70,3	58,2	0,56	0,44	-
05.06.2024	3,33	0	76,839	0	0	75,177	0	0	24	0	69,3	58,8	0,56	0,43	-
06.06.2024	2,883	0	67,287	0	0	65,835	0	0	24	0	69,3	58,9	0,56	0,43	-
07.06.2024	3,083	0	78,106	0	0	76,462	0	0	24	0	68,4	58,8	0,55	0,44	-
08.06.2024	2,518	0	59,851	0	0	58,559	0	0	24	0	69,3	59	0,56	0,43	-
09.06.2024	3,168	0	72,799	0	0	71,223	0	0	24	0	69,4	58,8	0,56	0,44	-
10.06.2024	3,524	0	78,605	0	0	76,892	0	0	24	0	69,7	58,7	0,56	0,43	-
11.06.2024	3,838	0	84,207	0	0	82,373	0	0	24	0	69,6	58,5	0,56	0,43	-
12.06.2024	3,636	0	83,144	0	0	81,346	0	0	24	0	69,4	58,7	0,55	0,44	-
13.06.2024	5,574	0	119,861	0	0	117,267	0	0	24	0	69,5	58,2	0,55	0,44	-
14.06.2024	7,218	0	142,369	0	0	139,215	0	0	24	0	70,3	58	0,55	0,44	-
15.06.2024	6,536	0	133,51	0	0	130,561	0	0	24	0	70,1	58,2	0,55	0,44	-
16.06.2024	6,057	0	118,799	0	0	116,17	0	0	24	0	70,3	57,9	0,56	0,44	-
17.06.2024	4,588	0	101,466	0	0	99,264	0	0	24	0	69,5	58,5	0,55	0,43	-
18.06.2024	4,72	0	94,519	0	0	92,427	0	0	24	0	70,2	58,1	0,56	0,44	-
19.06.2024	7,039	0	135,238	0	0	132,228	0	0	24	0	70,5	57,8	0,56	0,44	-
20.06.2024	7,19	0	140,337	0	0	137,218	0	0	24	0	70,4	57,9	0,56	0,44	-
Итого:	151,344	0	3170,033	0	0,461	3100,642	0	0,454	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,148														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	7683,64	182230,39	0	28,196	177915,967	0	27,765	24505	11
20.06.2024	7834,986	185400,426	0	28,657	181016,608	0	28,219	25249	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.06.2024 7:31:33