

#4436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2022 по 20.07.2022

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2022	4,857	0	102,808	0	0	100,552	0	0	24	0	69,9	58,4	0,53	0,41	-
22.06.2022	3,585	0	80,656	0	0	78,899	0	0	24	0	69,8	59	0,53	0,41	-
23.06.2022	2,731	0	57,66	0	0,019	56,396	0	0,019	24	0	69,9	58,4	0,5	0,41	-
24.06.2022	2,923	0,004	47,63	0	0	46,602	0	0	24	0	69,3	54,3	0,54	0,41	-
25.06.2022	2,689	0	45,042	0	0	44,079	0	0	24	0	68,9	54,4	0,54	0,41	-
26.06.2022	1,961	0	35,729	0	0	34,981	0	0	24	0	68,1	54,8	0,54	0,41	-
27.06.2022	1,69	0	32,58	0	0	31,908	0	0	24	0	67,5	54,9	0,53	0,41	-
28.06.2022	1,088	0	21,766	0	0	21,323	0	0	24	0	67,1	55	0,38	0,29	-
29.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	30	29,9	0	0	-
30.06.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,6	25,4	0	0	-
01.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,4	24	0	0	-
02.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,2	24,2	0	0	-
03.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	23	0	0	-
04.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,9	22,5	0	0	-
05.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	22,7	0	0	-
06.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	25,5	23,9	0	0,01	-
07.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,2	22,3	0	0	-
08.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,5	21,2	0	0	-
09.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	23,6	22,1	0	0	-
10.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,5	23,3	0	0	-
11.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24,1	22,7	0	0	-
12.07.2022	0,494	0	122,451	0	0,133	121,324	0	0,133	24	0	43,9	43	0,28	0,24	-
13.07.2022	1,789	0,009	27,808	0	0	27,188	0	0	24	0	70,5	54,8	0,56	0,42	-
14.07.2022	1,899	0	28,494	0	0	27,851	0	0	24	0	71	54,8	0,56	0,42	-
15.07.2022	2,144	0	35,26	0	0	34,494	0	0	24	0	69,5	54,7	0,55	0,42	-
16.07.2022	3,913	0	54,876	0	0	53,645	0	0	24	0	70,8	53,4	0,56	0,42	-
17.07.2022	5,794	0	79,029	0	0	77,238	0	0	24	0	71,2	53,3	0,56	0,42	-
18.07.2022	3,41	0	50,216	0	0	49,101	0	0	24	0	70,4	53,9	0,45	0,34	-
19.07.2022	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	31	30,2	0	0	-
20.07.2022	0,475	0	14,713	0	0,131	14,456	0	0,129	24	0	61,5	54,1	0,15	0,12	-
Итого:	41,442	0	836,718	0	0,283	820,037	0	0,281	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,898														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2022	1943,249	36634,251	0	8,792	35773,52	0	8,662	7712	4
20.07.2022	1984,689	37470,969	0	9,075	36593,558	0	8,942	8432	4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.07.2022 14:25:33