

#4448#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	3,219	0	79,385	0	0	77,627	0	0	24	0	70,2	60,4	0,56	0,42	-
22.06.2023	4,486	0	114,009	0	0	111,53	0	0	24	0	69,6	60	0,55	0,42	-
23.06.2023	3,513	0	85,684	0	0	83,792	0	0	24	0	70,2	60,2	0,56	0,41	-
24.06.2023	4,988	0	123,335	0	0	120,639	0	0	24	0	69,9	60	0,55	0,41	-
25.06.2023	4,141	0	102,411	0	0	100,159	0	0	24	0	70	60,2	0,55	0,41	-
26.06.2023	3,793	0	92,044	0	0	90,015	0	0	24	0	70,2	60,1	0,56	0,41	-
27.06.2023	2,948	0	70,632	0	0	69,076	0	0	24	0	70,1	60	0,55	0,45	-
28.06.2023	0,004	0	9,374	0	0	9,294	0	0	24	0	42,8	42,9	0,24	0,24	-
29.06.2023	0,001	0	10,446	0	0	10,374	0	0	24	0	38,9	39,1	0,15	0,15	-
30.06.2023	0,001	0	2,966	0	0	2,953	0	0	24	0	32,5	32,6	0,15	0,16	-
01.07.2023	0	0	1,331	0	0	1,327	0	0	24	0	28,5	28,8	0,15	0,16	-
02.07.2023	0	0	2,059	0	0	2,054	0	0	24	0	25,4	25,7	0,15	0,16	-
03.07.2023	0	0	1,965	0	0	1,961	0	0	24	0	24,3	24,6	0,15	0,16	-
04.07.2023	0,007	0	10,866	0	0,072	10,839	0	0,072	24	0	26	26,1	0,18	0,19	-
05.07.2023	0,002	0,007	30,894	0	0	30,838	0	0	24	0	22,8	22,8	0,35	0,36	-
06.07.2023	1,662	0	212,219	0	0,009	209,715	0	0,009	24	0	47,7	45,9	0,5	0,43	-
07.07.2023	4,436	0,002	107,51	0	0	105,15	0	0	24	0	70	60	0,56	0,42	-
08.07.2023	4,627	0	107,21	0	0	104,834	0	0	24	0	70,4	59,9	0,55	0,42	-
09.07.2023	3,862	0	94,506	0	0	92,426	0	0	24	0	70,1	60,2	0,55	0,42	-
10.07.2023	3,856	0	100,501	0	0	98,318	0	0	24	0	69,5	60,1	0,54	0,42	-
11.07.2023	3,77	0	90,65	0	0	88,703	0	0	24	0	69,1	58,9	0,53	0,41	-
12.07.2023	3,815	0	74,982	0	0	73,314	0	0	24	0	70,5	58,1	0,55	0,42	-
13.07.2023	3,565	0	65,754	0	0	64,259	0	0	24	0	71,3	58,1	0,55	0,42	-
14.07.2023	4,347	0	74,19	0	0	72,474	0	0	24	0	72	57,7	0,55	0,42	-
15.07.2023	3,536	0	62,73	0	0	61,282	0	0	24	0	71,9	58,1	0,56	0,42	-
16.07.2023	3,43	0	61,579	0	0	60,17	0	0	24	0	71,7	58,1	0,56	0,42	-
17.07.2023	3,3	0	61,609	0	0	60,209	0	0	24	0	71,3	58,2	0,55	0,42	-
18.07.2023	4,717	0	77,603	0	0	75,785	0	0	24	0	72,5	57,6	0,55	0,42	-
19.07.2023	4,531	0	86,019	0	0	84,095	0	0	24	0	70,6	57,8	0,55	0,42	-
20.07.2023	4,286	0	87,171	0	0	85,262	0	0	24	0	69,9	57,9	0,56	0,42	-
Итого:	84,843	0	2101,634	0	0,081	2058,474	0	0,081	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,264														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	4631,785	111190,09	0	9,468	108565,089	0	9,329	16468	8
20.07.2023	4716,631	113291,724	0	9,549	110623,563	0	9,41	17188	8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 15:05:03