

#90485#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель СПАРУС, ООО  
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)  
Номер абонента 4578  
Порядковый номер 9301  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20110758  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2024	6,31	0	134,652	0	0	131,723	0	0	24	0	69,6	58,2	0,56	0,44	-
22.06.2024	7,14	0	147,762	0	0	144,54	0	0	24	0	69,8	58	0,56	0,44	-
23.06.2024	7,845	0	156,383	0	0	152,929	0	0	24	0	70,2	58	0,56	0,44	-
24.06.2024	4,324	0	88,984	0	0	87,027	0	0	24	0	70,1	58,3	0,56	0,43	-
25.06.2024	0,012	0	35,054	0	0	34,48	0	0	24	0	59,6	59,6	0,55	0,43	-
26.06.2024	0	0	68,749	0	0	67,936	0	0	24	0	50,5	50,5	0,18	0,17	-
27.06.2024	0	0	2,34	0	0	2,328	0	0	24	0	33,4	34	0,03	0,04	-
28.06.2024	0	0	0,502	0	0	0,501	0	0	24	0	29,2	29,9	0,02	0,03	-
29.06.2024	0	0	0,569	0	0	0,567	0	0	24	0	27,1	27,3	0,01	0,02	-
30.06.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,9	22,5	0,02	0,03	-
01.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	22,4	0,02	0,03	-
02.07.2024	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	21	0,02	0,03	-
03.07.2024	0,001	0	1,069	0	0,021	1,067	0	0,021	24	0	21	21,1	0,09	0,1	-
04.07.2024	0,001	0,001	10,72	0	0,011	10,704	0	0,011	24	0	21,6	21,6	0,24	0,25	-
05.07.2024	2,534	0,001	187,24	0	0,008	184,696	0	0,008	24	0	51,4	48,2	0,5	0,42	-
06.07.2024	5,113	0,002	152,1	0	0	149,025	0	0	24	0	67	58,8	0,58	0,42	-
07.07.2024	5,527	0	142,655	0	0	139,703	0	0	24	0	67,8	58,4	0,58	0,43	-
08.07.2024	5,039	0	136,798	0	0	133,996	0	0	24	0	67,4	58,4	0,57	0,43	-
09.07.2024	3,873	0	113,656	0	0	111,357	0	0	24	0	66,9	58,6	0,56	0,42	-
10.07.2024	3,601	0	106,16	0	0	104,011	0	0	24	0	66,9	58,7	0,56	0,42	-
11.07.2024	4,165	0	140,428	0	0	137,665	0	0	24	0	65,9	58,7	0,56	0,43	-
12.07.2024	3,706	0	112,756	0	0	110,49	0	0	24	0	66,6	58,6	0,56	0,42	-
13.07.2024	5,395	0	157,247	0	0	154,071	0	0	24	0	67	58,6	0,56	0,43	-
14.07.2024	4,325	0	124,429	0	0	121,894	0	0	24	0	67,2	58,7	0,55	0,43	-
15.07.2024	3,936	0	108,775	0	0	106,556	0	0	24	0	67,3	58,5	0,56	0,43	-
16.07.2024	3,436	0	106,515	0	0	104,381	0	0	24	0	66,6	58,8	0,57	0,43	-
17.07.2024	3,892	0	98,442	0	0	96,385	0	0	24	0	68,1	58,5	0,58	0,43	-
18.07.2024	4,84	0	112,022	0	0	109,642	0	0	24	0	68,8	58,3	0,58	0,43	-
19.07.2024	5,637	0	126,719	0	0	124,003	0	0	24	0	69	58,2	0,58	0,43	-
20.07.2024	3,99	0	94,024	0	0	92,024	0	0	24	0	68,8	58,5	0,58	0,43	-
Итого:	94,642	0	2666,75	0	0,04	2613,701	0	0,04	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,605														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2024	7834,986	185400,426	0	28,657	181016,608	0	28,219	25249	11
20.07.2024	7929,63	188067,176	0	28,697	183630,309	0	28,259	25969	11

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.07.2024 10:29:16