

#142182#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (основной)

4578

9301

ТВ7 (АСЦП)

20110758

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	6,9	0	148,105	0	0	144,652	0	0	24	0	72,3	60,9	0,55	0,43	-
22.06.2025	5,553	0	124,2	0	0	121,327	0	0	24	0	72	61,1	0,55	0,43	-
23.06.2025	5,928	0	129,863	0	0	126,85	0	0	24	0	72,1	61	0,55	0,43	-
24.06.2025	3,806	0	98,692	0	0	96,442	0	0	24	0	71,3	61,9	0,55	0,43	-
25.06.2025	0,005	0	101,849	0	0	100,392	0	0	24	0	55,6	55,6	0,24	0,24	-
26.06.2025	0	0	1,962	0	0	1,952	0	0	24	0	33,9	34,8	0,02	0,05	-
27.06.2025	0	0	0,009	0	0	0,009	0	0	24	0	29,7	30,6	0,02	0,05	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	22	0,03	0,05	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,7	21,4	0,03	0,05	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22,4	20,9	0,03	0,05	-
01.07.2025	0	0	0,001	0	0	0,001	0	0	24	0	20,7	20	0,03	0,05	-
02.07.2025	0,001	0	1,768	0	0	1,766	0	0	24	0	19,7	19,5	0,19	0,22	-
03.07.2025	2,403	0	105,53	0	0	103,761	0	0	24	0	58,5	52,9	0,46	0,43	-
04.07.2025	7,927	0	172,924	0	0	168,869	0	0	24	0	72,6	61,4	0,56	0,42	-
05.07.2025	7,242	0	157,746	0	0	154,038	0	0	24	0	72,6	61,4	0,56	0,42	-
06.07.2025	4,655	0	111,338	0	0	108,773	0	0	24	0	71,9	61,7	0,55	0,42	-
07.07.2025	6,617	0	138,061	0	0	134,811	0	0	24	0	72,8	61,1	0,55	0,42	-
08.07.2025	5,618	0	122,614	0	0	119,753	0	0	24	0	72,4	61,2	0,55	0,42	-
09.07.2025	5,837	0	127,029	0	0	124,047	0	0	24	0	72,6	61,4	0,54	0,42	-
10.07.2025	6,976	0	145,398	0	0	141,949	0	0	24	0	73	61,2	0,55	0,42	-
11.07.2025	6,13	0	134,898	0	0	131,743	0	0	24	0	72,4	61,3	0,55	0,42	-
12.07.2025	6,861	0	150,906	0	0	147,365	0	0	24	0	72,6	61,5	0,54	0,42	-
13.07.2025	5,407	0	120,562	0	0	117,755	0	0	24	0	72,3	61,3	0,55	0,42	-
14.07.2025	5,506	0	119,705	0	0	116,893	0	0	24	0	72,5	61,3	0,55	0,42	-
15.07.2025	4,853	0	106,915	0	0	104,413	0	0	24	0	72,4	61,4	0,55	0,42	-
16.07.2025	5,644	0	122,504	0	0	119,636	0	0	24	0	72,5	61,3	0,55	0,42	-
17.07.2025	5,959	0	133,738	0	0	130,628	0	0	24	0	72,2	61,3	0,54	0,42	-
18.07.2025	5,424	0	130,556	0	0	127,57	0	0	24	0	71,6	61,4	0,54	0,42	-
19.07.2025	5,065	0	129,416	0	0	126,494	0	0	24	0	71,1	61,6	0,54	0,42	-
20.07.2025	4,552	0	104,662	0	0	102,238	0	0	24	0	72,1	61,5	0,55	0,42	-
Итого:	124,869	0	2940,951	0	0	2874,127	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,824														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	396,827	8821,144	0	0	8617,051	0	0	1259	2
20.07.2025	521,698	11762,094	0	0	11491,179	0	0	1979	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 14:12:53