

# #28545#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель СПАРУС, ООО  
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)  
Номер абонента 4578  
Порядковый номер 9301  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20110758  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	5,096	0	95,914	0	0	93,773	0	0	24	0	70,6	57,7	0,57	0,43	-
22.07.2023	4,69	0	92,452	0	0	90,413	0	0	24	0	70,2	57,9	0,57	0,42	-
23.07.2023	4,695	0	107,676	0	0	105,272	0	0	24	0	70,6	60	0,57	0,42	-
24.07.2023	3,993	0	112,954	0	0	110,437	0	0	24	0	70,6	62	0,57	0,42	-
25.07.2023	4,333	0	113,978	0	0	111,436	0	0	24	0	70,6	61,3	0,57	0,42	-
26.07.2023	4,999	0	108,121	0	0	105,806	0	0	24	0	69	57,7	0,56	0,43	-
27.07.2023	4,603	0	112,49	0	0	109,989	0	0	24	0	70,4	60,5	0,57	0,42	-
28.07.2023	5,117	0	112,067	0	0	109,58	0	0	24	0	70,5	59,3	0,56	0,42	-
29.07.2023	3,952	0	113,418	0	0	110,891	0	0	24	0	70,5	62	0,57	0,42	-
30.07.2023	3,965	0	112,959	0	0	110,435	0	0	24	0	70,7	62,2	0,57	0,42	-
31.07.2023	3,813	0	107,3	0	0	104,912	0	0	24	0	70,6	61,9	0,56	0,42	-
01.08.2023	4,921	0	108,522	0	0	106,07	0	0	23	1	71,1	60	0,56	0,43	-
02.08.2023	4,556	0	102,329	0	0	100,066	0	0	24	0	70,2	59,4	0,55	0,43	-
03.08.2023	4,623	0	101,745	0	0	99,533	0	0	24	0	69,7	58,6	0,55	0,43	-
04.08.2023	4,546	0	98,805	0	0	96,617	0	0	24	0	70,4	59,2	0,55	0,43	-
05.08.2023	4,577	0	103,174	0	0	100,865	0	0	23	1	70,6	59,8	0,55	0,43	-
06.08.2023	3,492	0	100,206	0	0	98,044	0	0	24	0	69,3	60,8	0,55	0,43	-
07.08.2023	5,07	0	98,278	0	0	96,155	0	0	24	0	69,3	56,8	0,54	0,43	-
08.08.2023	6,138	0	98,236	0	0	96,071	0	0	24	0	70,2	54,9	0,54	0,43	-
09.08.2023	5,383	0	98,18	0	0	95,992	0	0	24	0	70,6	57,2	0,54	0,43	-
10.08.2023	5,007	0	97,55	0	0	95,387	0	0	24	0	70,3	57,8	0,54	0,43	-
11.08.2023	4,451	0	96,749	0	0	94,64	0	0	24	0	69,8	58,6	0,54	0,43	-
12.08.2023	4,482	0	96,894	0	0	94,789	0	0	24	0	69,6	58,3	0,54	0,43	-
13.08.2023	3,642	0	97,864	0	0	95,701	0	0	24	0	70,2	61,2	0,54	0,43	-
14.08.2023	3,774	0	98,145	0	0	95,978	0	0	24	0	70,2	60,9	0,54	0,43	-
15.08.2023	3,361	0	99,005	0	0	96,815	0	0	24	0	70,3	62,1	0,54	0,43	-
16.08.2023	2,957	0	103,576	0	0	101,229	0	0	24	0	71,3	64,3	0,55	0,43	-
17.08.2023	3,932	0	101,506	0	0	99,236	0	0	24	0	70,8	61,4	0,55	0,43	-
18.08.2023	3,668	0	100,711	0	0,022	98,455	0	0,022	24	0	70,7	61,9	0,55	0,43	-
19.08.2023	2,889	0,005	100,952	0	0	98,712	0	0	24	0	70,3	63,4	0,55	0,43	-
20.08.2023	2,923	0	102,451	0	0	100,132	0	0	24	0	71,1	64,2	0,55	0,43	-
Итого:	133,648	0	3194,207	0	0,022	3123,431	0	0,022	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,921														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2023	4716,631	113291,724	0	9,549	110623,563	0	9,41	17188	8
20.08.2023	4850,282	116485,931	0	9,571	113746,997	0	9,431	17930	10

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.08.2023 7:51:09