

#92691#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель СПАРУС, ООО
Адрес потребителя Ялтинская 20А, Калининград (основной)
Номер абонента 4578
Порядковый номер 9301
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20110758
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	3,998	0	99,934	0	0	97,842	0	0	24	0	68,1	58,4	0,56	0,43	-
22.07.2024	3,504	0	101,056	0	0	98,998	0	0	24	0	67,1	58,7	0,55	0,43	-
23.07.2024	4,601	0	123,485	0	0	120,948	0	0	24	0	67,5	58,4	0,56	0,43	-
24.07.2024	4,784	0	125,466	0	0	122,879	0	0	24	0	67,6	58,4	0,57	0,43	-
25.07.2024	5,216	0	146,026	0	0	143,045	0	0	24	0	67,2	58,5	0,57	0,43	-
26.07.2024	4,412	0	129,371	0	0	126,76	0	0	24	0	66,8	58,5	0,57	0,43	-
27.07.2024	4,384	0	122,935	0	0	120,426	0	0	24	0	67,3	58,6	0,58	0,43	-
28.07.2024	6,885	0	217,749	0	0	213,391	0	0	24	0	66,6	58,9	0,57	0,43	-
29.07.2024	6,282	0	183,165	0	0	179,454	0	0	24	0	67,1	58,7	0,57	0,43	-
30.07.2024	5,128	0	145,5	0	0	142,542	0	0	24	0	67,1	58,6	0,58	0,43	-
31.07.2024	5,213	0	135,137	0	0	132,349	0	0	24	0	67,6	58,3	0,58	0,43	-
01.08.2024	4,685	0	155,384	0	0	152,319	0	0	24	0	66,1	58,7	0,58	0,43	-
02.08.2024	5,228	0	185,484	0	0	181,868	0	0	24	0	65,6	58,7	0,56	0,43	-
03.08.2024	4,778	0	96,974	0	0	94,834	0	0	24	0	70,1	58,1	0,55	0,44	-
04.08.2024	4,51	0	93,176	0	0	91,138	0	0	24	0	69,9	58,1	0,55	0,44	-
05.08.2024	5,369	0	106,938	0	0	104,583	0	0	24	0	70,2	57,9	0,55	0,44	-
06.08.2024	4,463	0	102,228	0	0	100,038	0	0	24	0	68,9	58,3	0,56	0,44	-
07.08.2024	4,747	0	96,975	0	0	94,846	0	0	24	0	69,9	58	0,55	0,44	-
08.08.2024	4,686	0	97,909	0	0	95,773	0	0	24	0	69,7	58,1	0,55	0,44	-
09.08.2024	4,58	0	96,211	0	0	94,111	0	0	24	0	69,8	58,2	0,55	0,44	-
10.08.2024	6,014	0	127,581	0	0	124,801	0	0	24	0	69,6	58,2	0,55	0,45	-
11.08.2024	6,394	0	129,514	0	0	126,655	0	0	24	0	70,2	58,2	0,55	0,45	-
12.08.2024	6,682	0	133,424	0	0	130,481	0	0	24	0	70,2	58	0,55	0,45	-
13.08.2024	5,189	0	107,84	0	0	105,469	0	0	24	0	70	58,3	0,55	0,45	-
14.08.2024	4,738	0	97,386	0	0	95,249	0	0	24	0	70	58,1	0,55	0,44	-
15.08.2024	4,519	0	89,694	0	0	87,702	0	0	24	0	70,4	58,1	0,55	0,44	-
16.08.2024	3,509	0	75,434	0	0	73,784	0	0	24	0	69,8	58,5	0,55	0,44	-
17.08.2024	4,003	0	83,021	0	0	81,196	0	0	24	0	70	58,3	0,55	0,44	-
18.08.2024	4,15	0	88,164	0	0	86,238	0	0	24	0	69,8	58,3	0,55	0,44	-
19.08.2024	5,592	0	109,101	0	0	106,678	0	0	24	0	70,4	57,9	0,55	0,44	-
20.08.2024	4,661	0	96,534	0	0	94,418	0	0	24	0	69,9	58,1	0,55	0,45	-
Итого:	152,904	0	3698,796	0	0	3620,815	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,52														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2024	7929,63	188067,176	0	28,697	183630,309	0	28,259	25969	11
20.08.2024	8082,533	191765,971	0	28,697	187251,122	0	28,259	26713	11

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2024 9:35:06