

#145054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

СПАРУС, ООО

Ялтинская 20А, Калининград (основной)

4578

9301

ТВ7 (АСЦП)

20110758

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	4,098	0	99,67	0	0	97,383	0	0	24	0	71,7	61,7	0,55	0,42	-
22.07.2025	5,007	0	129,307	0	0	126,376	0	0	24	0	71,2	61,8	0,55	0,42	-
23.07.2025	5,038	0	126,586	0	0	123,712	0	0	24	0	71,3	61,6	0,54	0,42	-
24.07.2025	5,623	0	129,164	0	0	126,188	0	0	24	0	71,9	61,3	0,55	0,42	-
25.07.2025	4,821	0	112,349	0	0	109,757	0	0	24	0	71,9	61,5	0,55	0,43	-
26.07.2025	4,205	0	98,58	0	0	96,305	0	0	24	0	71,9	61,5	0,56	0,43	-
27.07.2025	4,765	0	111,484	0	0	108,913	0	0	24	0	71,9	61,5	0,56	0,43	-
28.07.2025	4,911	0	115,034	0	0	112,377	0	0	24	0	72	61,6	0,56	0,43	-
29.07.2025	6,193	0	143,599	0	0	140,29	0	0	24	0	71,9	61,4	0,55	0,43	-
30.07.2025	7,559	0	177,423	0	0	173,341	0	0	24	0	71,8	61,4	0,54	0,43	-
31.07.2025	6,324	0	142,003	0	0	138,698	0	0	24	0	72,2	61,3	0,54	0,43	-
01.08.2025	5,902	0	130,716	0	0	127,67	0	0	24	0	72,3	61,3	0,55	0,43	-
02.08.2025	5,477	0	124,239	0	0	121,358	0	0	24	0	72,1	61,4	0,55	0,43	-
03.08.2025	5,368	0	130,359	0	0	127,378	0	0	24	0	71,5	61,5	0,55	0,43	-
04.08.2025	6,499	0	139,9	0	0	136,607	0	0	24	0	72,7	61,3	0,55	0,42	-
05.08.2025	8,191	0	188,591	0	0	184,214	0	0	24	0	72,1	61,5	0,54	0,43	-
06.08.2025	8,899	0	198,295	0	0	193,66	0	0	24	0	72,4	61,5	0,55	0,43	-
07.08.2025	6,948	0	158,038	0	0	154,352	0	0	24	0	72,3	61,6	0,55	0,43	-
08.08.2025	7,188	0	164,65	0	0	160,845	0	0	24	0	72	61,4	0,54	0,43	-
09.08.2025	6,443	0	150,989	0	0	147,516	0	0	24	0	71,8	61,4	0,54	0,43	-
10.08.2025	6,827	0	154,982	0	0	151,379	0	0	24	0	72,1	61,4	0,54	0,44	-
11.08.2025	7,665	0	183,12	0	0	178,906	0	0	24	0	71,8	61,6	0,54	0,44	-
12.08.2025	6,174	0	146,973	0	0	143,589	0	0	24	0	71,9	61,6	0,55	0,44	-
13.08.2025	5,316	0	121,215	0	0	118,414	0	0	24	0	72	61,3	0,56	0,44	-
14.08.2025	5,039	0	118,539	0	0	115,811	0	0	24	0	71,8	61,4	0,55	0,44	-
15.08.2025	4,633	0	110,635	0	0	108,098	0	0	24	0	71,7	61,5	0,55	0,44	-
16.08.2025	5,074	0	114,976	0	0	112,309	0	0	24	0	72,1	61,3	0,56	0,44	-
17.08.2025	6,709	0	158,801	0	0	155,146	0	0	24	0	71,8	61,5	0,56	0,44	-
18.08.2025	6,415	0	142,739	0	0	139,411	0	0	24	0	72,3	61,3	0,56	0,44	-
19.08.2025	5,586	0	132,757	0	0	129,719	0	0	24	0	71,6	61,3	0,54	0,43	-
20.08.2025	7,008	0	159,519	0	0	155,826	0	0	24	0	72,1	61,4	0,53	0,43	-
Итого:	185,905	0	4315,232	0	0	4215,548	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	44,403														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	521,698	11762,094	0	0	11491,179	0	0	1979	2
20.08.2025	707,601	16077,324	0	0	15706,728	0	0	2723	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:33:34