

#27064#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/07/23г.-20/08/23г.

Абонент: Ялтинская 20А Спарус

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы: _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.06 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 10.00 м3/ч

G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 20110758, БД=1, ТВ1, СИ=5, КТ3=1, ФРТ=1 КСН=0хА2FA

| Дата/время | t1 °C | t2 °C | dt °C | P1 кгс/см2 | P2 кгс/см2 | P3 кгс/см2 | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | M3 т | dM т | tx °C | Px кгс/см |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 21.07.23 23 | 70.62 | 57.68 | 12.94 | 5.79 | 4.34 | 6.12 | 95.914 | 0.000 | 0.000 | 93.773 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 22.07.23 23 | 70.23 | 57.87 | 12.36 | 5.76 | 4.33 | 6.12 | 92.452 | 0.000 | 0.000 | 90.413 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 23.07.23 23 | 70.60 | 59.99 | 10.62 | 5.77 | 4.33 | 6.12 | 107.676 | 0.000 | 0.000 | 105.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 24.07.23 23 | 70.56 | 61.95 | 8.60 | 5.78 | 4.33 | 6.12 | 112.954 | 0.000 | 0.000 | 110.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 25.07.23 23 | 70.57 | 61.31 | 9.25 | 5.80 | 4.33 | 6.12 | 113.978 | 0.000 | 0.000 | 111.436 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 26.07.23 23 | 68.98 | 57.73 | 11.25 | 5.71 | 4.34 | 6.12 | 108.121 | 0.000 | 0.000 | 105.806 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 27.07.23 23 | 70.44 | 60.48 | 9.96 | 5.77 | 4.33 | 6.12 | 112.490 | 0.000 | 0.000 | 109.989 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 28.07.23 23 | 70.46 | 59.34 | 11.12 | 5.76 | 4.33 | 6.12 | 112.067 | 0.000 | 0.000 | 109.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 29.07.23 23 | 70.51 | 62.03 | 8.48 | 5.79 | 4.33 | 6.12 | 113.418 | 0.000 | 0.000 | 110.891 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 30.07.23 23 | 70.70 | 62.16 | 8.54 | 5.78 | 4.33 | 6.12 | 112.959 | 0.000 | 0.000 | 110.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 31.07.23 23 | 70.58 | 61.93 | 8.65 | 5.74 | 4.33 | 6.12 | 107.300 | 0.000 | 0.000 | 104.912 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 01.08.23 23 | 71.06 | 60.01 | 11.05 | 5.73 | 4.39 | 6.12 | 108.522 | 0.000 | 0.000 | 106.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 02.08.23 23 | 70.22 | 59.38 | 10.85 | 5.63 | 4.41 | 6.12 | 102.329 | 0.000 | 0.000 | 100.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 03.08.23 23 | 69.66 | 58.59 | 11.06 | 5.61 | 4.41 | 6.12 | 101.745 | 0.000 | 0.000 | 99.533 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 04.08.23 23 | 70.40 | 59.19 | 11.21 | 5.64 | 4.42 | 6.12 | 98.805 | 0.000 | 0.000 | 96.617 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 05.08.23 23 | 70.63 | 59.82 | 10.81 | 5.64 | 4.42 | 6.12 | 103.174 | 0.000 | 0.000 | 100.865 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 06.08.23 23 | 69.26 | 60.78 | 8.48 | 5.59 | 4.41 | 6.12 | 100.206 | 0.000 | 0.000 | 98.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 07.08.23 23 | 69.35 | 56.78 | 12.57 | 5.55 | 4.42 | 6.12 | 98.278 | 0.000 | 0.000 | 96.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 08.08.23 23 | 70.16 | 54.92 | 15.23 | 5.55 | 4.43 | 6.12 | 98.236 | 0.000 | 0.000 | 96.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 09.08.23 23 | 70.60 | 57.23 | 13.37 | 5.55 | 4.43 | 6.12 | 98.180 | 0.000 | 0.000 | 95.992 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 10.08.23 23 | 70.29 | 57.78 | 12.51 | 5.54 | 4.43 | 6.12 | 97.550 | 0.000 | 0.000 | 95.387 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 11.08.23 23 | 69.78 | 58.57 | 11.21 | 5.52 | 4.43 | 6.12 | 96.749 | 0.000 | 0.000 | 94.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 12.08.23 23 | 69.60 | 58.33 | 11.27 | 5.53 | 4.43 | 6.12 | 96.894 | 0.000 | 0.000 | 94.789 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 13.08.23 23 | 70.21 | 61.15 | 9.06 | 5.54 | 4.42 | 6.12 | 97.864 | 0.000 | 0.000 | 95.701 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 14.08.23 23 | 70.24 | 60.88 | 9.37 | 5.54 | 4.42 | 6.12 | 98.145 | 0.000 | 0.000 | 95.978 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 15.08.23 23 | 70.33 | 62.06 | 8.26 | 5.55 | 4.41 | 6.12 | 99.005 | 0.000 | 0.000 | 96.815 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 16.08.23 23 | 71.26 | 64.31 | 6.95 | 5.63 | 4.40 | 6.12 | 103.576 | 0.000 | 0.000 | 101.229 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 17.08.23 23 | 70.81 | 61.38 | 9.43 | 5.59 | 4.40 | 6.12 | 101.506 | 0.000 | 0.000 | 99.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 18.08.23 23 | 70.73 | 61.87 | 8.86 | 5.59 | 4.40 | 6.12 | 100.711 | 0.000 | 0.022 | 98.455 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 5.00 | 2.00 |
| 19.08.23 23 | 70.32 | 63.36 | 6.96 | 5.58 | 4.40 | 6.12 | 100.952 | 0.000 | 0.000 | 98.712 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| 20.08.23 23 | 71.10 | 64.16 | 6.94 | 5.61 | 4.40 | 6.12 | 102.451 | 0.000 | 0.000 | 100.132 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.00 | 2.00 |
| Итого/Средн | 70.34 | 60.15 | 10.19 | 5.65 | 4.38 | 6.12 | 3194.208 | 0.000 | 0.022 | 3123.433 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 5.00 | 2.00 |

Итоговое потребление на начало и конец периода:

| Дата/время | V1 м3 | V2 м3 | V3 м3 | M1 т | M2 т | M3 т | dM т | Qтв Гкал | Qт Гкал | ВНР ч | ВОС ч |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|----------|
| 20.07.23 23 | 113291.724 | 0.000 | 9.549 | 110623.563 | 0.000 | 9.410 | 9.410 | 1126.548 | 0.475 | 17188 | 8 |
| 20.08.23 23 | 116485.931 | 0.000 | 9.571 | 113746.997 | 0.000 | 9.431 | 9.431 | 1158.470 | 0.477 | 17930 | 10 |
| Итого | 3194.208 | 0.000 | 0.022 | 3123.433 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 31.922 | 0.001 | 742 | 2 |

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



проверено с сайта

