

#13046#

Отчёт по теплотреблению за период с 19.01.2021 по 20.02.2021

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ
Адрес потребителя Багратиона 135, Калининград
Номер абонента 3604
Порядковый номер 4140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
20.01.2021	1,067	0	41,13	41,09	0	39,94	40,49	0	0	24	0	0	82,9	56,2	26,66	0,7	0,7	0	-0,7
21.01.2021	0,941	0	41,8	42,01	0	40,72	41,46	0	0	24	0	0	76,2	53,2	23,06	0,7	0,7	0	4
22.01.2021	0,858	0	37,6	37,88	0	36,65	37,38	0	0	24	0	0	75,5	52,1	23,35	0,7	0,7	0	4,3
23.01.2021	0,804	0	40,71	41,01	0	39,71	40,43	0	0	24	0	0	75,4	55,2	20,23	0,7	0,7	0	2,1
24.01.2021	0,812	0	42,61	42,88	0	41,51	42,24	0	0	24	0	0	75,2	55,6	19,58	0,7	0,7	0	2
25.01.2021	0,907	0	41,52	41,74	0	40,42	41,15	0	0	24	0	0	76	53,5	22,47	0,7	0,7	0	1,4
26.01.2021	0,866	0	34,2	34,45	0	33,26	33,97	0	0	24	0	0	77,4	51,4	26	0,7	0,7	0	1,5
27.01.2021	0,868	0	34,75	34,98	0	33,81	34,5	0	0	24	0	0	77,4	51,7	25,7	0,7	0,7	0	1,5
28.01.2021	0,935	0	39,27	39,45	0	38,24	38,95	0	0	24	0	0	77,2	52,7	24,43	0,7	0,7	0	-0,9
29.01.2021	1,021	0	40,55	40,68	0	39,35	40,1	0	0	24	0	0	81,6	55,2	25,92	0,7	0,7	0	-4,4
30.01.2021	0,828	0	32	32,27	0	31,07	31,79	0	0	24	0	0	81,8	55,2	26,69	0,7	0,7	0	-0,2
31.01.2021	0,827	0	33,04	33,35	0	32,1	32,87	0	0	24	0	0	80,6	54,9	25,73	0,7	0,7	0	0
01.02.2021	0,999	0	37,67	37,79	0	36,59	37,27	0	0	24	0	0	81,8	54,5	27,28	0,7	0,7	0	-3,1
02.02.2021	1,057	0	37,62	37,73	0	36,5	37,18	0	0	24	0	0	83,4	54,4	28,93	0,7	0,7	0	-3,2
03.02.2021	0,93	0	32,8	32,99	0	31,84	32,55	0	0	24	0	0	81,7	52,5	29,2	0,7	0,7	0	-0,6
04.02.2021	1,013	0	34,62	34,74	0	33,58	34,26	0	0	24	0	0	84,2	54,1	30,09	0,7	0,7	0	-4,4
05.02.2021	1,032	0	34,15	34,23	0	33,04	33,76	0	0	24	0	0	86,2	55	31,23	0,7	0,7	0	-4,4
06.02.2021	1,034	0	36,89	36,92	0	35,62	36,29	0	0	24	0	0	89,3	60,3	28,97	0,7	0,7	0	-12,8
07.02.2021	1,102	0	40,3	40,23	0	38,87	39,51	0	0	24	0	0	90,4	62,1	28,35	0,7	0,7	0	-14,3
08.02.2021	1,234	0	40,47	40,27	0	39,07	39,56	0	0	24	0	0	91,3	59,7	31,58	0,7	0,7	0	-11,3
09.02.2021	1,162	0	37,81	37,69	0	36,49	37,04	0	0	24	0	0	91	59,2	31,84	0,7	0,7	0	-9
10.02.2021	1,225	0	41,57	41,39	0	40,1	40,67	0	0	24	0	0	91	60,4	30,56	0,7	0,7	0	-14
11.02.2021	1,206	0	39,58	39,34	0	38,18	38,67	0	0	24	0	0	91,1	59,6	31,5	0,7	0,7	0	-11,1
12.02.2021	1,159	0	38,55	38,39	0	37,19	37,75	0	0	24	0	0	90,4	59,2	31,21	0,7	0,7	0	-9,6
13.02.2021	0,884	0	32,68	32,83	0	31,61	32,32	0	0	24	0	0	84,7	56,7	27,94	0,7	0,7	0	-0,1
14.02.2021	0,8	0	27,18	27,48	0	26,36	27,12	0	0	24	0	0	83,1	52,6	30,48	0,7	0,7	0	0,6
15.02.2021	0,99	0	35,79	35,86	0	34,67	35,29	0	0	24	0	0	84,6	56,1	28,52	0,7	0,7	0	-1,7
16.02.2021	1,019	0	34,72	34,78	0	33,65	34,26	0	0	24	0	0	84,7	54,5	30,21	0,7	0,7	0	-3,5
17.02.2021	1,061	0	37,41	37,45	0	36,26	36,91	0	0	24	0	0	84,9	55,6	29,27	0,7	0,7	0	-7,1
18.02.2021	1,203	0	41,24	41,06	0	39,88	40,38	0	0	24	0	0	88	57,8	30,15	0,7	0,7	0	-10,8
19.02.2021	1,089	0	39,03	38,97	0	37,82	38,39	0	0	24	0	0	85,2	56,4	28,77	0,7	0,7	0	-5,1
20.02.2021	0,869	0	30,9	31,05	0	30,08	30,67	0	0	24	0	0	79,3	50,3	28,92	0,7	0,7	0	-
Итого:	31,802	0	1190,16	1192,98	0	1154,18	1175,18	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,802																		

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
19.01.2021	309,649	18511	18634,84	0	18070,22	18366,38	0
20.02.2021	341,451	19701,16	19827,82	0	19224,4	19541,56	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.02.2021 12:16:47