

#114780#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ  
Багратиона 135, Калининград  
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.02.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.01.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	426,715	404,067	22.648

Подпись исполнителя



#114779#

Отчёт за период с 20.01.2025 по 20.02.2025.

Номер абонента 3604  
 Порядковый номер 0  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00104436  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 24.02.2025

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.01.2025	-	0,667	0	27,83	34,64	0	27,09	34,16	0	0	24	0	0	77,6	53	24,6	0,7	0,7	0
22.01.2025	-	0,683	0	27,59	34,69	0	26,85	34,21	0	0	24	0	0	78,6	53,2	25,37	0,7	0,7	0
23.01.2025	-	0,654	0	28,29	35,71	0	27,54	35,22	0	0	24	0	0	77,3	53,5	23,8	0,7	0,7	0
24.01.2025	-	0,575	0	25,82	32,96	0	25,16	32,52	0	0	24	0	0	74	51	23	0,7	0,7	0
25.01.2025	-	0,494	0	22,63	29,25	0	22,12	28,92	0	0	24	0	0	72,6	50,2	22,39	0,7	0,7	0
26.01.2025	-	0,485	0	21,72	28,19	0	21,24	27,95	0	0	24	0	0	72,7	49,8	22,9	0,7	0,7	0
27.01.2025	-	0,506	0	21,5	28,18	0	20,99	27,9	0	0	24	0	0	72,9	48,6	24,22	0,7	0,7	0
28.01.2025	-	0,48	0	19,67	25,89	0	19,19	25,65	0	0	24	0	0	72,4	47,4	24,98	0,7	0,7	0
29.01.2025	-	0,48	0	19,9	26,32	0	19,42	26,08	0	0	24	0	0	72,8	48,1	24,73	0,7	0,7	0
30.01.2025	-	0,471	0	19,92	26,72	0	19,43	26,48	0	0	24	0	0	72,6	48,3	24,31	0,7	0,7	0
31.01.2025	-	0,521	0	23,63	31,83	0	23,12	31,43	0	0	24	0	0	72,8	50,2	22,57	0,7	0,7	0
01.02.2025	-	0,503	0	24	32,63	0	23,51	32,15	0	0	24	0	0	73,2	51,8	21,41	0,7	0,7	0
02.02.2025	-	0,517	0	23,33	32	0	22,76	31,56	0	0	24	0	0	75,3	52,5	22,82	0,7	0,7	0
03.02.2025	-	0,576	0	24,65	33,77	0	24,04	33,29	0	0	24	0	0	76,5	52,4	24,07	0,7	0,7	0
04.02.2025	-	0,544	0	23,97	32,9	0	23,42	32,43	0	0	24	0	0	74,1	50,9	23,19	0,7	0,7	0
05.02.2025	-	0,67	0	29,93	34,75	0	29,2	34,27	0	0	24	0	0	74,4	51,4	22,92	0,7	0,7	0
06.02.2025	-	0,694	0	31,32	31,47	0	30,61	31,04	0	0	24	0	0	72,8	50,1	22,71	0,7	0,7	0
07.02.2025	-	0,775	0	33,33	33,47	0	32,49	32,99	0	0	24	0	0	75,6	51,6	23,94	0,7	0,7	0
08.02.2025	-	0,836	0	35,72	35,82	0	34,72	35,31	0	0	24	0	0	80,2	56,1	24,1	0,7	0,7	0
09.02.2025	-	0,889	0	38	38,06	0	36,91	37,45	0	0	24	0	0	81,8	57,7	24,08	0,7	0,7	0
10.02.2025	-	1,05	0	45,4	45,39	0	44,03	44,65	0	0	24	0	0	83,3	59,5	23,83	0,7	0,7	0
11.02.2025	-	1,075	0	47,58	47,57	0	46,11	46,81	0	0	24	0	0	83,7	60,4	23,31	0,7	0,7	0
12.02.2025	-	1,018	0	45,02	44,99	0	43,68	44,25	0	0	24	0	0	82,9	59,7	23,28	0,7	0,7	0
13.02.2025	-	0,943	0	40,92	40,87	0	39,76	40,23	0	0	24	0	0	81,9	58,2	23,69	0,7	0,7	0
14.02.2025	-	0,906	0	40,59	40,57	0	39,48	39,97	0	0	24	0	0	79	56	23	0,7	0,7	0
15.02.2025	-	0,9	0	39	38,99	0	37,86	38,39	0	0	24	0	0	81,7	57,9	23,77	0,7	0,7	0
16.02.2025	-	0,934	0	41,55	41,53	0	40,33	40,87	0	0	24	0	0	82,5	59,4	23,17	0,7	0,7	0
17.02.2025	-	0,93	0	39,74	39,66	0	38,61	39,08	0	0	24	0	0	81	56,8	24,13	0,7	0,7	0
18.02.2025	-	0,918	0	38,76	38,73	0	37,67	38,18	0	0	24	0	0	80	55,6	24,39	0,7	0,7	0
19.02.2025	-	0,943	0	39,74	39,69	0	38,59	39,1	0	0	24	0	0	80,6	56,3	24,36	0,7	0,7	0
20.02.2025	-	1,011	0	44,4	44,32	0	43,08	43,6	0	0	24	0	0	82,9	59,5	23,43	0,7	0,7	0
Итого:	-	22,648	0	985,45	1101,56	0	959,01	1086,14	0	0	744	0	-	77,41	53,78	23,63	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.01.2025	404,067	18977,32	18972,82	0	18533,81	18750,26	0
20.02.2025	426,715	19962,77	20074,38	0	19492,82	19836,4	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения