

# #13048#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2021 по 20.03.2021

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ  
Адрес потребителя Багратиона 135, Калининград  
Номер абонента 3604  
Порядковый номер 4140  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104436  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.02.2021	0,699	0	28,56	28,87	0	27,81	28,53	0	0	24	0	0	76,1	51	25,12	0,7	0,7	0	4,5
22.02.2021	0,655	0	26,54	26,9	0	25,87	26,53	0	0	24	0	0	75,9	50,6	25,37	0,7	0,7	0	4,6
23.02.2021	0,68	0	29,29	29,61	0	28,54	29,27	0	0	24	0	0	74,8	51	23,8	0,7	0,7	0	4,6
24.02.2021	0,706	0	26,59	26,89	0	25,93	26,64	0	0	24	0	0	74,5	47,3	27,23	0,7	0,7	0	8,2
25.02.2021	0,622	0	23,46	23,83	0	22,88	23,61	0	0	24	0	0	73,2	45,8	27,33	0,7	0,7	0	10,7
26.02.2021	0,756	0	29,89	30,12	0	29,17	29,84	0	0	24	0	0	73,3	47,4	25,9	0,7	0,7	0	4,9
27.02.2021	0,631	0	27,41	27,76	0	26,79	27,4	0	0	24	0	0	73,6	50,1	23,5	0,7	0,7	0	3,2
28.02.2021	0,675	0	42,72	42,94	0	41,68	42,27	0	0	24	0	0	74,3	58	16,32	0,7	0,7	0	3
01.03.2021	0,844	0	61,3	61,28	0	59,84	60,23	0	0	24	0	0	74,2	60	14,15	0,7	0,7	0	2,5
02.03.2021	0,837	0	34,67	34,85	0	33,86	34,42	0	0	24	0	0	73,7	49	24,74	0,7	0,7	0	3,2
03.03.2021	0,851	0	33,18	33,35	0	32,35	32,91	0	0	24	0	0	76,6	50,2	26,33	0,7	0,7	0	1,3
04.03.2021	0,867	0	34,64	34,79	0	33,74	34,34	0	0	24	0	0	76	50,4	25,68	0,7	0,7	0	1,3
05.03.2021	0,885	0	34,24	34,36	0	33,3	33,94	0	0	24	0	0	78,7	52,1	26,67	0,7	0,7	0	-0,7
06.03.2021	0,733	0	29,85	30,13	0	29,09	29,73	0	0	24	0	0	78,1	52,9	25,21	0,7	0,7	0	1,4
07.03.2021	0,74	0	31,15	31,41	0	30,34	31,03	0	0	24	0	0	76,6	52,2	24,44	0,7	0,7	0	1,7
08.03.2021	0,783	0	33,28	33,51	0	32,37	33,06	0	0	24	0	0	77,9	53,7	24,18	0,7	0,7	0	0
09.03.2021	0,898	0	33,62	33,73	0	32,69	33,3	0	0	24	0	0	80,5	53	27,51	0,7	0,7	0	-1,7
10.03.2021	0,901	0	32,3	32,42	0	31,4	32,04	0	0	24	0	0	80,3	51,7	28,63	0,7	0,7	0	-0,7
11.03.2021	0,947	0	36	36,05	0	35	35,59	0	0	24	0	0	79,4	52,4	27,06	0,7	0,7	0	-0,8
12.03.2021	0,774	0	28,5	28,73	0	27,77	28,47	0	0	24	0	0	76,1	48,2	27,9	0,7	0,7	0	4,6
13.03.2021	0,645	0	27,34	27,7	0	26,68	27,36	0	0	24	0	0	73,9	49,7	24,2	0,7	0,7	0	4,9
14.03.2021	0,686	0	30,77	31,07	0	30,05	30,7	0	0	24	0	0	73	50,2	22,75	0,7	0,7	0	3,7
15.03.2021	0,821	0	34,07	34,22	0	33,27	33,82	0	0	24	0	0	73,5	48,9	24,63	0,7	0,7	0	3,2
16.03.2021	0,79	0	32,31	32,51	0	31,54	32,14	0	0	24	0	0	73,6	48,6	25,09	0,7	0,7	0	2,5
17.03.2021	0,804	0	33,2	33,37	0	32,41	32,96	0	0	24	0	0	73,8	49	24,8	0,7	0,7	0	1,6
18.03.2021	0,882	0	36,73	36,82	0	35,81	36,36	0	0	24	0	0	74,8	50,1	24,73	0,7	0,7	0	1
19.03.2021	0,89	0	35,28	35,36	0	34,35	34,94	0	0	24	0	0	77	51,2	25,81	0,7	0,7	0	-1,1
20.03.2021	0,777	0	32,9	33,12	0	32,03	32,66	0	0	24	0	0	78,5	54,2	24,34	0,7	0,7	0	-
Итого:	21,779	0	919,79	925,7	0	896,56	914,09	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,779																		

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2021	341,451	19701,16	19827,82	0	19224,4	19541,56	0
20.03.2021	363,23	20620,95	20753,52	0	20120,96	20455,65	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.03.2021 16:21:18