

# #13042#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2022 по 20.03.2022

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ  
Адрес потребителя Багратиона 135, Калининград  
Номер абонента 3604  
Порядковый номер 4140  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104436  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.02.2022	0,584	0	20,25	19,89	0	19,77	19,65	0	0	24	0	0	72,8	43,2	29,59	0,7	0,7	0	5,8
22.02.2022	0,73	0	25,28	24,83	0	24,62	24,59	0	0	24	0	0	75,9	46,2	29,65	0,7	0,7	0	1,2
23.02.2022	0,626	0	22,16	21,79	0	21,62	21,55	0	0	24	0	0	76	47	28,97	0,7	0,7	0	1,7
24.02.2022	0,598	0	20,62	20,22	0	20,08	20,02	0	0	24	0	0	74,5	44,5	29,92	0,7	0,7	0	4,7
25.02.2022	0,599	0	21,83	21,46	0	21,33	21,22	0	0	24	0	0	72,4	44,4	28,01	0,7	0,7	0	4,4
26.02.2022	0,573	0	21,38	21,02	0	20,89	20,8	0	0	24	0	0	73,2	46	27,27	0,7	0,7	0	2,9
27.02.2022	0,584	0	20,45	20,06	0	19,93	19,87	0	0	24	0	0	76,8	47,5	29,29	0,7	0,7	0	0,6
28.02.2022	0,673	0	21,26	20,78	0	20,71	20,59	0	0	24	0	0	77,7	45,3	32,44	0,7	0,7	0	0,5
01.03.2022	0,659	0	21,29	20,85	0	20,75	20,67	0	0	24	0	0	78	46,3	31,68	0,7	0,7	0	-1,2
02.03.2022	0,619	0	19,27	18,84	0	18,75	18,68	0	0	24	0	0	77,2	44,2	33,02	0,7	0,7	0	-0,1
03.03.2022	0,517	0	15,55	15,15	0	15,11	14,99	0	0	24	0	0	76	41,7	34,27	0,7	0,7	0	2,7
04.03.2022	0,533	0	16,34	15,95	0	15,89	15,77	0	0	24	0	0	75	41,5	33,53	0,7	0,7	0	2,1
05.03.2022	0,586	0	17,68	17,25	0	17,22	17,08	0	0	24	0	0	78	43,9	34,13	0,7	0,7	0	-2,2
06.03.2022	0,592	0	18,32	17,91	0	17,83	17,68	0	0	24	0	0	78,8	45,6	33,24	0,7	0,7	0	-1,1
07.03.2022	0,495	0	14,86	14,48	0	14,46	14,33	0	0	24	0	0	77,8	43,7	34,14	0,7	0,7	0	1,7
08.03.2022	0,444	0	13,45	13,09	0	13,08	12,97	0	0	24	0	0	76,6	42,3	34,23	0,7	0,7	0	2,8
09.03.2022	0,555	0	16,94	16,52	0	16,5	16,37	0	0	24	0	0	76	42,4	33,62	0,7	0,7	0	1,3
10.03.2022	0,647	0	19,42	18,95	0	18,92	18,78	0	0	24	0	0	77,9	43,6	34,29	0,7	0,7	0	-2,5
11.03.2022	0,628	0	19,23	18,79	0	18,73	18,62	0	0	24	0	0	78,1	44,4	33,64	0,7	0,7	0	-1,2
12.03.2022	0,532	0	16,85	16,44	0	16,43	16,28	0	0	24	0	0	77,3	44,8	32,48	0,7	0,7	0	-0,6
13.03.2022	0,413	0	13,33	13,01	0	13,01	12,91	0	0	24	0	0	75,8	44,1	31,77	0,7	0,7	0	0
14.03.2022	0,458	0	13,32	12,95	0	13,02	12,9	0	0	24	0	0	74,7	39,7	35,08	0,7	0,7	0	1,5
15.03.2022	0,405	0	12,51	12,16	0	12,21	12,11	0	0	24	0	0	73,5	40,3	33,16	0,7	0,7	0	1,8
16.03.2022	0,446	0	14,23	13,86	0	13,89	13,77	0	0	24	0	0	72,6	40,4	32,24	0,7	0,7	0	2,3
17.03.2022	0,411	0	13,13	12,79	0	12,82	12,72	0	0	24	0	0	73,2	41,1	32,06	0,7	0,7	0	3,3
18.03.2022	0,498	0	15,71	15,34	0	15,32	15,21	0	0	24	0	0	73,2	40,8	32,44	0,7	0,7	0	4,3
19.03.2022	0,431	0	14,37	14,03	0	13,98	13,88	0	0	24	0	0	73	42,2	30,87	0,7	0,7	0	2,6
20.03.2022	0,421	0	14,38	14,05	0	14,03	13,92	0	0	24	0	0	73,3	43,2	30,11	0,7	0,7	0	-
Итого:	15,257	0	493,41	482,46	0	480,9	477,93	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,257																		

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.02.2022	492,556	25686,68	25783,09	0	25074,14	25438,3	0
20.03.2022	507,813	26180,09	26265,55	0	25555,04	25916,23	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.03.2022 7:20:08