

#124311#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 26.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.04.2025	Предыдущие показания, Гкал 26.03.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	455,485	443,011	12.474

Подпись исполнителя _____



#124310#

Отчёт за период с 26.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
27.03.2025	5,7	0,263	0	11,07	11,08	0	10,83	10,97	0	0	24	0	0	72,6	48,3	24,33	0,7	0,7	0
28.03.2025	8,9	0,513	0	20,35	20,36	0	19,89	20,19	0	0	24	0	0	72,6	46,8	25,8	0,7	0,7	0
29.03.2025	9,9	0,417	0	17,83	17,88	0	17,42	17,7	0	0	24	0	0	71,6	47,6	23,93	0,7	0,7	0
30.03.2025	6,8	0,546	0	24,26	24,26	0	23,7	24,03	0	0	23	0	0	71,9	48,8	23,14	0,7	0,7	0
31.03.2025	5,9	0,628	0	26,79	26,77	0	26,16	26,53	0	0	24	0	0	72,4	48,4	24	0,7	0,7	0
01.04.2025	-	0,658	0	27,62	27,59	0	26,95	27,32	0	0	24	0	0	72,7	48,3	24,39	0,7	0,7	0
02.04.2025	-	0,53	0	21,47	21,46	0	20,97	21,26	0	0	24	0	0	72,1	46,7	25,38	0,7	0,7	0
03.04.2025	-	0,444	0	17,5	17,53	0	17,11	17,39	0	0	24	0	0	72	46,1	25,97	0,7	0,7	0
04.04.2025	-	0,555	0	22,93	22,91	0	22,4	22,69	0	0	24	0	0	72,1	47,2	24,83	0,7	0,7	0
05.04.2025	-	0,645	0	29,36	29,35	0	28,67	28,98	0	0	24	0	0	73,2	50,7	22,49	0,7	0,7	0
06.04.2025	-	0,667	0	30,55	30,52	0	29,78	30,13	0	0	24	0	0	74,3	51,9	22,45	0,7	0,7	0
07.04.2025	-	0,712	0	31,55	31,5	0	30,79	31,14	0	0	24	0	0	73,5	50,4	23,09	0,7	0,7	0
08.04.2025	-	0,665	0	28,97	28,94	0	28,29	28,59	0	0	24	0	0	72,4	48,9	23,55	0,7	0,7	0
09.04.2025	-	0,675	0	29,7	29,65	0	29,02	29,28	0	0	24	0	0	72,7	49,4	23,29	0,7	0,7	0
10.04.2025	-	0,686	0	31,43	31,4	0	30,67	31,04	0	0	24	0	0	72,6	50,3	22,31	0,7	0,7	0
11.04.2025	-	0,638	0	27,73	27,72	0	27,09	27,39	0	0	24	0	0	72,6	49,1	23,54	0,7	0,7	0
12.04.2025	-	0,519	0	23,31	23,32	0	22,77	23,03	0	0	24	0	0	72,3	49,5	22,76	0,7	0,7	0
13.04.2025	-	0,339	0	13,81	13,88	0	13,54	13,78	0	0	24	0	0	72,3	47,5	24,83	0,7	0,7	0
14.04.2025	-	0,379	0	13,82	13,82	0	13,49	13,67	0	0	24	0	0	72	43,9	28,12	0,7	0,7	0
15.04.2025	-	0,34	0	13,09	13,11	0	12,77	13,01	0	0	24	0	0	72,1	45,4	26,73	0,7	0,7	0
16.04.2025	-	0,474	0	16,79	16,76	0	16,4	16,61	0	0	24	0	0	72	43	28,95	0,7	0,7	0
17.04.2025	-	0,364	0	13,06	13,08	0	12,75	13	0	0	24	0	0	72,1	43,5	28,58	0,7	0,7	0
18.04.2025	-	0,226	0	8,32	8,37	0	8,13	8,37	0	0	24	0	0	72	44,2	27,76	0,7	0,7	0
19.04.2025	-	0,28	0	10,22	10,27	0	9,99	10,24	0	0	24	0	0	71,8	43,8	28,05	0,7	0,7	0
20.04.2025	-	0,311	0	12,38	12,45	0	12,1	12,33	0	0	24	0	0	71,9	46	25,86	0,7	0,7	0
Итого:	7,6	12,474	0	523,91	523,98	0	511,68	518,67	0	0	599	0	-	72,39	47,43	24,97	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 600 час.

Период нормальной работы системы 599 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
26.03.2025	443,011	20683,91	20796,83	0	20196,5	20550,07	0
20.04.2025	455,485	21207,82	21320,81	0	20708,18	21068,74	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения