

# #13040#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ  
Адрес потребителя Багратиона 135, Калининград  
Номер абонента 3604  
Порядковый номер 4140  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104436  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.04.2022	0,376	0	13,7	13,43	0	13,37	13,32	0	0	24	0	0	71,3	43,2	28,15	0,7	0,7	0	-
22.04.2022	0,384	0	13,45	13,19	0	13,11	13,09	0	0	24	0	0	72,1	42,7	29,43	0,7	0,7	0	-
23.04.2022	0,386	0	14,76	14,5	0	14,4	14,33	0	0	24	0	0	71,3	44,6	26,76	0,7	0,7	0	-
24.04.2022	0,375	0	14,58	14,33	0	14,23	14,18	0	0	24	0	0	71,3	44,9	26,4	0,7	0,7	0	-
25.04.2022	0,57	0	22,39	22,04	0	21,88	21,8	0	0	24	0	0	71,3	45,1	26,24	0,7	0,7	0	-
26.04.2022	0,457	0	17,69	17,4	0	17,31	17,26	0	0	24	0	0	71,4	44,9	26,5	0,7	0,7	0	-
27.04.2022	0,532	0	20,71	20,39	0	20,27	20,21	0	0	24	0	0	70,7	44,4	26,33	0,7	0,7	0	-
28.04.2022	0,478	0	18,29	17,92	0	17,89	17,76	0	0	24	0	0	72,1	45,3	26,78	0,7	0,7	0	-
29.04.2022	0,528	0	22,21	21,74	0	21,73	21,52	0	0	24	0	0	69,8	45,5	24,33	0,7	0,7	0	-
30.04.2022	0,352	0	13,94	13,57	0	13,65	13,46	0	0	24	0	0	72,1	46,4	25,66	0,7	0,7	0	-
01.05.2022	0,376	0	14,64	14,26	0	14,28	14,1	0	0	24	0	0	70,8	44,2	26,59	0,7	0,7	0	-
02.05.2022	0,379	0	15,91	15,59	0	15,54	15,46	0	0	24	0	0	71,1	46,8	24,3	0,7	0,7	0	-
03.05.2022	0,441	0	17,77	17,49	0	17,37	17,31	0	0	24	0	0	70,7	45,3	25,41	0,7	0,7	0	-
04.05.2022	0,449	0	17,47	17,25	0	17,06	17,12	0	0	24	0	0	72,5	46	26,48	0,7	0,7	0	-
05.05.2022	0,461	0	17,35	17,12	0	16,96	16,95	0	0	24	0	0	71,4	44	27,35	0,7	0,7	0	-
06.05.2022	0,377	0	13,53	13,33	0	13,18	13,21	0	0	24	0	0	72,3	43,5	28,73	0,7	0,7	0	-
07.05.2022	0,332	0	13,32	13,14	0	13,02	13,04	0	0	24	0	0	70,2	44,6	25,64	0,7	0,7	0	-
08.05.2022	0,324	0	12,11	11,93	0	11,82	11,82	0	0	24	0	0	71,8	44,3	27,52	0,7	0,7	0	-
09.05.2022	0,352	0	13,64	13,44	0	13,34	13,31	0	0	24	0	0	71,8	45,4	26,35	0,7	0,7	0	-
10.05.2022	0,282	0	11,71	11,53	0	11,49	11,45	0	0	24	0	0	71,2	46,5	24,64	0,7	0,7	0	-
11.05.2022	0,292	0	10,63	10,43	0	10,38	10,42	0	0	24	0	0	70,5	42,1	28,4	0,7	0,7	0	-
12.05.2022	0,385	0	13,53	13,29	0	13,26	13,23	0	0	24	0	0	71,2	42,1	29,15	0,7	0,7	0	-
13.05.2022	0,38	0	13,86	13,61	0	13,59	13,49	0	0	24	0	0	70,4	42,5	27,99	0,7	0,7	0	-
14.05.2022	0,354	0	13,11	12,85	0	12,85	12,75	0	0	24	0	0	71,9	44,2	27,72	0,7	0,7	0	-
15.05.2022	0,319	0	12,54	12,31	0	12,27	12,2	0	0	24	0	0	70,8	44,8	25,99	0,7	0,7	0	-
16.05.2022	0,385	0	14,32	14,05	0	13,98	13,92	0	0	24	0	0	71,9	44,3	27,62	0,7	0,7	0	-
17.05.2022	0,449	0	17,43	17,13	0	17,03	16,96	0	0	24	0	0	70,7	44,3	26,46	0,7	0,7	0	-
18.05.2022	0,326	0	13,82	13,58	0	13,53	13,48	0	0	24	0	0	70,4	46,3	24,06	0,7	0,7	0	-
19.05.2022	0,148	0	6,57	6,42	0	6,45	6,42	0	0	24	0	0	69,8	47,2	22,55	0,7	0,7	0	-
20.05.2022	0,119	0	5,94	5,8	0	5,84	5,78	0	0	24	0	0	70,9	51,2	19,72	0,7	0,7	0	-
Итого:	11,368	0	440,92	433,06	0	431,08	429,35	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,368																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.04.2022	528,826	27117,55	27189,21	0	26469,94	26828,73	0
20.05.2022	540,194	27558,47	27622,27	0	26901,02	27258,08	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:23:31