

#129165#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.04.2025 по 19.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 19.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	470,085	455,485	14.6

Подпись исполнителя



#129164#

Отчёт за период с 20.04.2025 по 19.05.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1
Отчёт сформирован 22.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.04.2025	-	0,381	0	14,44	14,46	0	14,07	14,33	0	0	24	0	0	72,2	45	27,25	0,7	0,7	0
22.04.2025	-	0,498	0	18,92	18,93	0	18,48	18,72	0	0	24	0	0	72,4	45,5	26,99	0,7	0,7	0
23.04.2025	-	0,428	0	16,86	16,9	0	16,49	16,73	0	0	24	0	0	72	46	25,98	0,7	0,7	0
24.04.2025	-	0,477	0	18,38	18,41	0	17,96	18,23	0	0	24	0	0	72,2	45,6	26,64	0,7	0,7	0
25.04.2025	-	0,534	0	21,6	21,6	0	21,09	21,41	0	0	24	0	0	72,4	47	25,34	0,7	0,7	0
26.04.2025	-	0,501	0	21,07	21,1	0	20,56	20,92	0	0	24	0	0	72,7	48,3	24,37	0,7	0,7	0
27.04.2025	-	0,464	0	20,03	20,08	0	19,55	19,9	0	0	24	0	0	72,3	48,5	23,8	0,7	0,7	0
28.04.2025	-	0,457	0	19,17	19,21	0	18,7	19,03	0	0	24	0	0	72,2	47,7	24,5	0,7	0,7	0
29.04.2025	-	0,461	0	17,17	17,2	0	16,77	17,03	0	0	24	0	0	72,4	44,8	27,58	0,7	0,7	0
30.04.2025	-	0,463	0	18,04	18,07	0	17,64	17,92	0	0	24	0	0	72,3	46	26,25	0,7	0,7	0
01.05.2025	-	0,379	0	15,22	15,31	0	14,9	15,17	0	0	24	0	0	72,4	47,1	25,32	0,7	0,7	0
02.05.2025	-	0,326	0	12,8	12,89	0	12,52	12,75	0	0	24	0	0	72,3	46,3	25,99	0,7	0,7	0
03.05.2025	-	0,392	0	15,43	15,49	0	15,07	15,33	0	0	24	0	0	72,3	46,3	25,96	0,7	0,7	0
04.05.2025	-	0,496	0	21,33	21,4	0	20,86	21,17	0	0	24	0	0	72	48,1	23,88	0,7	0,7	0
05.05.2025	-	0,533	0	21,93	21,95	0	21,43	21,74	0	0	24	0	0	72,4	47,5	24,98	0,7	0,7	0
06.05.2025	-	0,543	0	21,99	22,03	0	21,48	21,82	0	0	24	0	0	72,8	47,5	25,28	0,7	0,7	0
07.05.2025	-	0,579	0	24,39	24,41	0	23,79	24,16	0	0	24	0	0	72,5	48,1	24,45	0,7	0,7	0
08.05.2025	-	0,516	0	22,53	22,59	0	22	22,36	0	0	24	0	0	72,3	48,8	23,41	0,7	0,7	0
09.05.2025	-	0,556	0	24,94	24,98	0	24,32	24,74	0	0	24	0	0	72,1	49,3	22,85	0,7	0,7	0
10.05.2025	-	0,511	0	22,03	22,06	0	21,51	21,82	0	0	24	0	0	72,4	48,6	23,8	0,7	0,7	0
11.05.2025	-	0,482	0	20,41	20,44	0	19,93	20,22	0	0	24	0	0	72,3	48,1	24,25	0,7	0,7	0
12.05.2025	-	0,491	0	19,97	19,99	0	19,51	19,81	0	0	24	0	0	72,3	47,1	25,21	0,7	0,7	0
13.05.2025	-	0,479	0	19,12	19,13	0	18,66	18,95	0	0	24	0	0	72,1	46,4	25,71	0,7	0,7	0
14.05.2025	-	0,551	0	21,98	21,97	0	21,46	21,73	0	0	24	0	0	72,5	46,9	25,64	0,7	0,7	0
15.05.2025	-	0,588	0	24,94	24,87	0	24,34	24,62	0	0	24	0	0	72,4	48,2	24,24	0,7	0,7	0
16.05.2025	-	0,598	0	25,38	25,31	0	24,81	25,03	0	0	24	0	0	72,1	48	24,14	0,7	0,7	0
17.05.2025	-	0,535	0	22,91	22,86	0	22,42	22,62	0	0	24	0	0	72,6	48,7	23,92	0,7	0,7	0
18.05.2025	-	0,462	0	19,35	19,34	0	18,89	19,15	0	0	24	0	0	72,3	47,8	24,48	0,7	0,7	0
19.05.2025	-	0,519	0	20,05	20	0	19,61	19,77	0	0	24	0	0	72,4	45,8	26,54	0,7	0,7	0
Итого:	-	14,2	0	582,38	582,98	0	568,82	577,18	0	0	696	0	-	72,33	47,21	25,13	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.04.2025	455,485	21207,82	21320,81	0	20708,18	21068,74	0
19.05.2025	470,085	21805,83	21919,41	0	21292,27	21661,42	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения