

#132022#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	474,853	470,085	4.768

Подпись исполнителя _____



#132021#

Отчёт за период с 20.05.2025 по 20.06.2025.

Номер абонента 3604
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1
Отчёт сформирован 23.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.05.2025	-	0,357	0	13,68	13,7	0	13,36	13,57	0	0	24	0	0	71,9	45,2	26,68	0,7	0,7	0
22.05.2025	-	0,448	0	16,54	16,53	0	16,15	16,33	0	0	24	0	0	72,4	44,7	27,69	0,7	0,7	0
23.05.2025	-	0,411	0	15,29	15,27	0	14,92	15,15	0	0	24	0	0	72,5	45,1	27,39	0,7	0,7	0
24.05.2025	-	0,328	0	12,8	12,83	0	12,53	12,71	0	0	24	0	0	72,5	46,3	26,15	0,7	0,7	0
25.05.2025	-	0,278	0	10,84	10,9	0	10,62	10,82	0	0	24	0	0	72,2	46,1	26,11	0,7	0,7	0
26.05.2025	-	0,413	0	15,2	15,19	0	14,84	15,04	0	0	24	0	0	72,5	44,5	28,05	0,7	0,7	0
27.05.2025	-	0,265	0	10,87	10,91	0	10,63	10,82	0	0	24	0	0	72,6	47,7	24,88	0,7	0,7	0
28.05.2025	-	0,122	0	5,55	5,69	0	5,44	5,69	0	0	24	0	0	71,6	49,6	22,03	0,7	0,7	0
29.05.2025	-	0,115	0	5,39	5,56	0	5,28	5,56	0	0	24	0	0	71,7	50,3	21,39	0,7	0,7	0
30.05.2025	-	0,111	0	5,13	5,33	0	5,02	5,33	0	0	24	0	0	71,8	50,4	21,44	0,7	0,7	0
31.05.2025	-	0,072	0	3,65	3,85	0	3,65	3,85	0	0	24	0	0	71,4	54	17,41	0,7	0,7	0
01.06.2025	-	0,066	0	3,72	3,93	0	3,72	3,93	0	0	24	0	0	70,8	54,2	16,68	0,7	0,7	0
02.06.2025	-	0,125	0	5,57	5,72	0	5,45	5,71	0	0	24	0	0	71,8	50	21,8	0,7	0,7	0
03.06.2025	-	0,12	0	5,36	5,46	0	5,26	5,46	0	0	24	0	0	71,9	49,6	22,32	0,7	0,7	0
04.06.2025	-	0,103	0	5,05	5,14	0	4,99	5,14	0	0	24	0	0	71,6	50,8	20,81	0,7	0,7	0
05.06.2025	-	0,108	0	5,66	5,74	0	5,55	5,73	0	0	24	0	0	71,2	51,4	19,75	0,7	0,7	0
06.06.2025	-	0,105	0	5,27	5,37	0	5,18	5,37	0	0	24	0	0	71,2	50,7	20,49	0,7	0,7	0
07.06.2025	-	0,063	0	3,64	3,76	0	3,64	3,76	0	0	24	0	0	71	54,2	16,8	0,7	0,7	0
08.06.2025	-	0,063	0	3,61	3,74	0	3,61	3,74	0	0	24	0	0	71,1	54,2	16,85	0,7	0,7	0
09.06.2025	-	0,111	0	5,45	5,5	0	5,38	5,49	0	0	24	0	0	71	50,9	20,16	0,7	0,7	0
10.06.2025	-	0,105	0	5,27	5,37	0	5,18	5,37	0	0	24	0	0	70,9	51,3	19,62	0,7	0,7	0
11.06.2025	-	0,092	0	4,59	4,76	0	4,52	4,76	0	0	24	0	0	71,3	52	19,27	0,7	0,7	0
12.06.2025	-	0,072	0	3,67	3,88	0	3,67	3,88	0	0	24	0	0	71,3	54,1	17,21	0,7	0,7	0
13.06.2025	-	0,07	0	3,81	3,94	0	3,81	3,94	0	0	24	0	0	71	54,2	16,76	0,7	0,7	0
14.06.2025	-	0,069	0	3,85	3,93	0	3,85	3,93	0	0	24	0	0	70,8	54,3	16,51	0,7	0,7	0
15.06.2025	-	0,069	0	3,77	3,85	0	3,77	3,85	0	0	24	0	0	71	54,3	16,65	0,7	0,7	0
16.06.2025	-	0,118	0	5,53	5,56	0	5,45	5,56	0	0	24	0	0	71,7	50,4	21,37	0,7	0,7	0
17.06.2025	-	0,105	0	5,32	5,35	0	5,21	5,35	0	0	24	0	0	71	51,2	19,82	0,7	0,7	0
18.06.2025	-	0,084	0	18,64	18,97	0	18,39	18,78	0	0	24	0	0	56,7	52,1	4,61	0,7	0,7	0
19.06.2025	-	0,101	0	5,05	5,23	0	4,97	5,23	0	0	24	0	0	71,3	51,4	19,87	0,7	0,7	0
20.06.2025	-	0,099	0	4,94	5,08	0	4,85	5,08	0	0	24	0	0	71,3	51,7	19,62	0,7	0,7	0
Итого:	-	4,768	0	222,71	226,04	0	218,89	224,93	0	0	744	0	-	71,06	50,55	20,52	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.05.2025	470,085	21805,83	21919,41	0	21292,27	21661,42	0
20.06.2025	474,853	22028,54	22145,45	0	21511,16	21886,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения