

#27134#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 21.07.2023 по 19.08.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 19.08.2023	Предыдущие показания, Гкал 21.07.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	167,415	165,939	1.476

1.596 П

Подпись исполнителя _____



#27133#

Отчёт за период с 21.07.2023 по 19.08.2023.

Номер абонента 3604
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104436
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.08.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
22.07.2023	-	0,063	0	4,06	4,2	0	4,06	4,2	0	0	24	0	0	69,5	54,6	14,82	0,7	0,7	0
23.07.2023	-	0,064	0	4,05	4,21	0	4,05	4,21	0	0	24	0	0	69,6	54,6	15,03	0,7	0,7	0
24.07.2023	-	0,09	0	5,48	5,6	0	5,42	5,59	0	0	24	0	0	69,8	53	16,81	0,7	0,7	0
25.07.2023	-	0,093	0	5,48	5,61	0	5,41	5,61	0	0	24	0	0	69,4	51,9	17,43	0,7	0,7	0
26.07.2023	-	0,099	0	5,48	5,59	0	5,41	5,59	0	0	24	0	0	69,8	51,5	18,35	0,7	0,7	0
27.07.2023	-	0,098	0	5,33	5,45	0	5,27	5,45	0	0	24	0	0	69,9	51,6	18,27	0,7	0,7	0
28.07.2023	-	0,095	0	5,13	5,22	0	5,07	5,22	0	0	24	0	0	70,1	52,1	18	0,7	0,7	0
29.07.2023	-	0,06	0	4,05	4,15	0	4,05	4,15	0	0	24	0	0	69,6	54,6	15,02	0,7	0,7	0
30.07.2023	-	0,052	0	4,14	4,25	0	4,14	4,25	0	0	24	0	0	69	54,8	14,27	0,7	0,7	0
31.07.2023	-	0,092	0	5,3	5,39	0	5,22	5,39	0	0	24	0	0	69,8	52,2	17,65	0,7	0,7	0
01.08.2023	-	0,095	0	5,44	5,53	0	5,36	5,53	0	0	24	0	0	69,8	51,8	17,95	0,7	0,7	0
02.08.2023	-	0,093	0	5,19	5,27	0	5,12	5,27	0	0	24	0	0	70,2	52	18,2	0,7	0,7	0
03.08.2023	-	0,096	0	5,49	5,57	0	5,42	5,57	0	0	24	0	0	69,6	51,9	17,64	0,7	0,7	0
04.08.2023	-	0,1	0	5,53	5,61	0	5,44	5,61	0	0	24	0	0	69,7	51,2	18,57	0,7	0,7	0
05.08.2023	-	0,056	0	4,04	4,14	0	4,04	4,14	0	0	24	0	0	69,4	54,7	14,67	0,7	0,7	0
06.08.2023	-	0,051	0	4,09	4,2	0	4,09	4,2	0	0	24	0	0	69	54,8	14,26	0,7	0,7	0
07.08.2023	-	0,089	0	5,34	5,44	0	5,27	5,44	0	0	24	0	0	69,1	52,3	16,86	0,7	0,7	0
08.08.2023	-	0,103	0	5,71	5,79	0	5,63	5,79	0	0	24	0	0	69,3	51,8	17,58	0,7	0,7	0
09.08.2023	-	0,024	0	13,58	13,85	0	13,39	13,67	0	0	24	0	0	55,9	54	1,87	0,7	0,7	0
10.08.2023	-	0	0	0,09	0,16	0	0,09	0,16	0	0	24	0	0	26,9	26,2	0,74	0,7	0,7	0
11.08.2023	-	0	0	0,05	0,08	0	0,05	0,08	0	0	24	0	0	26	25,5	0,55	0,7	0,7	0
12.08.2023	-	0	0	0,03	0,02	0	0,03	0,02	0	0	24	0	0	25,6	25,1	0,49	0,7	0,7	0
13.08.2023	-	0	0	0,01	0,02	0	0,01	0,02	0	0	24	0	0	25,4	25,2	0,16	0,7	0,7	0
14.08.2023	-	0	0	0,02	0,01	0	0,02	0,01	0	0	24	0	0	25,1	24,8	0,28	0,7	0,7	0
15.08.2023	-	-0,002	0	2,87	2,94	0	2,87	2,94	0	0	24	0	0	31,6	36	-4,37	0,7	0,7	0
16.08.2023	-	-0,018	0	4,37	4,5	0	4,37	4,5	0	0	24	0	0	42,8	52,2	-9,39	0,7	0,7	0
17.08.2023	-	-0,017	0	2,57	2,64	0	2,57	2,64	0	0	24	0	0	45,7	57,4	-11,67	0,7	0,7	0
18.08.2023	-	0	0	0,17	0,18	0	0,17	0,18	0	0	24	0	0	26,2	26	0,24	0,7	0,7	0
19.08.2023	-	0	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	0	24	0	0	25,6	25,4	0,2	0,7	0,7	0
Итого:	-	1,476	0	113,29	115,82	0	112,24	115,63	0	0	696	0	-	55,5	45,83	9,67	0,7	0,7	0

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 696 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
21.07.2023	165,939	7187,39	7181,32	0	7015,49	7097,55	0
19.08.2023	167,415	7300,9	7297,35	0	7127,95	7213,39	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения