

#29607#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.08.2023 по 20.09.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 104, МАДОУ
Багратиона 135, Калининград
3604

Заводской номер счётчика 00104436	Показания прибора, Гкал 20.09.2023	Предыдущие показания, Гкал 20.08.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	170,112	167,415	2.697

Подпись исполнителя _____



#29576#

Отчёт за период с 20.08.2023 по 20.09.2023.

Номер абонента 3604
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104436
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 22.09.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа	dDI,
21.08.2023	-	0	0	0,18	0,17	0	0,18	0,17	0	0	24	0	0	25,2	25	0,18	0,7	0,7	0
22.08.2023	-	0,042	0	17,19	17,33	0	17,03	17,18	0	0	24	0	0	45,3	42,9	2,44	0,7	0,7	0
23.08.2023	-	0,086	0	5,49	5,56	0	5,42	5,56	0	0	24	0	0	68,9	53,2	15,68	0,7	0,7	0
24.08.2023	-	0,035	0	21,73	22,02	0	21,42	21,74	0	0	24	0	0	54,3	53	1,31	0,7	0,7	0
25.08.2023	-	0,103	0	5,67	5,62	0	5,58	5,62	0	0	24	0	0	69,9	52	17,91	0,7	0,7	0
26.08.2023	-	0,068	0	4,73	4,71	0	4,71	4,7	0	0	24	0	0	67,6	54,8	12,76	0,7	0,7	0
27.08.2023	-	0,071	0	4,58	4,6	0	4,58	4,6	0	0	24	0	0	68,4	54,8	13,61	0,7	0,7	0
28.08.2023	-	0,11	0	6,82	6,86	0	6,72	6,84	0	0	24	0	0	69	52,9	16,08	0,7	0,7	0
29.08.2023	-	0,107	0	5,89	5,94	0	5,79	5,94	0	0	24	0	0	69,7	51,9	17,83	0,7	0,7	0
30.08.2023	-	0,116	0	6,16	6,22	0	6,07	6,22	0	0	24	0	0	69,6	51,2	18,36	0,7	0,7	0
31.08.2023	-	0,106	0	6,04	6,14	0	5,97	6,14	0	0	24	0	0	69,1	52,1	16,98	0,7	0,7	0
01.09.2023	-	0,102	0	5,78	5,87	0	5,68	5,87	0	0	24	0	0	69,5	51,9	17,61	0,7	0,7	0
02.09.2023	-	0,072	0	4,33	4,45	0	4,33	4,45	0	0	24	0	0	69,6	54,5	15,15	0,7	0,7	0
03.09.2023	-	0,072	0	4,61	4,75	0	4,61	4,75	0	0	24	0	0	69	54,4	14,65	0,7	0,7	0
04.09.2023	-	0,104	0	6,04	6,2	0	5,95	6,19	0	0	24	0	0	69,2	52	17,22	0,7	0,7	0
05.09.2023	-	0,111	0	5,99	6,18	0	5,89	6,18	0	0	24	0	0	69,6	51,5	18,1	0,7	0,7	0
06.09.2023	-	0,108	0	5,92	6,1	0	5,8	6,1	0	0	24	0	0	69,6	51,4	18,2	0,7	0,7	0
07.09.2023	-	0,111	0	5,96	6,14	0	5,84	6,14	0	0	24	0	0	69,8	51,4	18,4	0,7	0,7	0
08.09.2023	-	0,095	0	5,61	5,8	0	5,53	5,8	0	0	24	0	0	69,3	52,8	16,53	0,7	0,7	0
09.09.2023	-	0,071	0	4,34	4,54	0	4,34	4,54	0	0	24	0	0	69	54,7	14,29	0,7	0,7	0
10.09.2023	-	0,067	0	4,16	4,36	0	4,16	4,36	0	0	24	0	0	69,6	54,7	14,88	0,7	0,7	0
11.09.2023	-	0,103	0	5,72	5,9	0	5,63	5,9	0	0	24	0	0	69,9	51,7	18,22	0,7	0,7	0
12.09.2023	-	0,086	0	5,48	5,66	0	5,39	5,65	0	0	24	0	0	69,4	54	15,49	0,7	0,7	0
13.09.2023	-	0,1	0	5,67	5,86	0	5,59	5,86	0	0	24	0	0	69,6	52,2	17,31	0,7	0,7	0
14.09.2023	-	0,102	0	5,67	5,85	0	5,58	5,85	0	0	24	0	0	69,9	52	17,84	0,7	0,7	0
15.09.2023	-	0,096	0	5,86	6,07	0	5,78	6,06	0	0	24	0	0	69,8	53,4	16,34	0,7	0,7	0
16.09.2023	-	0,072	0	4,56	4,77	0	4,56	4,77	0	0	24	0	0	68,8	54,6	14,21	0,7	0,7	0
17.09.2023	-	0,072	0	4,44	4,63	0	4,44	4,63	0	0	24	0	0	69,5	54,5	14,95	0,7	0,7	0
18.09.2023	-	0,101	0	5,62	5,8	0	5,53	5,8	0	0	24	0	0	70	52	18,02	0,7	0,7	0
19.09.2023	-	0,101	0	5,51	5,66	0	5,41	5,66	0	0	24	0	0	70,5	51,9	18,6	0,7	0,7	0
20.09.2023	-	0,107	0	5,85	5,94	0	5,77	5,94	0	0	24	0	0	69,6	51,5	18,08	0,7	0,7	0
Итого:	-	2,697	0	191,6	195,7	0	189,28	195,21	0	0	744	0	-	66,72	51,64	15,07	0,7	0,7	0

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
20.08.2023	167,415	7300,9	7297,35	0	7127,95	7213,39	0
20.09.2023	170,112	7492,5	7493,05	0	7317,23	7408,6	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
