

#13044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ
Адрес потребителя Багратиона 135, Калининград
Номер абонента 3604
Порядковый номер 4140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
21.10.2021	0,353	0	13,34	12,89	0	13,08	12,85	0	0	24	0	0	68,9	42	26,94	0,7	0,7	0	-
22.10.2021	0,487	0	19,73	19,28	0	19,28	19,04	0	0	24	0	0	68,6	43,3	25,26	0,7	0,7	0	-
23.10.2021	0,439	0	18,8	18,39	0	18,38	18,16	0	0	24	0	0	68,1	44,1	23,97	0,7	0,7	0	-
24.10.2021	0,42	0	17,85	17,43	0	17,46	17,26	0	0	24	0	0	68,4	44,4	23,92	0,7	0,7	0	-
25.10.2021	0,456	0	18,97	18,54	0	18,55	18,34	0	0	24	0	0	68,4	43,6	24,78	0,7	0,7	0	-
26.10.2021	0,448	0	17,39	16,95	0	17,03	16,8	0	0	24	0	0	69,2	42,8	26,42	0,7	0,7	0	-
27.10.2021	0,39	0	14,6	14,17	0	14,31	14,08	0	0	24	0	0	69	41,8	27,18	0,7	0,7	0	-
28.10.2021	0,341	0	12,5	12,08	0	12,25	12,06	0	0	24	0	0	69,6	41,7	27,95	0,7	0,7	0	-
29.10.2021	0,404	0	14,89	14,45	0	14,53	14,31	0	0	24	0	0	70,4	42,5	27,91	0,7	0,7	0	-
30.10.2021	0,368	0	13,67	13,25	0	13,36	13,15	0	0	24	0	0	70,6	43	27,65	0,7	0,7	0	-
31.10.2021	0,34	0	12,51	12,08	0	12,25	12,03	0	0	25	0	0	70,2	42,6	27,63	0,7	0,7	0	-
01.11.2021	0,375	0	14,03	13,6	0	13,76	13,48	0	0	24	0	0	70	42,6	27,36	0,7	0,7	0	-
02.11.2021	0,433	0	16,1	15,65	0	15,75	15,45	0	0	24	0	0	70,5	43	27,52	0,7	0,7	0	-
03.11.2021	0,427	0	15,81	15,35	0	15,49	15,16	0	0	24	0	0	70,7	42,9	27,79	0,7	0,7	0	-
04.11.2021	0,426	0	16,16	15,74	0	15,83	15,6	0	0	24	0	0	70,4	43,5	26,96	0,7	0,7	0	-
05.11.2021	0,412	0	15,37	14,93	0	15,07	14,77	0	0	24	0	0	70,6	43,1	27,46	0,7	0,7	0	-
06.11.2021	0,395	0	14,14	13,71	0	13,9	13,63	0	0	24	0	0	71,1	42,6	28,56	0,7	0,7	0	-
07.11.2021	0,434	0	16,27	15,84	0	15,95	15,61	0	0	24	0	0	70,1	42,9	27,2	0,7	0,7	0	-
08.11.2021	0,505	0	18,85	18,4	0	18,39	18,16	0	0	24	0	0	70,6	43	27,59	0,7	0,7	0	-
09.11.2021	0,625	0	24,76	24,29	0	24,2	24,04	0	0	24	0	0	71,8	45,8	25,98	0,7	0,7	0	-
10.11.2021	0,53	0	28,16	27,79	0	27,6	27,48	0	0	24	0	0	64	44,8	19,15	0,7	0,7	0	6
11.11.2021	0,527	0	19,8	19,37	0	19,31	19,13	0	0	24	0	0	70,6	43,3	27,3	0,7	0,7	0	-
12.11.2021	0,501	0	18,43	17,99	0	18	17,75	0	0	24	0	0	70,7	42,8	27,87	0,7	0,7	0	-
13.11.2021	0,506	0	19,64	19,2	0	19,16	18,96	0	0	24	0	0	71,3	44,9	26,4	0,7	0,7	0	-
14.11.2021	0,479	0	18,52	18,09	0	18,04	17,85	0	0	24	0	0	70,6	44	26,59	0,7	0,7	0	-
15.11.2021	0,61	0	23,92	23,46	0	23,41	23,22	0	0	24	0	0	70,3	44,3	26,05	0,7	0,7	0	-
16.11.2021	0,655	0	27,96	27,48	0	27,36	27,24	0	0	24	0	0	70	46	23,98	0,7	0,7	0	-
17.11.2021	0,648	0	27,85	27,37	0	27,29	27,12	0	0	24	0	0	69,7	45,9	23,79	0,7	0,7	0	-
18.11.2021	0,618	0	25,33	24,84	0	24,77	24,6	0	0	24	0	0	70,5	45,5	24,98	0,7	0,7	0	5
19.11.2021	0,532	0	20,01	19,54	0	19,55	19,3	0	0	24	0	0	70,3	43,1	27,21	0,7	0,7	0	-
20.11.2021	0,488	0	19,8	19,36	0	19,32	19,12	0	0	24	0	0	70,2	45	25,22	0,7	0,7	0	-
Итого:	14,572	0	575,16	561,51	0	562,63	555,75	0	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,572																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2021	416,202	23044,91	23194,73	0	22498,07	22877,9	0
20.11.2021	430,774	23620,07	23756,24	0	23060,7	23433,65	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2021 7:29:22