

#13047#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.12.2020 по 19.01.2021

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ
Адрес потребителя Багратиона 135, Калининград
Номер абонента 3604
Порядковый номер 4140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
19.12.2020	0,779	0	40,89	40,99	0	39,89	40,44	0	0	24	0	0	73,4	53,9	19,49	0,7	0,7	0	3,2
20.12.2020	0,824	0	43,16	43,22	0	42,1	42,62	0	0	24	0	0	75	55,4	19,54	0,7	0,7	0	1,9
21.12.2020	0,922	0	45,31	45,32	0	44,24	44,75	0	0	24	0	0	73,7	52,9	20,81	0,7	0,7	0	2,8
22.12.2020	0,912	0	45,97	46,01	0	44,88	45,43	0	0	24	0	0	73,3	52,9	20,35	0,7	0,7	0	3,1
23.12.2020	0,84	0	38,09	38,18	0	37,14	37,7	0	0	24	0	0	73,4	50,8	22,62	0,7	0,7	0	5,2
24.12.2020	0,915	0	44,91	44,93	0	43,81	44,32	0	0	24	0	0	74,4	53,4	20,93	0,7	0,7	0	2,5
25.12.2020	0,942	0	46,27	46,28	0	45,14	45,68	0	0	24	0	0	74,9	54	20,9	0,7	0,7	0	2,6
26.12.2020	0,867	0	43,97	44,01	0	42,78	43,3	0	0	24	0	0	77	56,7	20,26	0,7	0,7	0	1,5
27.12.2020	0,907	0	42,42	42,42	0	41,22	41,7	0	0	24	0	0	79,5	57,4	22,05	0,7	0,7	0	-0,5
28.12.2020	0,931	0	42,58	42,58	0	41,48	41,99	0	0	24	0	0	77	54,5	22,49	0,7	0,7	0	2,2
29.12.2020	0,829	0	38,57	38,69	0	37,67	38,15	0	0	24	0	0	73,1	51,1	22,03	0,7	0,7	0	4,7
30.12.2020	0,909	0	47,39	47,42	0	46,23	46,75	0	0	24	0	0	73,9	54,2	19,65	0,7	0,7	0	1,6
31.12.2020	0,86	0	39,96	40	0	38,85	39,35	0	0	24	0	0	78,9	56,8	22,13	0,7	0,7	0	0,4
01.01.2021	0,916	0	45,52	45,51	0	44,32	44,79	0	0	24	0	0	78,8	58,2	20,62	0,7	0,7	0	-2,4
02.01.2021	0,871	0	40,8	40,84	0	39,66	40,22	0	0	24	0	0	79	57,1	21,86	0,7	0,7	0	-0,2
03.01.2021	0,887	0	42,48	42,51	0	41,28	41,79	0	0	24	0	0	78,8	57,3	21,49	0,7	0,7	0	-0,9
04.01.2021	0,892	0	40,4	40,45	0	39,2	39,78	0	0	24	0	0	80,2	57,5	22,75	0,7	0,7	0	-0,5
05.01.2021	0,868	0	41,06	41,11	0	39,89	40,46	0	0	24	0	0	78,9	57,1	21,8	0,7	0,7	0	0,4
06.01.2021	0,858	0	41,78	41,86	0	40,6	41,19	0	0	24	0	0	78,1	56,9	21,14	0,7	0,7	0	0,2
07.01.2021	0,863	0	41,29	41,35	0	40,14	40,68	0	0	24	0	0	78,3	56,8	21,51	0,7	0,7	0	0,2
08.01.2021	0,885	0	42,05	42,13	0	40,86	41,45	0	0	24	0	0	78,1	56,5	21,59	0,7	0,7	0	0,2
09.01.2021	0,88	0	40,42	40,49	0	39,23	39,87	0	0	24	0	0	79,8	57,3	22,46	0,7	0,7	0	-1
10.01.2021	0,876	0	39,35	39,43	0	38,19	38,84	0	0	24	0	0	80,4	57,4	22,93	0,7	0,7	0	-0,6
11.01.2021	1,012	0	44,47	44,46	0	43,21	43,8	0	0	24	0	0	78,9	55,6	23,37	0,7	0,7	0	0,3
12.01.2021	1,013	0	46,08	46,08	0	44,83	45,36	0	0	24	0	0	78	55,4	22,62	0,7	0,7	0	0,1
13.01.2021	1,012	0	45,96	45,95	0	44,72	45,23	0	0	24	0	0	78,1	55,5	22,61	0,7	0,7	0	0,2
14.01.2021	1,064	0	45	44,97	0	43,71	44,26	0	0	24	0	0	80,7	56,4	24,33	0,7	0,7	0	-2,7
15.01.2021	1,106	0	44,04	43,94	0	42,69	43,22	0	0	24	0	0	83,8	57,9	25,86	0,7	0,7	0	-6
16.01.2021	1,027	0	39,87	39,83	0	38,59	39,14	0	0	24	0	0	87,1	60,5	26,56	0,7	0,7	0	-8,2
17.01.2021	1,129	0	39,9	39,7	0	38,46	38,98	0	0	24	0	0	91,9	62,5	29,36	0,7	0,7	0	-15,6
18.01.2021	1,199	0	39,79	39,57	0	38,38	38,89	0	0	24	0	0	90,5	59,3	31,23	0,7	0,7	0	-7,6
19.01.2021	1,201	0	40,74	40,54	0	39,33	39,88	0	0	24	0	0	90	59,5	30,52	0,7	0,7	0	-
Итого:	29,996	0	1360,49	1360,77	0	1322,72	1340,01	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,996																		

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.12.2020	279,653	17150,51	17274,07	0	16747,5	17026,37	0
19.01.2021	309,649	18511	18634,84	0	18070,22	18366,38	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2021 16:11:16