

#13045#

Отчёт по теплотреблению за период с 18.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель Детский Сад № 104, МАДОУ
Адрес потребителя Багратиона 135, Калининград
Номер абонента 3604
Порядковый номер 4140
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104436
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	dDI	TempNar, °C
19.12.2021	0,545	0	20,41	20,04	0	19,92	19,8	0	0	24	0	0	72,2	44,7	27,44	0,7	0,7	0	-
20.12.2021	0,752	0	24,1	23,64	0	23,44	23,4	0	0	24	0	0	78,9	46,8	32,03	0,7	0,7	0	-
21.12.2021	0,891	0	28,65	28,11	0	27,82	27,78	0	0	24	0	0	82,8	50,7	32,03	0,7	0,7	0	-
22.12.2021	0,972	0	32,27	31,7	0	31,3	31,29	0	0	24	0	0	83,8	52,9	30,99	0,7	0,7	0	-
23.12.2021	0,865	0	27,83	27,34	0	27,02	27,09	0	0	24	0	0	82,6	50,6	32,02	0,7	0,7	0	-
24.12.2021	0,841	0	26,92	26,44	0	26,15	26,2	0	0	24	0	0	81,8	49,5	32,32	0,7	0,7	0	-
25.12.2021	0,734	0	23,82	23,41	0	23,15	23,15	0	0	24	0	0	81,9	50,2	31,67	0,7	0,7	0	-
26.12.2021	0,662	0	19,95	19,57	0	19,38	19,33	0	0	24	0	0	81,7	47,5	34,18	0,7	0,7	0	-
27.12.2021	0,918	0	28,03	27,48	0	27,16	27,18	0	0	24	0	0	84,6	50,8	33,72	0,7	0,7	0	-
28.12.2021	0,922	0	28,76	28,21	0	27,85	27,85	0	0	24	0	0	85,4	52,3	33,09	0,7	0,7	0	-
29.12.2021	0,856	0	25,4	24,91	0	24,64	24,67	0	0	24	0	0	83,3	48,6	34,68	0,7	0,7	0	-
30.12.2021	0,7	0	21,6	21,2	0	20,99	20,96	0	0	24	0	0	80,1	46,7	33,44	0,7	0,7	0	-
31.12.2021	0,551	0	18,15	17,83	0	17,67	17,59	0	0	24	0	0	75,6	44,5	31,1	0,7	0,7	0	-
01.01.2022	0,567	0	19,16	18,83	0	18,68	18,59	0	0	24	0	0	75,3	44,9	30,46	0,7	0,7	0	-
02.01.2022	0,523	0	17,7	17,36	0	17,28	17,17	0	0	24	0	0	75,4	45,1	30,3	0,7	0,7	0	-
03.01.2022	0,432	0	13,32	12,99	0	13,03	12,96	0	0	24	0	0	75	41,9	33,1	0,7	0,7	0	-
04.01.2022	0,448	0	13,7	13,36	0	13,45	13,36	0	0	24	0	0	75,3	41,9	33,38	0,7	0,7	0	-
05.01.2022	0,554	0	18,73	18,38	0	18,27	18,16	0	0	24	0	0	74,6	44,3	30,32	0,7	0,7	0	-
06.01.2022	0,629	0	21,08	20,7	0	20,55	20,46	0	0	24	0	0	76,6	46	30,6	0,7	0,7	0	-
07.01.2022	0,675	0	22,61	22,19	0	22,02	21,95	0	0	24	0	0	78,6	47,7	30,88	0,7	0,7	0	-
08.01.2022	0,667	0	21,59	21,15	0	21	20,91	0	0	24	0	0	78,8	47	31,8	0,7	0,7	0	-
09.01.2022	0,694	0	22,23	21,77	0	21,61	21,53	0	0	24	0	0	80	47,9	32,14	0,7	0,7	0	-
10.01.2022	0,845	0	25,53	25,03	0	24,77	24,79	0	0	24	0	0	82,8	48,8	34,09	0,7	0,7	0	-
11.01.2022	0,83	0	26,13	25,67	0	25,4	25,43	0	0	24	0	0	81,5	48,8	32,7	0,7	0,7	0	-
12.01.2022	0,853	0	27,12	26,66	0	26,35	26,42	0	0	24	0	0	81,1	48,8	32,27	0,7	0,7	0	-
13.01.2022	0,653	0	20,67	20,3	0	20,13	20,06	0	0	24	0	0	76,7	44,4	32,39	0,7	0,7	0	-
14.01.2022	0,595	0	20,3	19,97	0	19,81	19,73	0	0	24	0	0	73,6	43,5	30,11	0,7	0,7	0	-
15.01.2022	0,619	0	22,94	22,61	0	22,41	22,37	0	0	24	0	0	73,8	46,3	27,52	0,7	0,7	0	-
16.01.2022	0,682	0	24,59	24,23	0	23,91	23,99	0	0	24	0	0	76,7	48,2	28,51	0,7	0,7	0	-
17.01.2022	0,689	0	22,8	22,42	0	22,23	22,18	0	0	24	0	0	76	44,9	31,06	0,7	0,7	0	-
18.01.2022	0,697	0	23,39	23	0	22,84	22,76	0	0	24	0	0	75,4	44,9	30,49	0,7	0,7	0	-
19.01.2022	0,677	0	22,98	22,61	0	22,43	22,37	0	0	24	0	0	75,4	45,1	30,26	0,7	0,7	0	-
20.01.2022	0,714	0	23,3	22,91	0	22,73	22,67	0	0	24	0	0	76,5	45,2	31,32	0,7	0,7	0	-
Итого:	23,252	0	755,76	742,02	0	735,39	734,15	0	0	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,252																		

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.12.2021	449,94	24279,25	24400,86	0	23702,98	24071,24	0
20.01.2022	473,192	25035,01	25142,88	0	24438,37	24805,39	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.01.2022 8:47:54