

#75758#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2024 по 20.03.2024

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2024	3,149	0	93,07	0	0	90,99	0	0	24	0	16384	0	70,6	36,2	30	0,4	0,23	0,5	-
22.02.2024	3,085	0	90,61	0	0	88,596	0	0	24	0	16384	0	70,4	35,8	30	0,4	0,23	0,5	-
23.02.2024	3,139	0	91,31	0	0	89,327	0	0	24	0	16384	0	69,5	34,8	30	0,4	0,23	0,5	-
24.02.2024	3,516	0	104,39	0	0	102,141	0	0	24	0	16384	0	69,2	35,1	30	0,39	0,23	0,5	-
25.02.2024	3,836	0	114,62	0	0	112,138	0	0	24	0	16384	0	69,4	35,3	30	0,39	0,23	0,5	-
26.02.2024	2,743	0	83,74	0	0,006	81,932	0	0,006	24	0	16384	0	69,3	35,9	30	0,4	0,23	0,5	-
27.02.2024	2,815	0	86,29	0	0	84,457	0	0	24	0	16384	0	68,6	35,6	30	0,4	0,22	0,5	-
28.02.2024	2,992	0	93,15	0	0	91,181	0	0	24	0	16384	0	68,5	35,9	30	0,39	0,22	0,5	-
29.02.2024	3,079	0	93,57	0	0	91,528	0	0	24	0	16384	0	69,7	36,2	30	0,4	0,23	0,5	-
01.03.2024	2,557	0	77,39	0	0	75,729	0	0	24	0	16384	0	69,1	35,6	30	0,41	0,22	0,5	-
02.03.2024	2,919	0	88,44	0	0	86,561	0	0	24	0	16384	0	68,7	35,2	30	0,4	0,22	0,5	-
03.03.2024	2,829	0	86,99	0	0	85,146	0	0	24	0	16384	0	68,6	35,5	30	0,4	0,22	0,5	-
04.03.2024	3,123	0	96,72	0	0	94,621	0	0	24	0	16384	0	69,5	36,6	30	0,39	0,22	0,5	-
05.03.2024	3,203	0	95,84	0	0	93,688	0	0	24	0	16384	0	70,8	36,8	30	0,39	0,23	0,5	-
06.03.2024	3,385	0	100,16	0	0	97,859	0	0	24	0	16384	0	71,7	37,1	30	0,39	0,23	0,5	-
07.03.2024	3,834	0	106,31	0	0	103,662	0	0	24	0	16384	0	74,9	38,1	30	0,4	0,23	0,5	-
08.03.2024	4,09	0	115,93	0	0	113,09	0	0	24	0	16384	0	74,2	38,3	30	0,39	0,23	0,5	-
09.03.2024	4,135	0	111,87	0	0	109,009	0	0	24	0	16384	0	76,1	38,3	30	0,39	0,23	0,5	-
10.03.2024	3,888	0	109,66	0	0	106,938	0	0	24	0	16384	0	74,8	38,5	30	0,39	0,23	0,5	-
11.03.2024	3,412	0	98,39	0	0	96,055	0	0	24	0	16384	0	73	37,5	30	0,4	0,23	0,5	-
12.03.2024	3,196	0	94,37	0	0	92,213	0	0	24	0	16384	0	71,5	37	30	0,4	0,23	0,5	-
13.03.2024	2,9	0	87,92	0	0	85,994	0	0	24	0	16384	0	69,8	36,3	30	0,4	0,23	0,5	-
14.03.2024	2,362	0	73,22	0	0	71,656	0	0	24	0	16384	0	68,9	36,2	30	0,41	0,23	0,5	-
15.03.2024	2,469	0	73,49	0	0	71,913	0	0	24	0	16384	0	69,1	35,3	30	0,41	0,22	0,5	-
16.03.2024	2,423	0	73,98	0	0	72,397	0	0	24	0	16384	0	69	35,9	30	0,41	0,22	0,5	-
17.03.2024	3,634	0	106,29	0	0	103,849	0	0	24	0	16384	0	71,6	36,8	30	0,39	0,22	0,5	-
18.03.2024	3,399	0	95,55	0	0	93,224	0	0	24	0	16384	0	74	37,7	30	0,4	0,23	0,5	-
19.03.2024	3,342	0	94,07	0	0	91,79	0	0	24	0	16384	0	73,8	37,6	30	0,4	0,23	0,5	-
20.03.2024	3,151	0	90,27	0	0	88,162	0	0	24	0	16384	0	72,3	36,6	30	0,4	0,23	0,5	-
Итого:	92,605	0	2727,61	0	0,006	2665,846	0	0,006	696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,605																		

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.02.2024	665,675	20220,939	0	0,004	19705,984	0	0,004	4529,33	768	0	0
20.03.2024	758,278	22948,553	0	0,01	22371,828	0	0,01	5225,33	1464	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.03.2024 7:20:51