

#13023#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2022 по 20.04.2022

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2022 | 1,211 | 0 | 33,72 | 0 | 0 | 32,925 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,7 | 32,7 | 30 | 0,4 | 0,24 | 0,5 | 3,3 |
| 22.03.2022 | 0,972 | 0 | 25,74 | 0 | 0 | 25,145 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,9 | 32,2 | 30 | 0,4 | 0,24 | 0,5 | 4,9 |
| 23.03.2022 | 1,14 | 0 | 29,4 | 0 | 0 | 28,717 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,1 | 32,4 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | 4,2 |
| 24.03.2022 | 1,341 | 0 | 35,08 | 0 | 0 | 34,254 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,6 | 31,6 | 30 | 0,39 | 0,23 | 0,5 | 3,9 |
| 25.03.2022 | 1,099 | 0 | 27,61 | 0 | 0 | 26,97 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72 | 31,1 | 30 | 0,39 | 0,23 | 0,5 | 7 |
| 26.03.2022 | 1,37 | 0 | 33,09 | 0 | 0 | 32,326 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,9 | 30,7 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | 6,2 |
| 27.03.2022 | 1,503 | 0 | 38,35 | 0 | 0 | 37,46 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,1 | 31,5 | 30 | 0,39 | 0,23 | 0,5 | 5,2 |
| 28.03.2022 | 0,852 | 0 | 22,08 | 0 | 0 | 21,567 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,1 | 32,8 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | 7 |
| 29.03.2022 | 1,28 | 0 | 32,43 | 0 | 0 | 31,667 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,6 | 32,9 | 30 | 0,39 | 0,24 | 0,5 | 4 |
| 30.03.2022 | 1,868 | 0 | 49,69 | 0 | 0 | 48,462 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 74,6 | 35,4 | 30 | 0,39 | 0,24 | 0,5 | 0,2 |
| 31.03.2022 | 2,032 | 0 | 55,66 | 0 | 0 | 54,226 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 76,4 | 36,2 | 30 | 0,4 | 0,24 | 0,5 | - |
| 01.04.2022 | 1,819 | 0 | 45,94 | 0 | 0 | 44,767 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 76 | 34,3 | 30 | 0,4 | 0,24 | 0,5 | - |
| 02.04.2022 | 1,907 | 0 | 48,03 | 0 | 0 | 46,82 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 75,4 | 34 | 30 | 0,4 | 0,24 | 0,5 | - |
| 03.04.2022 | 1,652 | 0 | 40,98 | 0 | 0 | 39,953 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 75,2 | 33,9 | 30 | 0,4 | 0,24 | 0,5 | - |
| 04.04.2022 | 1,474 | 0 | 39,24 | 0 | 0 | 38,282 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 74,1 | 33,9 | 30 | 0,39 | 0,24 | 0,5 | - |
| 05.04.2022 | 1,487 | 0 | 40,23 | 0 | 0 | 39,272 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 73,1 | 35,1 | 30 | 0,39 | 0,24 | 0,5 | - |
| 06.04.2022 | 1,203 | 0 | 33,94 | 0 | 0 | 33,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,2 | 34 | 30 | 0,39 | 0,24 | 0,5 | - |
| 07.04.2022 | 0,633 | 0 | 16,04 | 0 | 0 | 15,666 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,3 | 33,2 | 30 | 0,41 | 0,24 | 0,5 | - |
| 08.04.2022 | 0,935 | 0 | 23,29 | 0 | 0 | 22,755 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,7 | 32,1 | 30 | 0,39 | 0,23 | 0,5 | - |
| 09.04.2022 | 1,287 | 0 | 31,69 | 0 | 0 | 30,944 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,6 | 31,1 | 30 | 0,39 | 0,24 | 0,5 | - |
| 10.04.2022 | 1,218 | 0 | 30,88 | 0 | 0 | 30,162 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,1 | 32,2 | 30 | 0,39 | 0,24 | 0,5 | - |
| 11.04.2022 | 1,171 | 0 | 30,04 | 0 | 0 | 29,336 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,4 | 32,4 | 30 | 0,4 | 0,24 | 0,5 | - |
| 12.04.2022 | 1,27 | 0 | 35,25 | 0 | 0 | 34,422 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,6 | 33,4 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 13.04.2022 | 0,867 | 0 | 23,16 | 0 | 0 | 22,622 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,1 | 32,4 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 14.04.2022 | 0,638 | 0 | 16,08 | 0 | 0 | 15,706 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,1 | 33,2 | 30 | 0,39 | 0,22 | 0,5 | - |
| 15.04.2022 | 1,036 | 0 | 25,29 | 0 | 0 | 24,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,3 | 32,8 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 16.04.2022 | 1,377 | 0 | 34,68 | 0 | 0 | 33,879 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,9 | 31,6 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 17.04.2022 | 1,253 | 0 | 31,72 | 0 | 0 | 30,98 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72,2 | 31,6 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 18.04.2022 | 1,054 | 0 | 27,88 | 0 | 0 | 27,238 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,8 | 32,6 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| 19.04.2022 | 0,793 | 0 | 20,21 | 0 | 0 | 19,742 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 72 | 32,4 | 30 | 0,41 | 0,23 | 0,5 | - |
| 20.04.2022 | 0,495 | 0 | 12,45 | 0 | 0 | 12,164 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,7 | 34,3 | 30 | 0,4 | 0,23 | 0,5 | - |
| Итого: | 38,237 | 0 | 989,87 | 0 | 0 | 966,278 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 38,237 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|--------|---------|
| 20.03.2022 | 2233,383 | 63824,859 | 0 | 0,088 | 62232,965 | 0 | 0,088 | 30560,12 | 696 | 339,77 | 0 |
| 20.04.2022 | 2271,622 | 64814,73 | 0 | 0,088 | 63199,246 | 0 | 0,088 | 31304,12 | 1440 | 339,77 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2022 7:22:47