

#296925#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
 Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
 Номер абонента 4306
 Порядковый номер 8174
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 11064
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,792	0	70,21	0	0	68,566	0	0	24	0	16384	0	72,4	46,8	30	0,41	0,22	0,5	-
22.03.2026	1,587	0	64,1	0	0	62,606	0	0	24	0	16384	0	72,3	47,4	30	0,41	0,21	0,5	-
23.03.2026	1,188	0	51,62	0	0	50,425	0	0	24	0	16384	0	72	49	30	0,42	0,21	0,5	-
24.03.2026	1,044	0	45,86	0	0	44,792	0	0	24	0	16384	0	72,2	49,3	30	0,42	0,21	0,5	-
25.03.2026	1,084	0	46,87	0	0	45,79	0	0	24	0	16384	0	71,8	48,8	30	0,43	0,21	0,5	-
26.03.2026	1,398	0	58,82	0	0	57,454	0	0	24	0	16384	0	72,1	48,4	30	0,43	0,19	0,5	-
27.03.2026	1,735	0	68,41	0	0	66,809	0	0	24	0	16384	0	72,4	47,2	30	0,42	0,21	0,5	-
28.03.2026	1,664	0	68,44	0	0	66,83	0	0	24	0	16384	0	72,6	47,3	30	0,38	0,2	0,5	-
29.03.2026	1,616	0	63,09	0	0	61,613	0	0	24	0	16384	0	72,4	46,9	30	0,4	0,21	0,5	-
30.03.2026	1,37	0	56,22	0	0	54,904	0	0	24	0	16384	0	72,4	48,1	30	0,4	0,21	0,5	-
31.03.2026	1,503	0	60,98	0	0	59,551	0	0	24	0	16384	0	72,5	47,7	30	0,39	0,21	0,5	-
01.04.2026	1,579	0	64,04	0	0	62,544	0	0	24	0	16384	0	72,3	47,7	30	0,39	0,21	0,5	-
02.04.2026	1,577	0	61,63	0	0	60,155	0	0	24	0	16384	0	73,3	47,6	30	0,39	0,21	0,5	-
03.04.2026	1,711	0	71,55	0	0	69,919	0	0	24	0	16384	0	71,3	47,2	30	0,39	0,21	0,5	-
04.04.2026	1,581	0	62,23	0	0	60,769	0	0	24	0	16384	0	72,5	47	30	0,4	0,21	0,5	-
05.04.2026	1,396	0	56,18	0	0	54,867	0	0	24	0	16384	0	72,4	47,6	30	0,4	0,2	0,5	-
06.04.2026	1,306	0	54,48	0	0	53,202	0	0	24	0	16384	0	72,5	48,3	30	0,4	0,21	0,5	-
07.04.2026	1,47	0	61,95	0	0	60,509	0	0	24	0	16384	0	72,2	48,1	30	0,37	0,21	0,5	-
08.04.2026	1,526	0	59,85	0	0	58,412	0	0	24	0	16384	0	73,4	47,7	30	0,39	0,21	0,5	-
09.04.2026	1,666	0	65,93	0	0	64,369	0	0	24	0	16384	0	72,9	47,4	30	0,39	0,22	0,5	-
10.04.2026	1,632	0	64,53	0	0	63,007	0	0	24	0	16384	0	72,7	47,3	30	0,4	0,21	0,5	-
11.04.2026	1,508	0	60,63	0	0	59,217	0	0	24	0	16384	0	72,2	47,4	30	0,4	0,21	0,5	-
12.04.2026	1,237	0	51,89	0	0	50,682	0	0	24	0	16384	0	72,2	48,4	30	0,4	0,21	0,5	-
13.04.2026	1,052	0	46,73	0	0	45,649	0	0	24	0	16384	0	71,9	49,2	30	0,41	0,21	0,5	-
14.04.2026	0,958	0	43,39	0	0	42,39	0	0	24	0	16384	0	71,8	49,4	30	0,4	0,2	0,5	-
15.04.2026	1,092	0	47,31	0	0	46,216	0	0	24	0	16384	0	71,9	49	30	0,4	0,18	0,5	-
16.04.2026	1,308	0	55,19	0	0	53,9	0	0	24	0	16384	0	72,4	48,6	30	0,4	0,2	0,5	-
17.04.2026	1,259	0	53,63	0	0	52,372	0	0	24	0	16384	0	72,5	49,1	30	0,4	0,2	0,5	-
18.04.2026	0,939	0	39,25	0	0	38,337	0	0	24	0	16384	0	72,2	47,7	30	0,41	0,2	0,5	-
19.04.2026	0,738	0	31,43	0	0	30,706	0	0	24	0	16384	0	71,8	47,4	30	0,41	0,2	0,5	-
20.04.2026	0,832	0	32,58	0	0	31,833	0	0	24	0	16384	0	71,6	46,1	30	0,4	0,2	0,5	-
Итого:	42,348	0	1739,02	0	0	1698,395	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,348																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.03.2026	2328,433	71586,227	0	0,038	69789,172	0	0,038	22739,8	696	0	0
20.04.2026	2370,781	73325,25	0	0,038	71487,57	0	0,038	23483,8	1440	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2026 9:10:06