

# #13019#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2022 по 20.05.2022

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО  
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград  
Номер абонента 4306  
Порядковый номер 8174  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 11064  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.04.2022	0,451	0	11,34	0	0	11,079	0	0	24	0	16384	0	71,7	34,4	30	0,41	0,23	0,5	-
22.04.2022	0,381	0	9,31	0	0	9,098	0	0	24	0	16384	0	71,4	34,9	30	0,41	0,23	0,5	-
23.04.2022	0,466	0	11,05	0	0	10,795	0	0	24	0	16384	0	71,8	32,8	30	0,41	0,23	0,5	-
24.04.2022	0,393	0	9,36	0	0	9,143	0	0	24	0	16384	0	72,1	34,1	30	0,41	0,22	0,5	-
25.04.2022	0,36	0	8,75	0	0	8,547	0	0	24	0	16384	0	72	35,8	30	0,34	0,21	0,5	-
26.04.2022	0,363	0	9,55	0	0	9,34	0	0	24	0	16384	0	69,9	36,3	30	0,24	0,15	0,5	-
27.04.2022	0,467	0	12,08	0	0	11,813	0	0	24	0	16384	0	70,1	34,3	30	0,25	0,14	0,5	-
28.04.2022	0,497	0	14,35	0	0	14,05	0	0	24	0	16384	0	68	33,5	30	0,34	0,29	0,5	-
29.04.2022	0,5	0	16,08	0	0	15,754	0	0	24	0	16384	0	66,9	37,8	30	0,4	0,38	0,5	-
30.04.2022	0,505	0	16,01	0	0	15,684	0	0	24	0	16384	0	67,1	37,3	30	0,4	0,39	0,5	-
01.05.2022	0,474	0	15,16	0	0	14,85	0	0	24	0	16384	0	67,2	37,7	30	0,4	0,39	0,5	-
02.05.2022	0,443	0	14,4	0	0	14,108	0	0	24	0	16384	0	66,9	38,2	30	0,4	0,39	0,5	-
03.05.2022	0,523	0	16,25	0	0	15,917	0	0	24	0	16384	0	67,3	37,5	30	0,4	0,39	0,5	-
04.05.2022	0,44	0	14,21	0	0	13,919	0	0	24	0	16384	0	67,3	37,9	30	0,4	0,39	0,5	-
05.05.2022	0,373	0	12,7	0	0	12,439	0	0	24	0	16384	0	67,4	39,2	30	0,4	0,39	0,5	-
06.05.2022	0,459	0	14,95	0	0	14,641	0	0	24	0	16384	0	67,6	38,5	30	0,4	0,39	0,5	-
07.05.2022	0,552	0	17,09	0	0	16,737	0	0	24	0	16384	0	67,5	36,8	30	0,4	0,39	0,5	-
08.05.2022	0,596	0	18,1	0	0	17,727	0	0	24	0	16384	0	67,5	36,5	30	0,4	0,39	0,5	-
09.05.2022	0,528	0	16,67	0	0	16,324	0	0	24	0	16384	0	67,7	37,5	30	0,4	0,39	0,5	-
10.05.2022	0,438	0	14,58	0	0	14,281	0	0	24	0	16384	0	67,3	38,5	30	0,4	0,38	0,5	-
11.05.2022	0,454	0	14,66	0	0	14,357	0	0	24	0	16384	0	67,6	38,4	30	0,4	0,39	0,5	-
12.05.2022	0,447	0	15,09	0	0	14,781	0	0	24	0	16384	0	67,3	39,4	30	0,4	0,39	0,5	-
13.05.2022	0,478	0	15,76	0	0	15,435	0	0	24	0	16384	0	67,5	38,3	30	0,4	0,39	0,5	-
14.05.2022	0,474	0	16,24	0	0	15,91	0	0	24	0	16384	0	67	39,2	30	0,4	0,39	0,5	-
15.05.2022	0,493	0	16,27	0	0	15,937	0	0	24	0	16384	0	67,2	38,5	30	0,4	0,39	0,5	-
16.05.2022	0,46	0	15,92	0	0	15,594	0	0	24	0	16384	0	67,2	39,8	30	0,4	0,39	0,5	-
17.05.2022	0,478	0	16,05	0	0	15,721	0	0	24	0	16384	0	67,3	38,6	30	0,4	0,39	0,5	-
18.05.2022	0,449	0	15,6	0	0	15,281	0	0	24	0	16384	0	67,3	39,6	30	0,4	0,39	0,5	-
19.05.2022	0,45	0	15,05	0	0	14,736	0	0	24	0	16384	0	67,9	39,2	30	0,4	0,39	0,5	-
20.05.2022	0,415	0	13,92	0	0	13,633	0	0	24	0	16384	0	67,6	39,2	30	0,4	0,39	0,5	-
Итого:	13,807	0	426,55	0	0	417,631	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,807																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.04.2022	2271,622	64814,73	0	0,088	63199,246	0	0,088	31304,12	768	339,77	0
20.05.2022	2285,428	65241,277	0	0,088	63616,879	0	0,088	32024,12	1488	339,77	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.05.2022 7:32:09