

#82620#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 16.05.2024 по 20.05.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Базовый Элемента Балтики, ООО
Гвардейский проспект 3, Калининград
4306

Заводской номер счётчика 11064	Показания прибора, Гкал 20.05.2024	Предыдущие показания, Гкал 16.05.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	820,843	818,388	2.455

Подпись исполнителя



с 14.05.24 по 17.05.24



#82619#

Отчёт за период с 16.05.2024 по 20.05.2024.

Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.05.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
17.05.2024	-	0,642	0	25,16	0	0	24,659	0	0	24	0	16384	0	66,3	39,2	30	0,4	0,35	0,5
18.05.2024	-	0,633	0	23,77	0	0	23,28	0	0	24	0	16384	0	67,5	40,7	30	0,44	0,36	0,5
19.05.2024	-	0,61	0	23,36	0	0	22,884	0	0	24	0	16384	0	67,1	40,8	30	0,44	0,36	0,5
20.05.2024	-	0,568	0	21,48	0	0	21,039	0	0	24	0	16384	0	67,4	40,9	30	0,44	0,36	0,5
Итого:	-	2,453	0	93,77	0	0	91,862	0	0	96	0	-	-	67,08	40,4	30	0,43	0,36	0,5

Общее время работы системы 96 час.

Период нормальной работы системы 96 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
16.05.2024	818,388	24973,951	0	0,01	24354,275	0	0,01	6593,32	744	0	0
20.05.2024	820,843	25067,721	0	0,01	24446,137	0	0,01	6689,32	840	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
