

#88380#

Отчёт по теплопотреблению за период с 16.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО  
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград  
Номер абонента 4306  
Порядковый номер 8174  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 11064  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
17.05.2024	0,642	0	25,16	0	0	24,659	0	0	24	0	16384	0	66,3	39,2	30	0,4	0,35	0,5	-
18.05.2024	0,633	0	23,77	0	0	23,28	0	0	24	0	16384	0	67,5	40,7	30	0,44	0,36	0,5	-
19.05.2024	0,61	0	23,36	0	0	22,884	0	0	24	0	16384	0	67,1	40,8	30	0,44	0,36	0,5	-
20.05.2024	0,568	0	21,48	0	0	21,039	0	0	24	0	16384	0	67,4	40,9	30	0,44	0,36	0,5	-
21.05.2024	0,655	0	24,83	0	0	24,32	0	0	24	0	16384	0	67,4	41	30	0,44	0,36	0,5	-
22.05.2024	0,646	0	24,3	0	0	23,797	0	0	24	0	16384	0	67,7	41,1	30	0,44	0,36	0,5	-
23.05.2024	0,631	0	24,09	0	0	23,596	0	0	24	0	16384	0	67,3	41	30	0,44	0,36	0,5	-
24.05.2024	0,659	0	25,01	0	0	24,495	0	0	24	0	16384	0	67,5	41	30	0,43	0,36	0,5	-
25.05.2024	0,774	0	29,21	0	0	28,607	0	0	24	0	16384	0	67,6	40,9	30	0,44	0,36	0,5	-
26.05.2024	0,715	0	26,94	0	0	26,384	0	0	24	0	16384	0	67,6	40,9	30	0,44	0,36	0,5	-
27.05.2024	0,604	0	23,31	0	0	22,833	0	0	24	0	16384	0	67,3	41,2	30	0,44	0,36	0,5	-
28.05.2024	0,615	0	23,71	0	0	23,222	0	0	24	0	16384	0	67,5	41,4	30	0,44	0,36	0,5	-
29.05.2024	0,657	0	24,8	0	0	24,288	0	0	24	0	16384	0	67,6	41	30	0,44	0,36	0,5	-
30.05.2024	0,697	0	26,49	0	0	25,943	0	0	24	0	16384	0	67,6	41,1	30	0,44	0,36	0,5	-
31.05.2024	0,713	0	27,06	0	0	26,499	0	0	24	0	16384	0	67,8	41,2	30	0,44	0,36	0,5	-
01.06.2024	0,789	0	29,88	0	0	29,257	0	0	24	0	16384	0	68	41,3	30	0,44	0,36	0,5	-
02.06.2024	0,81	0	30,28	0	0	29,648	0	0	24	0	16384	0	68	41	30	0,43	0,36	0,5	-
03.06.2024	0,699	0	26,37	0	0	25,823	0	0	24	0	16384	0	67,8	41,1	30	0,44	0,36	0,5	-
04.06.2024	0,721	0	27,62	0	0	27,052	0	0	24	0	16384	0	67,4	41	30	0,44	0,36	0,5	-
05.06.2024	0,714	0	27,74	0	0	27,173	0	0	24	0	16384	0	67,3	41,3	30	0,44	0,36	0,5	-
06.06.2024	0,739	0	27,68	0	0	27,104	0	0	24	0	16384	0	67,9	41	30	0,44	0,36	0,5	-
07.06.2024	0,791	0	29,59	0	0	28,975	0	0	23,77	0	16384	0	67,8	40,8	30	0,44	0,36	0,5	-
08.06.2024	0,797	0	30,16	0	0	29,535	0	0	24	0	16384	0	67,7	41	30	0,44	0,36	0,5	-
09.06.2024	0,809	0	30,25	0	0	29,623	0	0	24	0	16384	0	67,8	40,8	30	0,44	0,36	0,5	-
10.06.2024	0,71	0	26,47	0	0	25,919	0	0	24	0	16384	0	67,9	39,9	30	0,44	0,36	0,5	-
11.06.2024	0,799	0	29,65	0	0	29,038	0	0	24	0	16384	0	67,6	40,2	30	0,44	0,36	0,5	-
12.06.2024	0,818	0	29,73	0	0	29,118	0	0	24	0	16384	0	67,5	39,9	30	0,44	0,36	0,5	-
13.06.2024	0,801	0	29,06	0	0	28,459	0	0	24	0	16384	0	67,7	40,1	30	0,44	0,36	0,5	-
14.06.2024	0,839	0	30,24	0	0	29,612	0	0	24	0	16384	0	67,8	40,1	30	0,44	0,36	0,5	-
15.06.2024	0,782	0	28,98	0	0	28,382	0	0	24	0	16384	0	67,6	40,5	30	0,44	0,36	0,5	-
16.06.2024	0,8	0	29,6	0	0	28,989	0	0	24	0	28672	0	67,6	40,5	30	0,45	0,36	0,5	-
17.06.2024	0,69	0	25,9	0	0	25,365	0	0	24	0	16384	0	67,7	40,8	30	0,44	0,36	0,5	-
18.06.2024	0,749	0	28,16	0	0	27,578	0	0	24	0	16384	0	67,6	41	30	0,44	0,36	0,5	-
19.06.2024	0,817	0	30,11	0	0	29,487	0	0	24	0	16384	0	67,7	40,7	30	0,44	0,36	0,5	-
20.06.2024	0,732	0	27,56	0	0	26,993	0	0	24	0	16384	0	67,4	40,7	30	0,44	0,36	0,5	-
Итого:	25,225	0	948,55	0	0	928,976	0	0	839,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,225																		

Общее время работы системы, ч 840  
Период нормальной работы системы, ч 839,77

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
16.05.2024	818,388	24973,951	0	0,01	24354,275	0	0,01	6593,32	744	0	0
20.06.2024	843,614	25922,5	0	0,01	25283,25	0	0,01	7433,08	1583,77	0	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2024 7:51:06