

# #13031#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2021 по 20.06.2021

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО  
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград  
Номер абонента 4306  
Порядковый номер 8174  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 11064  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2021	0,864	0	76,87	0	0	75,358	0	0	24	0	16384	0	65,8	54,4	30	0,42	0,4	0,5	14
22.05.2021	0,855	0	78,48	0	0	76,948	0	0	24	0	16384	0	65,5	54,3	30	0,42	0,39	0,5	-
23.05.2021	0,842	0	78,57	0	0	77,012	0	0	24	0	16384	0	66,1	55,1	30	0,42	0,39	0,5	-
24.05.2021	0,77	0	76,92	0	0	75,413	0	0	24	0	16384	0	65,6	55,4	30	0,42	0,39	0,5	16
25.05.2021	0,83	0	78,88	0	0	77,341	0	0	24	0	16384	0	65,5	54,7	30	0,42	0,39	0,5	-
26.05.2021	0,732	0	62,01	0	0	60,814	0	0	24	0	16384	0	65,1	51,8	30	0,41	0,4	0,5	-
27.05.2021	0,719	0	54,5	0	0	53,465	0	0	24	0	16384	0	64,5	51	30	0,4	0,39	0,5	-
28.05.2021	0,788	0	57,53	0	0	56,439	0	0	24	0	16384	0	64,5	50,3	30	0,41	0,4	0,5	11
29.05.2021	0,891	0	64,99	0	0	63,733	0	0	24	0	16384	0	65,2	51	30	0,43	0,41	0,5	12,3
30.05.2021	0,804	0	69,77	0	0	68,318	0	0	24	0	16384	0	67,9	56	30	0,43	0,41	0,5	-
31.05.2021	0,753	0	68,33	0	0	66,919	0	0	24	0	16384	0	67,6	56,2	30	0,43	0,41	0,5	16
01.06.2021	0,84	0	67,39	0	0	66,004	0	0	24	0	16384	0	67,5	54,5	30	0,43	0,41	0,5	-
02.06.2021	0,785	0	68,71	0	0	67,288	0	0	24	0	16384	0	67,7	55,9	30	0,43	0,41	0,5	-
03.06.2021	0,685	0	68,12	0	0	66,704	0	0	24	0	16384	0	67,8	57,4	30	0,42	0,4	0,5	15
04.06.2021	0,73	0	70,87	0	0	69,394	0	0	24	0	16384	0	67,9	57,3	30	0,43	0,41	0,5	-
05.06.2021	0,77	0	71,66	0	0	70,171	0	0	24	0	16384	0	67,8	56,7	30	0,43	0,41	0,5	13,4
06.06.2021	0,721	0	72,72	0	0	71,197	0	0	24	0	16384	0	68,2	57,9	30	0,43	0,41	0,5	22
07.06.2021	0,685	0	71,25	0	0	69,768	0	0	24	0	16384	0	67,9	58	30	0,43	0,41	0,5	-
08.06.2021	0,707	0	79,81	0	0	78,129	0	0	24	0	16384	0	68,4	59,3	30	0,42	0,4	0,5	18,8
09.06.2021	0,687	0	84,77	0	0	83,09	0	0	24	0	16384	0	66,1	57,8	30	0,42	0,39	0,5	21
10.06.2021	0,71	0	82,34	0	0	80,728	0	0	24	0	16384	0	65,6	56,8	30	0,42	0,39	0,5	-
11.06.2021	0,644	0	81,01	0	0	79,45	0	0	24	0	16384	0	65	57	30	0,42	0,39	0,5	-
12.06.2021	0,764	0	81,85	0	0	80,278	0	0	24	0	16384	0	65	55,4	30	0,42	0,39	0,5	-
13.06.2021	0,747	0	83,47	0	0	81,837	0	0	24	0	16384	0	65,6	56,4	30	0,42	0,39	0,5	-
14.06.2021	0,705	0	83,96	0	0	82,309	0	0	24	0	16384	0	65,8	57,2	30	0,42	0,39	0,5	-
15.06.2021	0,634	0	80,58	0	0	79,001	0	0	24	0	16384	0	65,6	57,5	30	0,42	0,39	0,5	-
16.06.2021	0,701	0	83,95	0	0	82,3	0	0	24	0	16384	0	65,8	57,2	30	0,42	0,39	0,5	-
17.06.2021	0,623	0	88,34	0	0	86,598	0	0	24	0	16384	0	65,9	58,7	30	0,43	0,4	0,5	-
18.06.2021	0,634	0	88,21	0	0	86,463	0	0	24	0	16384	0	66,1	58,7	30	0,43	0,39	0,5	-
19.06.2021	0,626	0	92,01	0	0	90,174	0	0	24	0	16384	0	66,3	59,4	30	0,43	0,39	0,5	-
20.06.2021	0,589	0	94,22	0	0	92,309	0	0	24	0	16384	0	66,9	60,6	30	0,43	0,39	0,5	-
Итого:	22,835	0	2362,09	0	0	2314,952	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,835																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.05.2021	1830,421	49595,977	0	0,079	48341,258	0	0,079	23297,87	744	306	0
20.06.2021	1853,257	51958,062	0	0,079	50656,207	0	0,079	24041,87	1488	306	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
22.06.2021 7:55:54