

#13027#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
 Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
 Номер абонента 4306
 Порядковый номер 8174
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 11064
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,791	0	38,88	0	0	38,084	0	0	24	0	16384	0	67,2	46,8	30	0,4	0,38	0,5	-
22.05.2023	0,782	0	38,24	0	0	37,451	0	0	24	0	16384	0	67,5	47	30	0,41	0,38	0,5	-
23.05.2023	0,84	0	40,77	0	0	39,928	0	0	24	0	16384	0	67,6	46,9	30	0,4	0,38	0,5	-
24.05.2023	0,82	0	39,72	0	0	38,899	0	0	24	0	16384	0	67,6	47	30	0,41	0,38	0,5	-
25.05.2023	0,725	0	36,3	0	0	35,555	0	0	24	0	16384	0	67,4	47,3	30	0,42	0,39	0,5	-
26.05.2023	0,848	0	41,07	0	0	40,22	0	0	24	0	16384	0	67,7	46,9	30	0,42	0,39	0,5	-
27.05.2023	0,829	0	40,74	0	0	39,901	0	0	24	0	16384	0	67,5	47	30	0,42	0,39	0,5	-
28.05.2023	0,771	0	37,85	0	0	37,067	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,2	30	0,42	0,39	0,5	-
29.05.2023	0,745	0	36,82	0	0	36,061	0	0	24	0	16384	0	67,5	47	30	0,42	0,39	0,5	-
30.05.2023	0,86	0	41,42	0	0	40,558	0	0	24	0	16384	0	67,9	47	30	0,43	0,39	0,5	-
31.05.2023	0,789	0	39,08	0	0	38,276	0	0	24	0	16384	0	67,5	47,2	30	0,42	0,39	0,5	-
01.06.2023	0,855	0	41,15	0	0	40,295	0	0	24	0	16384	0	67,8	46,9	30	0,43	0,39	0,5	-
02.06.2023	0,811	0	39,7	0	0	38,879	0	0	24	0	16384	0	67,6	47	30	0,43	0,39	0,5	-
03.06.2023	0,772	0	38,35	0	0	37,559	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,3	30	0,43	0,39	0,5	-
04.06.2023	0,807	0	40,2	0	0	39,372	0	0	24	0	16384	0	67,5	47,3	30	0,43	0,39	0,5	-
05.06.2023	0,825	0	40,26	0	0	39,424	0	0	24	0	16384	0	67,8	47,2	30	0,43	0,39	0,5	-
06.06.2023	0,62	0	31,01	0	0	30,37	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,2	30	0,42	0,39	0,5	-
07.06.2023	0,616	0	30,94	0	0	30,299	0	0	24	0	16384	0	67,7	47,4	30	0,42	0,39	0,5	-
08.06.2023	0,613	0	30,94	0	0	30,301	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,4	30	0,42	0,4	0,5	-
09.06.2023	0,618	0	30,94	0	0	30,3	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,3	30	0,42	0,39	0,5	-
10.06.2023	0,609	0	30,94	0	0	30,302	0	0	24	0	16384	0	67,5	47,4	30	0,41	0,38	0,5	-
11.06.2023	0,607	0	30,94	0	0	30,303	0	0	24	0	16384	0	67,5	47,4	30	0,41	0,38	0,5	-
12.06.2023	0,61	0	30,93	0	0	30,292	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,4	30	0,41	0,38	0,5	-
13.06.2023	0,609	0	30,94	0	0	30,301	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,5	30	0,41	0,38	0,5	-
14.06.2023	0,613	0	30,94	0	0	30,3	0	0	24	0	16384	0	67,7	47,4	30	0,42	0,39	0,5	-
15.06.2023	0,613	0	30,94	0	0	30,301	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,4	30	0,42	0,38	0,5	-
16.06.2023	0,613	0	30,94	0	0	30,299	0	0	24	0	16384	0	67,7	47,5	30	0,41	0,38	0,5	-
17.06.2023	0,623	0	30,94	0	0	30,298	0	0	24	0	16384	0	67,7	47,2	30	0,4	0,37	0,5	-
18.06.2023	0,616	0	30,94	0	0	30,3	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,3	30	0,41	0,38	0,5	-
19.06.2023	0,616	0	30,93	0	0	30,289	0	0	24	0	16384	0	67,7	47,4	30	0,41	0,38	0,5	-
20.06.2023	0,617	0	30,94	0	0	30,297	0	0	24	0	16384	0	67,8	47,4	30	0,41	0,38	0,5	-
Итого:	22,083	0	1094,7	0	0	1072,081	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,083																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.05.2023	3039,787	88632,93	0	0,095	86436,523	0	0,095	40216,15	743,68	907,78	0,33
20.06.2023	3061,87	89727,625	0	0,095	87508,609	0	0,095	40960,15	1487,68	907,78	0,33

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 22.06.2023 7:27:33