

#13028#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	0,614	0	30,94	0	0	30,3	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,4	30	0,41	0,38	0,5	-
22.06.2023	0,607	0	30,94	0	0	30,301	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,6	30	0,41	0,38	0,5	-
23.06.2023	0,617	0	30,94	0	0	30,299	0	0	24	0	16384	0	67,7	47,3	30	0,41	0,37	0,5	-
24.06.2023	0,63	0	30,94	0	0	30,297	0	0	24	0	16384	0	67,8	47	30	0,41	0,38	0,5	-
25.06.2023	0,621	0	30,94	0	0	30,3	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,1	30	0,41	0,38	0,5	-
26.06.2023	0,219	0	11,54	0	0	11,305	0	0	8,95	15,05	802816	32768	67,1	37,5	30	0,15	0,14	0,5	-
27.06.2023	0,146	0	27,8	0	0	27,666	0	0	21,68	2,32	278528	32768	33,3	28,1	30	0,14	0,14	0,5	-
28.06.2023	0,355	0	30,94	0	0	30,549	0	0	24	0	16384	0	50,1	38,6	30	0,25	0,24	0,5	-
29.06.2023	0,255	0	13,71	0	0	13,428	0	0	24	0	802816	32768	67,5	48	30	0,4	0,38	0,5	-
30.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,9	47,9	30	0,41	0,38	0,5	-
01.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,9	47,7	30	0,41	0,38	0,5	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,8	48,2	30	0,41	0,38	0,5	-
03.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,6	48,2	30	0,41	0,38	0,5	-
04.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,7	47,9	30	0,41	0,38	0,5	-
05.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,6	48,1	30	0,41	0,38	0,5	-
06.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	68	47,6	30	0,41	0,38	0,5	-
07.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,4	48,1	30	0,41	0,38	0,5	-
08.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,5	48	30	0,41	0,38	0,5	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,8	47,9	30	0,41	0,38	0,5	-
10.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	68,2	48	30	0,41	0,38	0,5	-
11.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,6	47,9	30	0,4	0,38	0,5	-
12.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	68	48	30	0,4	0,37	0,5	-
13.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	65,9	49	30	0,39	0,37	0,5	-
14.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,6	48,5	30	0,4	0,37	0,5	-
15.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,5	48,4	30	0,4	0,37	0,5	-
16.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,5	48,3	30	0,4	0,37	0,5	-
17.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,1	49	30	0,4	0,37	0,5	-
18.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,4	48,6	30	0,4	0,37	0,5	-
19.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,5	48,6	30	0,4	0,37	0,5	-
20.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,4	48,6	30	0,4	0,37	0,5	-
Итого:	4,064	0	238,69	0	0	234,445	0	0	702,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,064																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 702,63

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2023	3061,87	89727,625	0	0,095	87508,609	0	0,095	40960,15	768	907,78	0
20.07.2023	3065,934	89966,312	0	0,095	87743,055	0	0,095	41662,78	1470,63	925,15	17,37

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 13:55:51