

#142356#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Базовый Элемента Балтики, ООО

Гвардейский проспект 3, Калининград

4306

8174

ВКТ-9

11064

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0,654	0	24,93	0	0	24,418	0	0	24	0	16384	0	67,4	41	30	0,44	0,41	0,5	-
22.06.2025	0,635	0	24,53	0	0	24,029	0	0	24	0	16384	0	67,2	41	30	0,44	0,41	0,5	-
23.06.2025	0,522	0	20,67	0	0	20,251	0	0	24	0	16384	0	66,9	41,4	30	0,44	0,41	0,5	-
24.06.2025	0,606	0	23,76	0	0	23,281	0	0	24	0	16384	0	66,8	41,2	30	0,44	0,41	0,5	-
25.06.2025	0,622	0	23,49	0	0	23,006	0	0	24	0	16384	0	67,5	40,9	30	0,44	0,41	0,5	-
26.06.2025	0,546	0	21,36	0	0	20,925	0	0	24	0	16384	0	67,1	41,3	30	0,44	0,41	0,5	-
27.06.2025	0,579	0	22,52	0	0	22,06	0	0	24	0	16384	0	67,2	41,3	30	0,44	0,41	0,5	-
28.06.2025	0,641	0	24,71	0	0	24,207	0	0	24	0	16384	0	67,1	40,9	30	0,44	0,41	0,5	-
29.06.2025	0,683	0	25,74	0	0	25,211	0	0	24	0	16384	0	67,5	40,8	30	0,44	0,41	0,5	-
30.06.2025	0,558	0	22,07	0	0	21,623	0	0	24	0	16384	0	66,9	41,4	30	0,44	0,41	0,5	-
01.07.2025	0,519	0	21,22	0	0	20,796	0	0	24	0	16384	0	66,4	41,8	30	0,44	0,41	0,5	-
02.07.2025	0,508	0	21,26	0	0	20,839	0	0	24	0	16384	0	66,1	42	30	0,44	0,41	0,5	-
03.07.2025	0,536	0	22,28	0	0	21,837	0	0	24	0	16384	0	66,2	42	30	0,44	0,41	0,5	-
04.07.2025	0,585	0	23,85	0	0	23,376	0	0	24	0	16384	0	66,2	41,6	30	0,43	0,41	0,5	-
05.07.2025	0,654	0	26,1	0	0	25,578	0	0	24	0	16384	0	66,4	41,2	30	0,44	0,41	0,5	-
06.07.2025	0,627	0	25,32	0	0	24,814	0	0	24	0	16384	0	66,4	41,5	30	0,44	0,41	0,5	-
07.07.2025	0,548	0	22,23	0	0	21,784	0	0	24	0	16384	0	66,5	41,8	30	0,44	0,41	0,5	-
08.07.2025	0,533	0	21,83	0	0	21,395	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,7	30	0,44	0,41	0,5	-
09.07.2025	0,589	0	23,65	0	0	23,176	0	0	24	0	16384	0	66,5	41,5	30	0,44	0,41	0,5	-
10.07.2025	0,582	0	23,42	0	0	22,952	0	0	24	0	16384	0	66,4	41,4	30	0,44	0,41	0,5	-
11.07.2025	0,698	0	27,24	0	0	26,689	0	0	24	0	16384	0	66,9	41,1	30	0,44	0,41	0,5	-
12.07.2025	0,6	0	24,37	0	0	23,884	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,5	30	0,44	0,41	0,5	-
13.07.2025	0,573	0	23,3	0	0	22,835	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,5	30	0,44	0,41	0,5	-
14.07.2025	0,562	0	22,88	0	0	22,422	0	0	24	0	16384	0	66,4	41,7	30	0,44	0,41	0,5	-
15.07.2025	0,554	0	22,8	0	0	22,344	0	0	24	0	16384	0	66,4	42	30	0,44	0,41	0,5	-
16.07.2025	0,588	0	23,78	0	0	23,303	0	0	24	0	16384	0	66,5	41,7	30	0,44	0,41	0,5	-
17.07.2025	0,562	0	23,37	0	0	22,907	0	0	24	0	16384	0	66	41,8	30	0,44	0,41	0,5	-
18.07.2025	0,61	0	25	0	0	24,502	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,8	30	0,44	0,41	0,5	-
19.07.2025	0,634	0	25,81	0	0	25,293	0	0	24	0	16384	0	66,5	41,7	30	0,44	0,41	0,5	-
20.07.2025	0,546	0	22,92	0	0	22,466	0	0	24	0	16384	0	66,1	42	30	0,44	0,41	0,5	-
Итого:	17,654	0	706,41	0	0	692,203	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,654																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.06.2025	1673,028	52291,555	0	0,011	51032,23	0	0,011	16189,42	767,47	0	0
20.07.2025	1690,681	52997,965	0	0,011	51724,434	0	0,011	16909,42	1487,47	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 7:26:23