

#13020#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 21.07.2022 | 0,752 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 31,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,6 | 41,8 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 22.07.2022 | 0,737 | 0 | 32,76 | 0 | 0 | 32,139 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,5 | 42,4 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 23.07.2022 | 0,744 | 0 | 34,16 | 0 | 0 | 33,518 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,2 | 42,8 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 24.07.2022 | 0,796 | 0 | 34,94 | 0 | 0 | 34,277 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,5 | 42,6 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 25.07.2022 | 0,713 | 0 | 32,88 | 0 | 0 | 32,257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,5 | 43,4 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 26.07.2022 | 0,8 | 0 | 35,91 | 0 | 0 | 35,239 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64 | 42,4 | 30 | 0,4 | 0,39 | 0,5 | - |
| 27.07.2022 | 0,784 | 0 | 34,7 | 0 | 0 | 34,04 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,6 | 42,8 | 30 | 0,4 | 0,39 | 0,5 | - |
| 28.07.2022 | 0,839 | 0 | 36,98 | 0 | 0 | 36,279 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,5 | 42,8 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 29.07.2022 | 0,78 | 0 | 35,53 | 0 | 0 | 34,864 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,1 | 42,7 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 30.07.2022 | 0,788 | 0 | 35,25 | 0 | 0 | 34,588 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,2 | 42,3 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 31.07.2022 | 0,801 | 0 | 35,75 | 0 | 0 | 35,074 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,4 | 42,6 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 01.08.2022 | 0,756 | 0 | 33,86 | 0 | 0 | 33,223 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,2 | 42,6 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 02.08.2022 | 0,752 | 0 | 33,93 | 0 | 0 | 33,292 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,2 | 42,5 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 03.08.2022 | 0,759 | 0 | 34,37 | 0 | 0 | 33,722 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,3 | 42,8 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 04.08.2022 | 0,685 | 0 | 32,98 | 0 | 0 | 32,361 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,1 | 43,8 | 30 | 0,39 | 0,37 | 0,5 | - |
| 05.08.2022 | 0,715 | 0 | 32 | 0 | 0 | 31,384 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 65 | 43,2 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 06.08.2022 | 0,784 | 0 | 35,05 | 0 | 0 | 34,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,2 | 42,6 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 07.08.2022 | 0,789 | 0 | 34,91 | 0 | 0 | 34,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,3 | 42,3 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 08.08.2022 | 0,765 | 0 | 34,34 | 0 | 0 | 33,691 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,4 | 42,8 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 09.08.2022 | 0,759 | 0 | 34,01 | 0 | 0 | 33,366 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,5 | 42,7 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 10.08.2022 | 0,745 | 0 | 34,72 | 0 | 0 | 34,063 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,4 | 43,5 | 30 | 0,4 | 0,38 | 0,5 | - |
| 11.08.2022 | 0,77 | 0 | 34,34 | 0 | 0 | 33,688 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,5 | 42,8 | 30 | 0,41 | 0,38 | 0,5 | - |
| 12.08.2022 | 0,8 | 0 | 35,14 | 0 | 0 | 34,473 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,5 | 42,4 | 30 | 0,41 | 0,38 | 0,5 | - |
| 13.08.2022 | 0,714 | 0 | 31,86 | 0 | 0 | 31,251 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,8 | 42,7 | 30 | 0,41 | 0,38 | 0,5 | - |
| 14.08.2022 | 0,68 | 0 | 31,99 | 0 | 0 | 31,388 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,2 | 43,3 | 30 | 0,41 | 0,38 | 0,5 | - |
| 15.08.2022 | 0,729 | 0 | 32,75 | 0 | 0 | 32,128 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,6 | 42,8 | 30 | 0,41 | 0,38 | 0,5 | - |
| 16.08.2022 | 0,759 | 0 | 34,21 | 0 | 0 | 33,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 64,6 | 43,2 | 30 | 0,41 | 0,38 | 0,5 | - |
| 17.08.2022 | 0,134 | 0 | 15,67 | 0 | 0 | 15,466 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 51,9 | 40 | 30 | 0,19 | 0,19 | 0,5 | - |
| 18.08.2022 | 0,036 | 0 | 10,16 | 0 | 0 | 10,107 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 34,3 | 30,7 | 30 | 0,05 | 0,05 | 0,5 | - |
| 19.08.2022 | 0,021 | 0 | 10,18 | 0 | 0 | 10,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 32,6 | 30,5 | 30 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | - |
| 20.08.2022 | 0,01 | 0 | 10,19 | 0 | 0 | 10,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 31,1 | 30,2 | 30 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | - |
| Итого: | 20,696 | 0 | 968,02 | 0 | 0 | 950,244 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 20,696 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------|----------|--------|---------|
| 20.07.2022 | 2308,14 | 66153,016 | 0 | 0,088 | 64510,945 | 0 | 0,088 | 32920,52 | 497,17 | 907,4 | 246,87 |
| 20.08.2022 | 2328,836 | 67121,039 | 0 | 0,088 | 65461,188 | 0 | 0,088 | 33664,52 | 1241,17 | 907,4 | 246,87 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.08.2022 13:04:24