

#28742#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2023 по 20.08.2023

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
 Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
 Номер абонента 4306
 Порядковый номер 8174
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 11064
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,4	48,7	30	0,4	0,37	0,5	-
22.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,5	48,3	30	0,4	0,37	0,5	-
23.07.2023	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	16385	0	68	48,3	30	0,4	0,37	0,5	-
24.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,5	48,4	30	0,4	0,37	0,5	-
25.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,4	48,6	30	0,4	0,37	0,5	-
26.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,6	48,3	30	0,4	0,37	0,5	-
27.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,3	48,4	30	0,4	0,37	0,5	-
28.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,4	48,4	30	0,4	0,37	0,5	-
29.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,2	48,6	30	0,4	0,37	0,5	-
30.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,3	48,4	30	0,4	0,37	0,5	-
31.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,3	48,5	30	0,4	0,37	0,5	-
01.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	67,4	48,6	30	0,41	0,38	0,5	-
02.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	51,1	31,8	30	0,13	0,13	0,5	-
03.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	36,6	27,5	30	0	0,01	0,5	-
04.08.2023	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	24	0	16385	0	34,3	27,3	30	0	0	0,5	-
05.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	278528	32768	34,3	26,6	30	0	0	0,5	-
06.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	16384	0	31,7	26,9	30	0	0	0,5	-
07.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	278528	32768	29,9	27	30	0	0	0,5	-
15.08.2023	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	23,72	0,33	278529	32768	29,8	26,7	30	0	0	0,5	-
16.08.2023	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	17,33	0	815104	0	67,7	54,7	30	0,43	0,36	0,5	-
17.08.2023	0,428	0	14,67	0	0	14,367	0	0	24	0	16384	0	67,6	43,6	30	0,41	0,38	0,5	-
18.08.2023	0,679	0	30,61	0	0	29,984	0	0	24	0	16384	0	67,2	44,2	30	0,4	0,37	0,5	-
19.08.2023	0,764	0	32,07	0	0	31,397	0	0	24	0	16384	0	68,2	43,9	30	0,4	0,37	0,5	-
20.08.2023	0,81	0	33,61	0	0	32,886	0	0	24	0	16384	0	69,2	44,6	30	0,4	0,37	0,5	-
Итого:	2,681	0	111,04	0	0	108,714	0	0	569,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,681																		

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 569,05

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2023	3065,934	89966,312	0	0,095	87743,055	0	0,095	41662,78	726,63	925,15	17,37
20.08.2023	2,681	110,98	0	0	108,653	0	0	113,33	1295,68	0	17,7

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 23.08.2023 9:52:41