

#92866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2024 по 20.08.2024

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2024	0,706	0	28,91	0	0	28,329	0	0	24	0	16384	0	66,6	42,1	30	0,45	0,36	0,5	-
22.07.2024	0,636	0	26,4	0	0	25,872	0	0	24	0	16384	0	66,5	42,3	30	0,45	0,36	0,5	-
23.07.2024	0,678	0	27,88	0	0	27,321	0	0	24	0	16384	0	66,5	42,2	30	0,45	0,36	0,5	-
24.07.2024	0,716	0	29,11	0	0	28,525	0	0	24	0	16384	0	66,6	42	30	0,45	0,36	0,5	-
25.07.2024	0,7	0	28,36	0	0	27,788	0	0	24	0	16384	0	66,8	42	30	0,45	0,36	0,5	-
26.07.2024	0,689	0	28,41	0	0	27,842	0	0	24	0	16384	0	66,4	42,1	30	0,45	0,36	0,5	-
27.07.2024	0,654	0	27,43	0	0	26,885	0	0	24	0	16384	0	66,2	42,2	30	0,45	0,36	0,5	-
28.07.2024	0,775	0	31,89	0	0	31,254	0	0	24	0	16384	0	66,3	42	30	0,44	0,36	0,5	-
29.07.2024	0,743	0	30,33	0	0	29,723	0	0	24	0	16384	0	66,4	41,9	30	0,44	0,36	0,5	-
30.07.2024	0,672	0	28,19	0	0	27,633	0	0	24	0	16384	0	66	42,1	30	0,44	0,36	0,5	-
31.07.2024	0,67	0	27,73	0	0	27,177	0	0	24	0	16384	0	66,3	42,1	30	0,44	0,36	0,5	-
01.08.2024	0,622	0	26,88	0	0	26,352	0	0	24	0	16384	0	65,8	42,2	30	0,43	0,35	0,5	-
02.08.2024	0,74	0	30,24	0	0	29,633	0	0	24	0	16384	0	66,6	42,1	30	0,45	0,36	0,5	-
03.08.2024	0,736	0	30,56	0	0	29,953	0	0	24	0	16384	0	66,2	42	30	0,45	0,36	0,5	-
04.08.2024	0,634	0	26,67	0	0	26,141	0	0	24	0	16384	0	66,2	42,2	30	0,44	0,36	0,5	-
05.08.2024	0,723	0	29,76	0	0	29,165	0	0	24	0	16384	0	66,4	42	30	0,44	0,36	0,5	-
06.08.2024	0,616	0	27,01	0	0	26,484	0	0	24	0	16384	0	65,4	42,5	30	0,39	0,35	0,5	-
07.08.2024	0,618	0	29	0	0	28,456	0	0	24	0	16384	0	64,1	42,7	30	0,35	0,34	0,5	-
08.08.2024	0,369	0	17,74	0	0	17,419	0	0	23,78	0	802816	0	62,7	38,1	30	0,36	0,26	0,5	-
09.08.2024	0,036	0	5,26	0	0	5,232	0	0	24	0	278528	0	34,9	28	30	0,08	0	0,5	-
10.08.2024	0,023	0	5,15	0	0	5,129	0	0	24	0	278528	0	31,7	27,4	30	0,46	0	0,5	-
11.08.2024	0,021	0	5,04	0	0	5,02	0	0	24	0	278528	0	31,3	27,3	30	0,27	0	0,5	-
12.08.2024	0,02	0	5,15	0	0	5,13	0	0	24	0	278528	0	31	27,1	30	0,27	0,16	0,5	-
13.08.2024	0,02	0	5,33	0	0	5,309	0	0	24	0	16384	0	30,7	26,9	30	0,14	0,15	0,5	-
14.08.2024	0,511	0	33,51	0	0	32,898	0	0	24	0	16384	0	62,6	37,6	30	0,2	0,2	0,5	-
15.08.2024	0,729	0	74,66	0	0	73,175	0	0	24	0	16384	0	66,2	56,1	30	0,35	0,34	0,5	-
16.08.2024	0,687	0	64,1	0	0,001	62,82	0	0,001	24	0	16384	0	66,3	53,5	30	0,34	0,34	0,5	-
17.08.2024	0,74	0	44,28	0	0	43,423	0	0	24	0	16384	0	65,2	47,6	30	0,35	0,34	0,5	-
18.08.2024	0,676	0	41,84	0	0	41,023	0	0	24	0	16384	0	65,5	48,7	30	0,35	0,34	0,5	-
19.08.2024	0,661	0	38,91	0	0	38,159	0	0	24	0	16384	0	65	47,2	30	0,35	0,34	0,5	-
20.08.2024	0,617	0	27,61	0	0	27,079	0	0	24	0	16384	0	64,9	42,5	30	0,35	0,34	0,5	-
Итого:	17,438	0	883,34	0	0,001	866,349	0	0,001	743,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,438																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,78

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2024	865,03	26769,99	0	0,01	26113,699	0	0,01	8151,88	742,8	0	0
20.08.2024	882,47	27653,33	0	0,011	26980,049	0	0,011	8895,67	1486,58	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.08.2024 7:57:01