

#145219#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Базовый Элемента Балтики, ООО

Гвардейский проспект 3, Калининград

4306

8174

ВКТ-9

11064

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,513	0	21,5	0	0	21,072	0	0	24	0	16384	0	66,2	42,2	30	0,44	0,41	0,5	-
22.07.2025	0,495	0	28,4	0	0	27,822	0	0	24	0	16384	0	67,1	44,1	30	0,44	0,41	0,5	-
23.07.2025	0,463	0	18,63	0	0	18,257	0	0	24	0	16384	0	66,4	37,5	30	0,44	0,4	0,5	-
24.07.2025	0,535	0	21,94	0	0	21,501	0	0	24	0	802816	0	66,4	41,9	30	0,44	0,4	0,5	-
25.07.2025	0,541	0	21,67	0	0	21,229	0	0	24	0	16384	0	67,1	41,9	30	0,44	0,4	0,5	-
26.07.2025	0,528	0	22,23	0	0	21,791	0	0	24	0	16384	0	66	42	30	0,44	0,4	0,5	-
27.07.2025	0,527	0	21,88	0	0	21,444	0	0	24	0	16384	0	66,3	42	30	0,44	0,4	0,5	-
28.07.2025	0,375	0	15,7	0	0	15,395	0	0	24	0	802816	0	65,3	38,1	30	0,45	0,31	0,5	-
29.07.2025	0,027	0	3,49	0	0	3,47	0	0	24	0	278528	0	35,9	28,2	30	0,4	0,31	0,5	-
30.07.2025	0,29	0	14,36	0	0	14,102	0	0	24	0	16384	0	62,1	34,9	30	0,39	0,36	0,5	-
31.07.2025	0,509	0	20,51	0	0	20,098	0	0	24	0	16384	0	66,6	41,6	30	0,46	0,4	0,5	-
01.08.2025	0,56	0	22,82	0	0	22,365	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,5	30	0,46	0,4	0,5	-
02.08.2025	0,587	0	23,86	0	0	23,385	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,5	30	0,46	0,4	0,5	-
03.08.2025	0,588	0	24,28	0	0	23,801	0	0	24	0	16384	0	66	41,5	30	0,46	0,4	0,5	-
04.08.2025	0,56	0	22,31	0	0	21,858	0	0	24	0	16384	0	66,9	41,6	30	0,46	0,4	0,5	-
05.08.2025	0,639	0	24,57	0	0	24,067	0	0	24	0	16384	0	67,3	41,2	30	0,46	0,4	0,5	-
06.08.2025	0,584	0	23,53	0	0	23,062	0	0	24	0	16384	0	66,2	41,3	30	0,46	0,4	0,5	-
07.08.2025	0,572	0	23,16	0	0	22,7	0	0	24	0	16384	0	66,2	41,3	30	0,46	0,4	0,5	-
08.08.2025	0,613	0	24,65	0	0	24,159	0	0	24	0	16384	0	66,3	41,4	30	0,46	0,4	0,5	-
09.08.2025	0,58	0	23,66	0	0	23,189	0	0	24	0	16384	0	66,2	41,4	30	0,46	0,4	0,5	-
10.08.2025	0,67	0	26,9	0	0	26,366	0	0	24	0	16384	0	66,2	41,3	30	0,46	0,4	0,5	-
11.08.2025	0,535	0	21,42	0	0	20,989	0	0	24	0	16384	0	66,7	41,5	30	0,46	0,4	0,5	-
12.08.2025	0,512	0	20,59	0	0	20,175	0	0	23,23	0	16384	0	66,7	41,6	30	0,44	0,4	0,5	-
13.08.2025	0,117	0	9,44	0	0	9,319	0	0	24	0	16384	0	51,6	34,2	30	0,16	0,17	0,5	-
14.08.2025	0,026	0	5,11	0	0	5,088	0	0	24	0	16384	0	32,2	27	30	0,23	0,24	0,5	-
15.08.2025	0,018	0	5	0	0	4,981	0	0	24	0	16384	0	30,8	27	30	0,36	0,37	0,5	-
16.08.2025	0,018	0	4,54	0	0	4,523	0	0	24	0	16384	0	30,8	26,8	30	0,36	0,37	0,5	-
17.08.2025	0,013	0	4,82	0	0	4,804	0	0	24	0	16384	0	29,4	26,8	30	0,36	0,37	0,5	-
18.08.2025	0,013	0	4,52	0	0	4,505	0	0	24	0	16384	0	29,5	26,8	30	0,36	0,37	0,5	-
19.08.2025	0,008	0	4,96	0	0	4,945	0	0	24	0	278528	0	28,3	26,5	30	0,27	0,29	0,5	-
20.08.2025	0,007	0	4,71	0	0	4,696	0	0	24	0	16384	0	27,9	26,5	30	0,34	0,35	0,5	-
Итого:	12,023	0	535,16	0	0	525,158	0	0	743,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,023																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,23

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.07.2025	1690,681	52997,965	0	0,011	51724,434	0	0,011	16909,42	744	0	0
20.08.2025	1702,706	53533,125	0	0,011	52249,59	0	0,011	17652,65	1487,23	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 14:50:33