

#13032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2021 по 20.09.2021

Потребитель Базовый Элемент Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2021	0,374	0	17,09	0	0	16,772	0	0	24	0	16384	0	63,8	42,4	30	0,4	0,37	0,5	-
22.08.2021	0,398	0	17,23	0	0	16,907	0	0	24	0	16384	0	64	41,6	30	0,4	0,37	0,5	-
23.08.2021	0,422	0	17,82	0	0	17,488	0	0	24	0	16384	0	63,9	40,9	30	0,39	0,37	0,5	-
24.08.2021	0,486	0	20,1	0	0	19,721	0	0	24	0	16384	0	64,3	41,1	30	0,4	0,37	0,5	-
25.08.2021	0,45	0	19,67	0	0	19,305	0	0	24	0	16384	0	63,8	41,6	30	0,4	0,37	0,5	-
26.08.2021	0,497	0	21,36	0	0	20,97	0	0	24	0	16384	0	63,2	40,7	30	0,39	0,37	0,5	-
27.08.2021	0,498	0	22,33	0	0	21,921	0	0	24	0	16384	0	63,3	41,1	30	0,39	0,36	0,5	-
28.08.2021	0,51	0	22,93	0	0	22,514	0	0	24	0	16384	0	63	41	30	0,39	0,37	0,5	-
29.08.2021	0,457	0	20,82	0	0	20,44	0	0	24	0	16384	0	63,2	42	30	0,39	0,37	0,5	-
30.08.2021	0,41	0	18,9	0	0	18,553	0	0	24	0	16384	0	63,3	42,3	30	0,39	0,37	0,5	-
31.08.2021	0,476	0	20,72	0	0	20,337	0	0	24	0	16384	0	63,6	41,4	30	0,39	0,37	0,5	-
01.09.2021	0,518	0	20,97	0	0	20,576	0	0	24	0	16384	0	64,2	40,2	30	0,39	0,37	0,5	-
02.09.2021	0,474	0	20	0	0	19,626	0	0	24	0	16384	0	64	40,9	30	0,39	0,37	0,5	-
03.09.2021	0,509	0	20,71	0	0	20,321	0	0	24	0	16384	0	64,1	40	30	0,39	0,37	0,5	-
04.09.2021	0,56	0	22,46	0	0	22,04	0	0	24	0	16384	0	64	39,8	30	0,39	0,37	0,5	-
05.09.2021	0,49	0	20,05	0	0	19,675	0	0	24	0	16384	0	64	40,3	30	0,39	0,37	0,5	-
06.09.2021	0,454	0	19,94	0	0	19,572	0	0	24	0	16384	0	63,5	41,3	30	0,39	0,37	0,5	-
07.09.2021	0,461	0	19,82	0	0	19,45	0	0	24	0	16384	0	64	41,2	30	0,39	0,37	0,5	-
08.09.2021	0,434	0	19,18	0	0	18,824	0	0	24	0	16384	0	63,7	41,4	30	0,39	0,38	0,5	-
09.09.2021	0,409	0	18,64	0	0	18,293	0	0	24	0	16384	0	63,8	42,3	30	0,39	0,38	0,5	-
10.09.2021	0,465	0	20,36	0	0	19,981	0	0	24	0	16384	0	63,9	42	30	0,39	0,38	0,5	-
11.09.2021	0,447	0	19,42	0	0	19,058	0	0	24	0	16384	0	63,9	41,4	30	0,39	0,38	0,5	-
12.09.2021	0,443	0	20,15	0	0	19,777	0	0	24	0	16384	0	63,6	42,5	30	0,39	0,38	0,5	-
13.09.2021	0,433	0	18,98	0	0	18,624	0	0	24	0	16384	0	64,1	42,1	30	0,39	0,38	0,5	-
14.09.2021	0,443	0	19,16	0	0	18,804	0	0	24	0	16384	0	63,7	41,4	30	0,39	0,38	0,5	-
15.09.2021	0,429	0	18,85	0	0	18,5	0	0	24	0	16384	0	63,7	41,6	30	0,39	0,38	0,5	-
16.09.2021	0,501	0	22,02	0	0	21,618	0	0	24	0	16384	0	63,2	41,1	30	0,39	0,37	0,5	-
17.09.2021	0,493	0	19,89	0	0	19,516	0	0	24	0	16384	0	64,2	40,4	30	0,39	0,37	0,5	-
18.09.2021	0,566	0	22,45	0	0	22,03	0	0	24	0	16384	0	64	39,5	30	0,38	0,38	0,5	-
19.09.2021	0,531	0	21,34	0	0	20,941	0	0	24	0	16384	0	64	40	30	0,38	0,38	0,5	-
20.09.2021	0,485	0	20,34	0	0	19,961	0	0	24	0	16384	0	63,9	40,6	30	0,38	0,38	0,5	-
Итого:	14,523	0	623,7	0	0	612,115	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,523																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2021	1872,697	53852,051	0	0,079	52513,719	0	0,079	25472,12	768	339,77	0
20.09.2021	1887,221	54475,754	0	0,079	53125,836	0	0,079	26216,12	1512	339,77	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.09.2021 7:23:19