

#13018#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2022 по 20.09.2022

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2022	0,01	0	10,32	0	0	10,279	0	0	24	0	16384	0	31	30	30	0,02	0,02	0,5	-
22.08.2022	0,008	0	10,38	0	0	10,339	0	0	24	0	16384	0	30,7	29,9	30	0,02	0,02	0,5	-
23.08.2022	0,012	0	10,51	0	0	10,467	0	0	24	0	16384	0	31,3	30,1	30	0,01	0,02	0,5	-
24.08.2022	-0,004	0	9,49	0	0	9,457	0	0	24	0	16384	0	29,2	29,6	30	0,12	0,12	0,5	-
25.08.2022	-0,018	0	8,64	0	0	8,617	0	0	24	0	16384	0	26,6	28,6	30	0,15	0,15	0,5	-
26.08.2022	-0,014	0	8,23	0	0	8,207	0	0	24	0	16384	0	27,2	28,9	30	0,11	0,11	0,5	-
27.08.2022	-0,043	0	5,99	0	0	5,974	0	0	24	0	16384	0	26,5	33,2	30	0,21	0,21	0,5	-
28.08.2022	-0,022	0	9,27	0	0	9,24	0	0	24	0	16384	0	28,8	31,2	30	0,27	0,28	0,5	-
29.08.2022	0,294	0	23,91	0	0	23,667	0	0	24	0	16384	0	45,6	31,7	30	0,31	0,31	0,5	-
30.08.2022	0,435	0	31,18	0	0	30,637	0	0	24	0	16384	0	61,6	47,5	30	0,34	0,33	0,5	-
31.08.2022	0,455	0	26,17	0	0	25,671	0	0	24	0	16384	0	64,7	47,2	30	0,41	0,36	0,5	-
01.09.2022	0,582	0	30,9	0	0	30,328	0	0	24	0	16384	0	63,7	45,3	30	0,42	0,37	0,5	-
02.09.2022	0,629	0	26,27	0	0	25,812	0	0	24	0	16384	0	61,6	38	30	0,32	0,31	0,5	-
03.09.2022	0,684	0	31,33	0	0	30,776	0	0	24	0	16384	0	62,1	40,1	30	0,32	0,32	0,5	-
04.09.2022	0,734	0	31,1	0	0	30,532	0	0	24	0	16384	0	63,1	39,2	30	0,32	0,32	0,5	-
05.09.2022	0,692	0	36,01	0	0	35,347	0	0	24	0	16384	0	63,5	44,5	30	0,39	0,38	0,5	-
06.09.2022	0,759	0	34,64	0	0	33,983	0	0	24	0	16384	0	64,5	42,9	30	0,43	0,4	0,5	-
07.09.2022	0,657	0	32,41	0	0	31,801	0	0	24	0	16384	0	64,2	44,5	30	0,41	0,38	0,5	-
08.09.2022	0,722	0	34,46	0	0	33,816	0	0	24	0	16384	0	64	43,8	30	0,4	0,37	0,5	-
09.09.2022	0,776	0	36,82	0	0	36,128	0	0	24	0	16384	0	64,2	43,9	30	0,4	0,38	0,5	-
10.09.2022	0,831	0	38,34	0	0	37,622	0	0	24	0	16384	0	64,1	43,1	30	0,4	0,37	0,5	-
11.09.2022	0,849	0	38,49	0	0	37,762	0	0	24	0	16384	0	64,4	43,1	30	0,41	0,37	0,5	-
12.09.2022	0,738	0	36,15	0	0	35,466	0	0	24	0	16384	0	64,4	44,5	30	0,41	0,37	0,5	-
13.09.2022	0,754	0	36,75	0	0	36,058	0	0	24	0	16384	0	64,2	44,2	30	0,41	0,37	0,5	-
14.09.2022	0,767	0	35,63	0	0	34,956	0	0	24	0	16384	0	64,4	43,5	30	0,41	0,37	0,5	-
15.09.2022	0,87	0	38,95	0	0	38,209	0	0	24	0	16384	0	64,6	42,4	30	0,41	0,37	0,5	-
16.09.2022	0,798	0	37,08	0	0	36,385	0	0	24	0	16384	0	64,1	43,2	30	0,41	0,38	0,5	-
17.09.2022	0,863	0	39,25	0	0	38,517	0	0	24	0	16384	0	64	42,8	30	0,41	0,38	0,5	-
18.09.2022	0,766	0	36,13	0	0	35,447	0	0	24	0	16384	0	64,4	43,7	30	0,41	0,38	0,5	-
19.09.2022	0,703	0	35,15	0	0	34,492	0	0	24	0	16384	0	64	44,5	30	0,41	0,38	0,5	-
20.09.2022	0,759	0	37,02	0	0	36,33	0	0	24	0	16384	0	63,9	43,8	30	0,41	0,38	0,5	-
Итого:	16,046	0	856,97	0	0	842,322	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,046																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2022	2328,836	67121,039	0	0,088	65461,188	0	0,088	33664,52	768	907,4	0
20.09.2022	2344,989	67978,008	0	0,088	66303,508	0	0,088	34408,52	1512	907,4	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.09.2022 8:50:00