

#148652#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Базовый Элемента Балтики, ООО

Гвардейский проспект 3, Калининград

4306

8174

ВКТ-9

11064

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,01	0	5,13	0	0	5,116	0	0	24	0	16384	0	27,4	25,4	30	0,35	0,36	0,5	-
22.08.2025	0,012	0	4,02	0	0	4,009	0	0	24	0	16384	0	27,5	24,4	30	0,35	0,36	0,5	-
23.08.2025	0,02	0	5,15	0	0	5,133	0	0	24	0	16384	0	29	24,6	30	0,35	0,36	0,5	-
24.08.2025	0,02	0	4,82	0	0	4,803	0	0	24	0	16384	0	29,8	25,4	30	0,35	0,36	0,5	-
25.08.2025	0,009	0	5,5	0	0	5,486	0	0	24	0	16384	0	26,4	24,8	30	0,35	0,36	0,5	-
26.08.2025	0,1	0	43,66	0	0	43,45	0	0	24	0	16384	0	32,9	28,2	30	0,38	0,38	0,5	-
27.08.2025	0,287	0	37,5	0	0	37,023	0	0	23,48	0	16384	0	51,7	41,3	30	0,43	0,41	0,5	-
28.08.2025	0,282	0	11,27	0	0	11,052	0	0	24	0	16384	0	65,2	39,2	30	0,44	0,41	0,5	-
29.08.2025	0,302	0	12,04	0	0	11,804	0	0	24	0	16384	0	65,6	39,3	30	0,44	0,41	0,5	-
30.08.2025	0,431	0	15,71	0	0	15,406	0	0	24	0	16384	0	65,2	38	30	0,44	0,41	0,5	-
31.08.2025	0,388	0	15,17	0	0	14,876	0	0	24	0	16384	0	65,3	39,7	30	0,44	0,41	0,5	-
01.09.2025	0,36	0	13,48	0	0	13,219	0	0	24	0	16384	0	65,2	38,9	30	0,44	0,41	0,5	-
02.09.2025	0,302	0	12,86	0	0	12,612	0	0	24	0	16384	0	65,2	40,5	30	0,44	0,41	0,5	-
03.09.2025	0,296	0	13,66	0	0	13,398	0	0	24	0	16384	0	64,9	42,9	30	0,44	0,41	0,5	-
04.09.2025	0,315	0	14,17	0	0	13,896	0	0	24	0	16384	0	65,2	42,6	30	0,43	0,41	0,5	-
05.09.2025	0,343	0	14,62	0	0	14,331	0	0	24	0	16384	0	66	42,4	30	0,44	0,42	0,5	-
06.09.2025	0,356	0	15,63	0	0	15,326	0	0	24	0	16384	0	65,5	42,5	30	0,44	0,42	0,5	-
07.09.2025	0,393	0	17,45	0	0	17,113	0	0	24	0	16384	0	65,2	42,4	30	0,44	0,42	0,5	-
08.09.2025	0,346	0	15,84	0	0	15,536	0	0	24	0	16384	0	65	42,7	30	0,45	0,41	0,5	-
09.09.2025	0,35	0	15,83	0	0	15,525	0	0	24	0	16384	0	65,1	42,6	30	0,44	0,42	0,5	-
10.09.2025	0,36	0	16,06	0	0	15,748	0	0	24	0	16384	0	65,3	42,5	30	0,44	0,42	0,5	-
11.09.2025	0,356	0	16,28	0	0	15,968	0	0	24	0	16384	0	64,9	42,6	30	0,44	0,42	0,5	-
12.09.2025	0,326	0	14,54	0	0	14,262	0	0	24	0	16384	0	64,8	41,7	30	0,44	0,42	0,5	-
13.09.2025	0,232	0	11,01	0	0	10,804	0	0	24	0	16384	0	64	42	30	0,44	0,42	0,5	-
14.09.2025	0,168	0	7,78	0	0	7,64	0	0	24	0	16384	0	62,8	40	30	0,44	0,42	0,5	-
15.09.2025	0,11	0	5,84	0	0	5,737	0	0	24	0	16384	0	62,1	40,4	30	0,44	0,42	0,5	-
16.09.2025	0,085	0	5	0	0	4,913	0	0	24	0	16384	0	61,7	40,1	30	0,44	0,43	0,5	-
17.09.2025	0,075	0	4,73	0	0	4,648	0	0	24	0	16384	0	61,5	41	30	0,44	0,43	0,5	-
18.09.2025	0,095	0	4,93	0	0	4,844	0	0	24	0	16384	0	61,8	39,6	30	0,44	0,42	0,5	-
19.09.2025	0,166	0	7,89	0	0	7,743	0	0	24	0	16384	0	63,9	40,7	30	0,45	0,42	0,5	-
20.09.2025	0,258	0	11,35	0	0	11,135	0	0	24	0	16384	0	64,4	39,8	30	0,46	0,42	0,5	-
Итого:	7,153	0	398,92	0	0	392,556	0	0	743,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,153																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,48

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.08.2025	1702,706	53533,125	0	0,011	52249,59	0	0,011	17652,65	767,23	0	0
20.09.2025	1709,863	53932,047	0	0,011	52642,145	0	0,011	18396,13	1510,72	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 15:54:59