

#13025#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

Потребитель Базовый Элемент Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2021	0,521	0	21,3	0	0	20,901	0	0	24	0	16384	0	64	40,4	30	0,38	0,37	0,5	-
22.09.2021	0,483	0	19,95	0	0	19,578	0	0	24	0	16384	0	63,9	40,5	30	0,39	0,38	0,5	-
23.09.2021	0,492	0	20,34	0	0	19,96	0	0	24	0	16384	0	64	40,5	30	0,38	0,37	0,5	-
24.09.2021	0,549	0	21,63	0	0	21,221	0	0	24	0	16384	0	64,4	39,6	30	0,38	0,37	0,5	-
25.09.2021	0,582	0	21,12	0	0	20,712	0	0	24	0	16384	0	65,1	38,4	30	0,39	0,37	0,5	-
26.09.2021	0,502	0	19,75	0	0	19,375	0	0	24	0	16384	0	64,5	39,7	30	0,39	0,37	0,5	-
27.09.2021	0,48	0	18,4	0	0	18,043	0	0	24	0	16384	0	65,2	39,8	30	0,4	0,38	0,5	-
28.09.2021	0,514	0	20,66	0	0	20,27	0	0	24	0	16384	0	64,3	40,2	30	0,41	0,39	0,5	-
29.09.2021	0,442	0	25,9	0	0	25,478	0	0	24	0	16384	0	59	39,8	30	0,29	0,24	0,5	-
30.09.2021	0,442	0	14,85	0	0	14,55	0	0	24	0	16384	0	66,6	38,3	30	0,26	0,14	0,5	-
01.10.2021	0,474	0	15,69	0	0	15,372	0	0	24	0	16384	0	66,8	37,9	30	0,33	0,18	0,5	-
02.10.2021	0,586	0	17,95	0	0	17,578	0	0	24	0	16384	0	67,7	36,3	30	0,38	0,21	0,5	-
03.10.2021	0,563	0	17,38	0	0	17,018	0	0	24	0	16384	0	67,9	36,7	30	0,41	0,22	0,5	-
04.10.2021	0,533	0	16,68	0	0	16,334	0	0	24	0	16384	0	67,7	36,8	30	0,4	0,22	0,5	-
05.10.2021	0,492	0	15,58	0	0	15,255	0	0	24	0	16384	0	67,9	37,5	30	0,4	0,22	0,5	-
06.10.2021	0,458	0	14,66	0	0	14,355	0	0	24	0	16384	0	67,9	38	30	0,4	0,22	0,5	-
07.10.2021	0,523	0	16,05	0	0	15,712	0	0	24	0	16384	0	68,4	37,5	30	0,4	0,22	0,5	-
08.10.2021	0,498	0	15,49	0	0	15,164	0	0	24	0	16384	0	68,3	37,5	30	0,39	0,22	0,5	-
09.10.2021	0,487	0	14,54	0	0	14,225	0	0	24	0	16384	0	69,4	36,8	30	0,39	0,23	0,5	-
10.10.2021	0,487	0	15	0	0	14,681	0	0	24	0	16384	0	68,7	37,1	30	0,39	0,23	0,5	-
11.10.2021	0,46	0	14,23	0	0	13,927	0	0	24	0	16384	0	68,8	37,5	30	0,39	0,23	0,5	-
12.10.2021	0,431	0	13,4	0	0	13,113	0	0	24	0	16384	0	69	38,1	30	0,39	0,23	0,5	-
13.10.2021	0,406	0	13,33	0	0	13,052	0	0	24	0	16384	0	67,9	38,6	30	0,39	0,23	0,5	-
14.10.2021	0,472	0	14,37	0	0	14,062	0	0	24	0	16384	0	69	37	30	0,38	0,23	0,5	-
15.10.2021	0,444	0	13,96	0	0	13,665	0	0	24	0	16384	0	68,4	37,6	30	0,39	0,23	0,5	-
16.10.2021	0,46	0	14,8	0	0	14,492	0	0	24	0	16384	0	67,9	37,6	30	0,39	0,23	0,5	-
17.10.2021	0,431	0	13,9	0	0	13,608	0	0	24	0	16384	0	68,3	38,3	30	0,39	0,23	0,5	-
18.10.2021	0,387	0	12,92	0	0	12,649	0	0	24	0	16384	0	68,1	38,7	30	0,39	0,23	0,5	-
19.10.2021	0,32	0	11,65	0	0	11,408	0	0	24	0	16384	0	67,9	40,6	30	0,38	0,23	0,5	-
20.10.2021	0,363	0	12,27	0	0	12,012	0	0	24	0	16384	0	68,3	39,2	30	0,4	0,23	0,5	-
Итого:	14,282	0	497,75	0	0	487,77	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,282																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2021	1887,221	54475,754	0	0,079	53125,836	0	0,079	26216,12	768	339,77	0
20.10.2021	1901,504	54973,5	0	0,079	53613,609	0	0,079	26936,12	1488	339,77	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2021 7:37:11