

#99123#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2024 по 20.10.2024

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.09.2024	0,71	0	30,78	0	0	30,159	0	0	24	0	16384	0	66,8	43,5	30	0,44	0,39	0,5	-
22.09.2024	0,702	0	30,42	0	0	29,804	0	0	24	0	16384	0	66,9	43,6	30	0,43	0,38	0,5	-
23.09.2024	0,601	0	25,99	0	0	25,461	0	0	24	0	16384	0	67	43,7	30	0,43	0,38	0,5	-
24.09.2024	0,593	0	26,31	0	0	25,781	0	0	24	0	16384	0	66,6	43,8	30	0,43	0,39	0,5	-
25.09.2024	0,638	0	27,96	0	0	27,395	0	0	24	0	16384	0	66,8	43,8	30	0,44	0,39	0,5	-
26.09.2024	0,621	0	27,04	0	0	26,491	0	0	24	0	16384	0	67	43,8	30	0,43	0,39	0,5	-
27.09.2024	0,721	0	31,48	0	0	30,841	0	0	24	0	16384	0	67	44	30	0,44	0,39	0,5	-
28.09.2024	0,75	0	33,04	0	0	32,377	0	0	24	0	16384	0	66,6	43,8	30	0,44	0,39	0,5	-
29.09.2024	0,792	0	34,2	0	0	33,51	0	0	24	0	16384	0	66,8	43,5	30	0,44	0,39	0,5	-
30.09.2024	0,672	0	28,65	0	0	28,074	0	0	24	0	16384	0	66,6	42,9	30	0,44	0,39	0,5	-
01.10.2024	0,668	0	31,28	0	0	30,68	0	0	24	0	16384	0	64,7	42,7	30	0,31	0,26	0,5	-
02.10.2024	0,568	0	24,17	0	0	23,68	0	0	24	0	16384	0	66,7	43,2	30	0,23	0,16	0,5	-
03.10.2024	0,685	0	29,19	0	0	28,609	0	0	24	0	16384	0	66,1	42,8	30	0,25	0,16	0,5	-
04.10.2024	0,676	0	28,56	0	0	27,986	0	0	24	0	16384	0	66,4	42,9	30	0,27	0,16	0,5	-
05.10.2024	0,776	0	33,01	0	0	32,352	0	0	24	0	16384	0	66,1	42,8	30	0,27	0,16	0,5	-
06.10.2024	0,782	0	32,05	0	0	31,398	0	0	24	0	16384	0	66,9	42,5	30	0,27	0,16	0,5	-
07.10.2024	0,617	0	25,99	0	0	25,468	0	0	24	0	16384	0	66,5	42,8	30	0,32	0,17	0,5	-
08.10.2024	0,614	0	26,31	0	0	25,785	0	0	24	0	16384	0	66,3	43,1	30	0,42	0,18	0,5	-
09.10.2024	0,696	0	28,23	0	0	27,65	0	0	24	0	16384	0	67,4	42,9	30	0,44	0,2	0,5	-
10.10.2024	0,613	0	23,77	0	0	23,266	0	0	24	0	16384	0	68,6	42,8	30	0,42	0,21	0,5	-
11.10.2024	0,711	0	27,66	0	0	27,073	0	0	24	0	16384	0	68,6	42,8	30	0,41	0,21	0,5	-
12.10.2024	0,865	0	32,82	0	0	32,117	0	0	24	0	16384	0	69	42,7	30	0,42	0,22	0,5	-
13.10.2024	0,876	0	33,19	0	0	32,483	0	0	24	0	16384	0	68,8	42,3	30	0,41	0,22	0,5	-
14.10.2024	0,651	0	24,75	0	0	24,223	0	0	24	0	16384	0	68,8	42,4	30	0,41	0,22	0,5	-
15.10.2024	0,66	0	25,15	0	0	24,615	0	0	24	0	16384	0	68,7	42,5	30	0,42	0,23	0,5	-
16.10.2024	0,697	0	27,04	0	0	26,471	0	0	24	0	16384	0	68,3	42,5	30	0,4	0,23	0,5	-
17.10.2024	0,739	0	28,3	0	0	27,699	0	0	24	0	16384	0	68,6	42,4	30	0,41	0,24	0,5	-
18.10.2024	0,779	0	30,12	0	0	29,485	0	0	24	0	16384	0	68,4	42,5	30	0,4	0,24	0,5	-
19.10.2024	0,977	0	36,57	0	0	35,789	0	0	24	0	16384	0	68,9	42,1	30	0,41	0,24	0,5	-
20.10.2024	1,074	0	39,42	0	0	38,568	0	0	24	0	16384	0	69,3	42	30	0,4	0,24	0,5	-
Итого:	21,524	0	883,45	0	0	865,29	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,524																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.09.2024	902,217	28485,479	0	0,011	27795,402	0	0,011	9639,67	768	0	0
20.10.2024	923,743	29368,928	0	0,011	28660,693	0	0,011	10359,67	1488	0	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.10.2024 7:34:31