

#13024#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2021 по 20.11.2021

Потребитель Базовый Элемента Балтики, ООО
Адрес потребителя Гвардейский проспект 3, Калининград
Номер абонента 4306
Порядковый номер 8174
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 11064
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.10.2021	0,369	0	12,98	0	0	12,712	0	0	24	0	16384	0	67,6	40,1	30	0,4	0,23	0,5	-
22.10.2021	0,386	0	13,17	0	0	12,896	0	0	24	0	16384	0	67,9	39,2	30	0,39	0,23	0,5	-
23.10.2021	0,423	0	13,68	0	0,001	13,392	0	0,001	24	0	16384	0	68,3	38,2	30	0,39	0,23	0,5	-
24.10.2021	0,377	0	12,85	0	0	12,583	0	0	24	0	16384	0	67,8	39,1	30	0,38	0,23	0,5	-
25.10.2021	0,364	0	12,45	0	0	12,189	0	0	24	0	16384	0	68,1	39,7	30	0,38	0,23	0,5	-
26.10.2021	0,441	0	13,85	0	0	13,557	0	0	24	0	16384	0	68,5	37,9	30	0,38	0,23	0,5	-
27.10.2021	0,453	0	14,28	0	0	13,982	0	0	24	0	16384	0	68	37,6	30	0,39	0,23	0,5	-
28.10.2021	0,262	0	10,41	0	0	10,195	0	0	24	0	16384	0	67,6	42,6	30	0,39	0,23	0,5	-
29.10.2021	0,258	0	10,18	0	0	9,968	0	0	24	0	16384	0	67,8	43,2	30	0,4	0,23	0,5	-
30.10.2021	0,235	0	9,94	0	0	9,734	0	0	24	0	16384	0	67,7	44,4	30	0,4	0,23	0,5	-
31.10.2021	0,228	0	9,85	0	0	9,647	0	0	24	0	16384	0	67,6	44,5	30	0,39	0,23	0,5	-
01.11.2021	0,234	0	9,89	0	0	9,685	0	0	24	0	16384	0	67,7	44,1	30	0,38	0,23	0,5	-
02.11.2021	0,235	0	10,08	0	0	9,871	0	0	24	0	16384	0	67,8	44,5	30	0,39	0,24	0,5	-
03.11.2021	0,245	0	10,24	0	0	10,027	0	0	24	0	16384	0	67,9	44	30	0,39	0,24	0,5	-
04.11.2021	0,236	0	10,29	0	0	10,078	0	0	24	0	16384	0	67,5	44,5	30	0,38	0,23	0,5	-
05.11.2021	0,238	0	10,23	0	0	10,017	0	0	24	0	16384	0	67,8	44,4	30	0,38	0,23	0,5	-
06.11.2021	0,305	0	11,73	0	0	11,487	0	0	24	0	16384	0	67,7	42,6	30	0,39	0,23	0,5	-
07.11.2021	0,258	0	10,85	0	0	10,625	0	0	24	0	16384	0	67,8	43,9	30	0,38	0,23	0,5	-
08.11.2021	0,512	0	15,73	0	0	15,397	0	0	24	0	16384	0	68,5	38	30	0,38	0,23	0,5	-
09.11.2021	0,866	0	26,29	0	0,008	25,719	0	0,008	24	0	16384	0	69,4	37,5	30	0,37	0,23	0,5	-
10.11.2021	0,875	0	28,6	0	0	27,99	0	0	24	0	16384	0	68,8	37,9	30	0,38	0,23	0,5	6
11.11.2021	0,767	0	25,68	0	0	25,14	0	0	24	0	16384	0	68,3	38,4	30	0,39	0,23	0,5	-
12.11.2021	0,814	0	24,98	0	0	24,44	0	0	24	0	16384	0	69,3	37,2	30	0,39	0,23	0,5	-
13.11.2021	0,997	0	28,72	0	0	28,073	0	0	24	0	16384	0	70,9	36,1	30	0,38	0,23	0,5	-
14.11.2021	0,895	0	28,34	0	0	27,733	0	0	24	0	16384	0	69	37,5	30	0,38	0,23	0,5	-
15.11.2021	0,981	0	31,72	0	0	31,047	0	0	24	0	16384	0	68,6	37,4	30	0,37	0,23	0,5	-
16.11.2021	0,942	0	29,88	0	0	29,242	0	0	24	0	16384	0	68,9	37,1	30	0,38	0,23	0,5	-
17.11.2021	0,949	0	29,54	0	0	28,911	0	0	24	0	16384	0	68,7	36,7	30	0,38	0,23	0,5	-
18.11.2021	0,864	0	27,93	0	0	27,341	0	0	24	0	16384	0	68,4	37,6	30	0,38	0,23	0,5	5
19.11.2021	0,616	0	18,96	0	0	18,558	0	0	24	0	16384	0	68,6	37,1	30	0,4	0,24	0,5	-
20.11.2021	0,769	0	22,37	0	0	21,891	0	0	24	0	16384	0	69	36	30	0,39	0,23	0,5	-
Итого:	16,394	0	545,69	0	0,009	534,127	0	0,009	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,394																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.10.2021	1901,504	54973,5	0	0,079	53613,609	0	0,079	26936,12	744	339,77	0
20.11.2021	1917,899	55519,191	0	0,088	54147,734	0	0,088	27680,12	1488	339,77	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.11.2021 7:32:34